

# WATERVERGUNNING

**Aanleggen en behouden van waterleidingen in de waterkering Nattenhoven -  
Grevenbicht**

**Documentnummer: 2017-D100814**

**Zaaknummer: 2017-Z11136**

**Datum: 6 februari 2018**



## INHOUDSOPGAVE

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | Onderwerp aanvraag.....   | 3  |
| 2   | Conclusie .....   | 3  |
| 3   | Besluit.....  | 3  |
| 4   | Ondertekening .....   | 4  |
| 5   | Voorschriften.....  | 5  |
| 5.1 | Voorschriften algemene aard.....  | 5  |
| 5.2 | Specifieke voorschriften.....   | 7  |
| 6   | Aanvraag.....   | 9  |
| 6.1 | Samenvatting aanvraag.....  | 9  |
| 6.2 | Locatie .....   | 10 |
| 6.3 | Overgangsbesluit Waterschap Limburg.....  | 10 |
| 6.4 | Vergunningplichtige handelingen .....   | 10 |
| 7   | Toetsing aanvraag .....   | 11 |
| 7.1 | Algemeen .....  | 11 |
| 7.2 | Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist ..... | 12 |
| 8   | Procedure en rechtsbescherming .....  | 14 |
| 8.1 | Procedure.....  | 14 |
| 8.2 | Rechtsbescherming.....  | 14 |
| 9   | Mededelingen .....  | 15 |
| 10  | Bijlagen .....  | 15 |

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 december 2017 een aanvraag ontvangen van NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB te Maastricht om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning vereist is. Concreet gaat de aanvraag over het aanleggen en behouden van een nieuwe waterleiding en het behouden en afdichten van een bestaande waterleiding in de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht nabij Dijk tussen de Rondstaai en de Oude Veerstraat te Grevenbicht.

### **2 Conclusie**

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het Algemeen Bestuur van waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur van waterschap Limburg van 3 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB, Maastricht voor:
  - het verrichten van werkzaamheden in de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
  - het behouden van waterleidingen in de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
  - het verrichten van graafwerkzaamheden in de beschermingszone van de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 2, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
  - het behouden van een werk met overdruk in de beschermingszone van de waterkering Nattenhoven – Grevenbicht waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 2, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas.

- het behouden van een waterleiding in het profiel van vrije ruimte van de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 3 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen; en
- c. de tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning.

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

Geert Vogels  
Teammanager vergunningen en plantoetsing

## **5 Voorschriften**

### **5.1 Voorschriften algemene aard**

#### **Voorschrift 1**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 2**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

#### **Voorschrift 3**

##### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 4**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

## **Voorschrift 5**

### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

## **Voorschrift 6**

### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

#### **Voorschrift 7**

##### *Waterstaatkundig belang*

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

#### **Voorschrift 8**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

#### **Voorschrift 9**

##### *Waterkeringen algemeen*

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 30 centimeter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.

4. Uitkomende grond die niet meer mag worden toegepast moet worden vervangen door zware zavel en/of lichte klei met de volgende samenstelling:
  - lutumfractie: 20-35%
  - zandfractie: maximaal 40%
5. De vergunninghouder moet aantonen dat de gebruikte grond daadwerkelijk aan deze samenstelling voldoet.
6. Elke laag grond moet afzonderlijk worden verdicht. De gemiddelde verdichtingsgraad moet 97% zijn ten opzichte van een in het laboratorium bepaalde maximumproctordichtheid. De verdichtingsgraad moet worden bepaald conform proef 3 zoals deze is beschreven in de Standaard RAW
7. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
8. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat.
9. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
10. Van 15 oktober tot en met 15 april mag niet gegraven worden in/bij waterkeringen.
11. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.
12. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
13. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd, mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
14. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
15. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

#### **Voorschrift 10**

##### *Kabels en leidingen waterkering*

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat er zodanig materiaal wordt gebruikt en een zodanige methode wordt toegepast dat er geen leidingbreuk kan optreden.
2. In geval van een leidingbreuk of een ernstige lekkage neemt de vergunninghouder direct zodanige maatregelen dat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
3. De te graven sleuf:
4. mag niet breder zijn dan 2 meter en niet dieper dan 1,5 meter;
5. moet direct na het leggen van de leiding worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde;
6. De gegraven sleuf dient te worden aangevuld tot bestaande hoogte en de asfaltweg dient volledig te worden hersteld.



7. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten mag maximaal 50 meter bedragen.
8. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
9. De mantelbuizen mogen niet worden toegepast.
10. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan de eisen en richtlijnen zoals voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
11. Kabels en leidingen moeten verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
12. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten deze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, om lekkage te voorkomen. De vergunninghouder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen.
13. Indien in de toekomst blijkt dat in onbruik geraakte leidingen alsnog verwijderd kunnen worden, moet de vergunninghouder dit binnen een redelijke termijn alsnog doen.
14. De leiding in de waterkering moet kathodisch worden beschermd. Het aanleggen van kathodische bescherming moet gebeuren volgens NPR 6912.
15. Elk jaar moet een daartoe gecertificeerde instelling de kathodische bescherming van de leidingen controleren met potentiaal- en stroommetingen. Deze instelling moet de uitkomsten van deze metingen en de conclusies binnen een maand schriftelijk rapporteren aan de afdeling Handhaving van het waterschap. De houder moet geconstateerde gebreken onmiddellijk herstellen. Dit herstel moet ook schriftelijk aan het waterschap worden gemeld.
16. Huisaansluitingen van kabels en leidingen moeten via het achterland worden aangevoerd, zodat extra dijk kruisingen voorkomen worden.

## **6 Aanvraag**

### **6.1 Samenvatting aanvraag**

NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB te Maastricht is voornemens om ten behoeve van de uitbreiding van het leidingnetwerk in Grevenbicht een waterleiding aan te leggen in de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht ter plaatse van Dijk tussen de Oude Veerstraat en de Rondstaai. De waterleiding zal onder het wegdek van Dijk worden aangelegd. Door Enexis BV is eveneens een vergunning gevraagd voor de aanleg van een lage druk gasleiding (ons kenmerk 2017-Z11571). Het is gewenst om de aanleg van de waterleiding en de gasleiding gelijktijdig te realiseren.

De waterkering Nattenhoven - Grevenbicht is buitendijks een 'groene waterkering'. Op de kruin is de openbare asfaltweg Dijk gelegen. De opbouw van de kern bestaat uit klei, funderingsmateriaal en diverse grondsoorten die in de loop der jaren is aangebracht bij de aanleg van leidingen en de asfaltweg. De waterkering heeft ter plaatse een beschermingszone en een profiel van vrije ruimte. Binnendijks grenst de waterkering aan particuliere percelen.

In de waterkering is reeds een bestaande waterleiding gelegen. Door NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB te Maastricht is gevraagd of deze leiding mag blijven liggen. De reden hiervoor wordt in de overwegingen van dit besluit beschouwd. Deze aanvraag heeft enkel betrekking op het behouden van de bestaande waterleiding en de nieuw aan te leggen waterleiding.

## 6.2 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats nabij Dijk te Grevenbicht tussen de Oude Veerweg en de Rondstaai.

De waterkering Nattenhoven - Grevenbicht is in de legger van Waterschap Roer en Overmaas opgenomen als primaire waterkering onder nummer 104105 en aangeduid als groene kade. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de beschermingszone 10 meter en het profiel van vrije ruimte 15 meter.

## 6.3 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

## 6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- het behouden van een waterleiding in de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de beschermingszone van de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 2, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- het behouden van een werk met overdruk in de beschermingszone van de waterkering Nattenhoven – Grevenbicht waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 2, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas.
- het behouden van een waterleiding in het profiel van vrije ruimte van de waterkering Nattenhoven - Grevenbicht, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 3 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas.

## **7 Toetsing aanvraag**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## **7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist**

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas.

De waterleiding zal worden aangelegd in de waterkering (langsligging). De bestaande leiding zal niet worden verwijderd. Deze wordt echter wel gevuld zodat bestaande leiding niet als holle ruimte in de waterkering kan worden gezien.

### *Nieuw aan te leggen waterleiding*

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

#### *nadelige effecten op kerende hoogte;*

De waterleiding heeft geen nadelig effect op de kerende hoogte van de waterkering omdat de sleuf volledig dient te worden aangevuld. De asfaltweg zal volledig worden hersteld.

#### *nadelige effecten op stabiliteit;*

Door het aanvullen van de sleuf en het herstellen van de asfalt heeft geen negatief effect op de stabiliteit van de waterkering. De leiding voldoet aan de normen en eisen zoals gesteld in de voorschriften.

#### *nadelige effecten op de erosiebestendigheid en mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;*

Het betreft een ondergrondse leiding en heeft daarom geen effect op erosiebestendigheid, het uitvoeren van onderhoud en inspectie.

#### *profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;*

De leiding is in langsligging gelegen in de waterkering. Indien de waterkering wordt versterkt, zal dit naar verwachting gebeuren aan de binnen- of buitendijkse zijde van de waterkering. Ook als de waterkering in de kruin wordt versterkt, heeft dit geen negatief effect op toekomstige uitbreidingen.

*periode van uitvoeren van activiteiten;*

De werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd in het 'gesloten seizoen' tussen 15 oktober en 15 april.

*staat van onderhoud van vergund object;*

Op grond van de voorschriften behorende bij dit besluit dient de waterleiding goed te functioneren en in goede staat van onderhoud te verkeren.

*verwijderbaarheid van vergund object en buiten gebruik stelling van object.*

Indien de waterleiding buiten gebruik wordt gesteld, dient deze op grond van de voorschriften behorende bij dit besluit door de vergunninghouder te worden verwijderd.

Bestaande waterleiding

Leidingen in waterkeringen die geen functie meer hebben of niet meer worden gebruikt, dienen te worden verwijderd. In dit geval kan de bestaande leiding niet gelijktijdig worden verwijderd met de aanleg van de nieuwe leiding. De bestaande leiding zal daarom niet worden verwijderd maar waterdicht worden opgevuld met een daartoe geschikt materiaal. Een uitgebreide motivatie hiervoor treft u aan in de bijlage behorende bij dit besluit.

Voor de bestaande waterleiding is in het verleden geen vergunning afgegeven door het waterschap. Deze leiding wordt geacht met een fictieve vergunning aanwezig te zijn. In een fictieve vergunning zijn geen voorschriften ten aanzien van het verwijderen van leiding als deze niet meer wordt gebruikt. Daarom wordt dit meegenomen in deze vergunning. Door het opnemen van voorschriften ten aanzien van de bestaande waterleiding worden de waterbelangen beschermd.

**Belangenafweging:**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## 8 Procedure en rechtsbescherming

### 8.1 Procedure

Het waterschap Limburg heeft op 29 december 2017 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z11136. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer 2018-D96516.

Op grond van § 1.4 van de Beleidsregels behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 wordt bij de te vergunnen activiteiten de uniforme openbare voorbereidings-procedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)) gevolgd. Het betreft namelijk het maken of wijzigen van een waterkering dan wel een werk in een waterkering aan te brengen of te wijzigen. De beleidsregels geven ook een uitzondering in geval van spoedeisendheid en tijdelijke activiteiten. Vanwege de spoedeisendheid karakter van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken en wordt de voorbereidingsprocedure van afdeling 4.1.2 Awb gevolgd.

### 8.2 Rechtsbescherming

#### Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [info@waterschaplimburg.nl](mailto:info@waterschaplimburg.nl).

## **9 Mededelingen**

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

1. Gemeente Sittard - Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard

## **10 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2017-Z11136:

1. Tekening "Sanering leidingnet Dijk Grevenbicht" plotdatum 18 april 2017, tekeningnummer AL-2424 blad 1 van 2
2. Tekening "Sanering leidingnet Dijk Grevenbicht" plotdatum 18 april 2017, tekeningnummer AL-2424 blad 2 van 2
3. Motivering inzake het 'niet verwijderen' van de bestaande leiding