



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING (gewijzigde versie)

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65495

Ten name van: Gemeente Nieuwkoop
Postbus 1
2460 AA Ter Aar

Locatie: In het nieuwbouwplan 'De Verwondering' ter plaatse van het
zuidelijk plandeel Teylerspark en Zuidereiland in Nieuwveen,
gemeente Nieuwkoop.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 26 juni 2018 een wijzigingsverzoek van een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Nieuwkoop, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft:

1. het wijzigen van de bestaande vergunning V65495 door het aanbrengen van een dam met duiker Ø 1000 mm in een bestaande watergang en een duiker van 2 m breed x 1 m hoog met een lengte van ca. 34 m in de nieuw te graven watergang van 8 m breed in het plandeel 'Zuidereiland' binnen het projectgebied 'de Verwondering'.
3. Als gevolg van het aanbrengen van een langere duiker het aanpassen van het surplus aan gegraven oppervlaktewater dat wordt toegevoegd aan de BRC van de gemeente Nieuwkoop.
2. het verder ongewijzigd uitvoeren van de werken als genoemd in de eerste versie van watervergunning V65495 dd. 6 november 2017.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.098986.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning, verzoek tot wijziging dd. 7 augustus 2018;
- situatie- en constructietekeningen van te wijzigen onderdeel van V65495;
- E-mailbericht dd. 24 oktober 2018, definitieve afmetingen van de duiker.

Zorgplicht

Het aanbrengen van een rietoever over een lengte van ca. 67 m met een breedte van ca. 4 m en een diepte van ca. 0,20 m in de nieuw te graven watergang op het Zuidereiland binnen het ontwikkelingsplan 'de Verwondering' ten zuiden van Nieuwveen op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr. 1924 in de gemeente Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voorwerken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

Algemene regel met maatwerk

Het uitvoeren van 493 m² compenserend water in de vorm van een plasberm met een waterdiepte van ca. 0,15 m over een breedte van ca. 1 m langs beide oevers van een overige watergang over een lengte van in totaal 493 m in de polder Nieuwkoop het ontwikkelingsplan 'de Verwondering' ten zuiden van Nieuwveen op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr. 1924 in de gemeente Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel.



De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.1 Vergunningplicht

- het aanbrengen en hebben van een duiker van 2 m breed x 1m hoog met een lengte van ca. 34 m in de nieuw te graven watergang van 8 m breed in het nieuwbouwplan 'de Verwondering' ter plaatse van het plandeel het Zuidereiland in Nieuwveen, gemeente Nieuwkoop;
- Het aanbrengen en hebben van een dam met duiker van 17 m lang, Ø 1000 mm in een overige watergang in de polder Nieuwkoop binnen het projectdeel Teylerspark in uitbreidingsplan 'de Verwondering' ten zuiden van Nieuwveen op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr. 1924 in de gemeente Nieuwkoop;
- Het aanbrengen en hebben van in totaal ca. 5000 m² extra nieuw dak- en oppervlakteverharding binnen het deelplan Teylersplein als nieuwe fase in het projectplan 'de Verwondering' ten zuiden van Nieuwveen op kadastraal perceel Ter Aar sectie B nr.1640;
- het aanbrengen en hebben van een nader te bepalen aantal hemelwateruitlaten op een primaire watergang in peilvak OR-4.09.1.1 van de polder Nieuwkoop;
- het graven en hebben van in totaal 4461 m² nieuw oppervlaktewater in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop binnen het plandeel het Zuider-eiland in het projectgebied "De Verwondering" ten zuiden van Nieuwveen op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr.1924 in de gemeente Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 4 juni 2018. De laatste versie aanvullende gegevens zijn ontvangen op 24 oktober 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 142 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar.
- II. Conform artikel 5.3.4. van de algemene regel 5.3 Graven van Oppervlaktewater waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het uitvoeren van 493 m² compenserend water in de vorm van een plasberm over een lengte van in totaal ca. 493 m, met een waterdiepte van ca. 0,15 m over een breedte van ca. 1 m langs de oevers van de nieuw te graven watergang.



2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen en hebben van een duiker van 2m breed x 1m hoog met een lengte van ca. 34 m in de nieuw te graven watergang van 8 m breed in het plandeel het Zuidereiland binnen het projectgebied 'de Verwondering' ter plaatse van het zuidelijk plandeel in Nieuwveen, gemeente Nieuwkoop.
 - b. Het aanbrengen en hebben van een dam met duiker van 17 m lang, Ø 1000 mm in een overige watergang in de polder Nieuwkoop binnen het projectdeel Teylerspark in uitbreidingsplan 'de Verwondering' ten zuiden van Nieuwveen op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr. 1924 in de gemeente Nieuwkoop;
 - c. Het aanbrengen en hebben van in totaal ca. 5000 m² extra nieuw dak- en oppervlakteverharding binnen het deelplan Teylersplein als nieuwe fase in het projectplan 'de Verwondering' ten zuiden van Nieuwveen op kadastraal perceel Ter Aar sectie B nr.1640;
 - d. het aanbrengen en hebben van een nader te bepalen aantal hemelwateruitlaten op een primaire watergang in peilvak OR-4.09.1.1 van de polder Nieuwkoop;
 - e. het graven en hebben van in totaal 4461 m² nieuw oppervlaktewater in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop binnen het plandeel Zuidereiland in het projectgebied "De Verwondering" ten zuiden van Nieuwveen op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr.1924 in de gemeente Nieuwkoop.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 17 december 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b.a.

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 17 december 2018
Aantal bijlagen: 2



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. De aanlegdiepte van de nieuwe watergang mag niet dieper zijn als NAP min 6,50 m. Dit houdt in een maximale ontgravingsdiepte van 0,58 m beneden het waterpeil. De watergang moet daarna op een diepte van 0,50 m worden gehouden.
2. De 493 m² compenserend oppervlaktewater ter plaatse van de strook plasberm beiderzijds langs de nieuw te graven overige watergang van ca. 1 m breed dient voortdurend op een minimale diepte van 0,15 m worden gehouden.
3. Minimaal één maal per twee jaar dient de plasberm geheel te worden geschoond van bagger, ingevangen vuil en begroeiing en te worden teruggebracht tot een bodem diepte van 0,15 m beneden winterpeil.
4. Bij dempingen moet de grond vanuit de oever in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodanig dat vissen en amfibieën naar open blijvend water kunnen ontsnappen.
5. Aanwezige bagger op de waterbodem ter plaatse van de demping moet voorafgaand aan de demping van de waterbodem worden verwijderd.
6. Voordat het verhard dak- en verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 746 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd dat in open verbinding staat met het omliggende watersysteem.
7. Langs de primaire watergang ten noorden van het plangebied moet in ieder geval aan één zijde een strook van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, vrij blijven voor onderhoud en inspectie.
8. Het surplus van het te graven oppervlaktewater zal na realisatie en controle van de vergravingen en dempingen worden bijgeboekt op de Berging Rekening Courant (BRC) van de gemeente Nieuwkoop voor het peilvak OR-4.09.1.1 van de polder Nieuwkoop.
9. Langs de primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

Dam met duiker/afdamming

10. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

11. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 5,57 m. Dit is 0,35 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 5,92 m.
12. Om de verhoogde afstroming uit de watergang te realiseren dient de reeds bestaande duiker in deze watergang (wg 093-058-00274) te worden geoptimaliseerd door het zonodig op de goede hoogte herplaatsen (bbk op NAP min 5,57 m) en opschonen van de duiker.

Hemelwateruitlaten

13. De HWA-afvoer vanuit de nieuw te bouwen woonwijk dienen zo veel als mogelijk is worden afgevoerd naar de (primaire) watergang die noordelijk van de nieuwe wijk gelegen is.
14. De uiteinden van de hemelwateruitlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
15. Vanwege de kwelgevoeligheid van de waterbodem moeten maatregelen worden genomen om erosie van de taluds of uitspoeling van de waterbodem ter plaatse van de lozingspunten te voorkomen.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

16. De nieuwe 8 m brede watergang moet vanwege het potentieel opbarstgevaar 'in den natte' worden gegraven.
17. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1:1,1. Indien tijdens de uitvoering kwelstromen of opbarsting ontstaat moet het graven onmiddellijk worden gestaakt en moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten.
18. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle bouw- en graaflocaties worden gecontroleerd worden op eventuele kwel. Indien kwelstromen worden geconstateerd moet de vergunninghouder de resultaten van deze controle middels tekeningen waarop de kwellocaties met maatvoering zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
19. Funderingspalen en damwandschermen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
20. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na datum vergunningafgifte blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.



21. Onbedoelde doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
22. Funderingspalen mogen alleen door middel van het trillend trekken worden verwijderd. Het lossputten van de palen/schermen is niet toegestaan.

Algemeen Technische Voorschriften

23. Indien werken anders worden uitgevoerd dan in de aanvraag en tekeningen staat beschreven moet de vergunninghouder binnen twee maanden na voltooiing van de werken een revisietekening in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
24. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moeten de watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming in het watersysteem gehandhaafd blijven;
25. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lager peilgebied.
26. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Het aanleggen van 493 m² compenserend water in de vorm van een plasberm van ca. 1 m breed met een waterdiepte van ca. 0,15 m langs beide oevers van een nieuwe overige watergang.

Op grond van artikel 5.3.4.1 van de algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater kan bij maatwerkvoorschrift worden afgeweken van de voorwaarde dat nieuw aangelegd overig oppervlaktewater wordt aangelegd met een diepte van 0,50. In deze aanvraag is overwogen dat het aanbrengen van 493 m² compenserend oppervlaktewater in de desbetreffende watergang in de vorm van 2 stroken plasberm geen problemen geeft voor de afvoercapaciteit van de resterende watergang. De plasberm heeft bij een juist onderhoud mogelijk een positieve invloed op de ontwikkeling van de watergebonden flora en fauna. Op basis van deze overwegingen is besloten deze compensatievorm onder specifieke voorwaarden zoals genoemd in de bijzondere voorschriften 5.1 toe te staan.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het graven en hebben van in totaal ca. 4461 m² nieuw compenserend oppervlaktewater in de kwelgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop binnen het ontwikkelingsplan 'de Verwondering' in Nieuwveen op kadastraal perceel Ter Aar, sectie B nr.1924, het aanbrengen en hebben van een dam met een duiker met lengte van ca. 34 m van 2m breed en 1m hoog in een nieuw te graven overige watergang en het aanbrengen en hebben van een dam met duiker met lengte van ca. 17 m / Ø 1000 mm in een overige watergang en het in totaal aanbrengen en hebben van ca. 5000 m² extra nieuwe dak- en oppervlakteverharding als volgende fase in het ontwikkelingsplan 'de Verwondering' ten zuiden van de kern Nieuwveen, op kadastraal perceel Ter Aar sectie B, nr. 1640 en het aanbrengen en hebben van een nader te bepalen aantal hemelwateruitlaten op een primaire watergang in peilvak OR-4.09.1.1 van de polder Nieuwkoop.

Eén en ander ter plaatse van het deelproject Teylerspark en het Zuidereiland binnen het plangebied 'de Verwondering' direct ten zuiden van de kern Nieuwveen en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage 1 en 2 is getoetst aan:

- Beleidsregel 4.4 Duikers;
- Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;
- Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte;
- Beleidsregel 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Beleidsregel 4.4 Duikers

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan artikel 4.3.4b van Beleidsregel 4.4 Duikers. Het aanbrengen van een duiker met lengte van ca. 17 m en Ø 1000 mm in een overige watergang is noodzakelijk omdat er een relatief brede toegangsweg naar de nieuwe woonwijk moet worden aangelegd. Overwogen is hierbij dat het hier een deel van de watergang betreft dat mommenteel aan het eind van het afvoersysteem ter plaatse zit. In dit deel is verder op reeds een duiker aanwezig en de af te voeren hoeveelheden zijn klein. De duiker is met Ø 1000 mm voldoende gedimensioneerd om de totaalafvoer in de bebouwde eindsituatie te verwerken.

Het aanbrengen van een duiker van 34 m in een nieuw te graven watergang is acceptabel omdat de duiker zeer ruim gedimensioneerd is (2 m²) en het hier weliswaar een 8 m brede watergang betreft maar deze vooralsnog als dwarsverbinding in het watersysteem werkt en dus niet als doorvoerdruiker.

Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan artikel 5.4.2a,c. Door het beperken van de aanlegdiepte tijdens het graven van het water tot maximaal 0,58 m en met als voorschrift de uitvoering 'in den natte' wordt normaliter voorkomen dat de bodem opbarst en/of kwel(gaten) ontstaan. In dit plangebied zijn al meerdere waterpartijen op deze manier gegraven zonder dat dit problemen heeft gegeven.

Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan artikel 11.2.2a,b1 en 11.2.3a1,2. Conform het gestelde in artikel 11.2.2a,b1 wordt minimaal 15 % compenserend oppervlaktewater gegraven. Conform het gestelde in artikel 11.2.3a1,2 wordt het compenserend water gegraven in hetzelfde peilvak en in zodanige hoeveelheid dat hierdoor geen ontoelaatbare peilstijging zal ontstaan.

Beleidsregel 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

In de begeleidende stukken bij de aanvraag is duidelijk geworden dat de HWA-afvoer uit de nieuwe woonwijk zoveel als technisch mogelijk is, wordt geloosd op de watergang ten noorden van het bouwplan. Dit gebeurt op specifiek verzoek van Rijnland. Vooraf is bepaald welke afvoerroute de voorkeur heeft. Door deze uitvoering is het werk in overeenstemming met Rijnlands voorkeur en daarom vergunbaar.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in primair en overig water van de polder Nieuwkoop:

- Zomer- en winterpeil is NAP min 5,92 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net