

WATERVERGUNNING

Het tijdelijk onttrekken van grondwater en het lozen van bronneringswater in het oppervlaktewaterlichaam Bocholtzerbeek ten behoeve van de uitbreiding van het bergbezinkbassin 'De Bongerd' te Bocholtz

Zaaknummer: 2018-Z12476

Datum vergunning: 8 februari 2018



Inhoudsopgave

1. Onderwerp aanvraag	3
2. Conclusie	3
3. Besluit	3
4. Ondertekening	4
5. Voorschriften	5
5.1 Algemene voorschriften	5
5.2 Specifieke voorschriften	7
Onttrekken van grondwater en/of het infiltreren van water, algemeen	7
6. Aanvraag	9
6.1 Samenvatting aanvraag	9
6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg	9
6.3 Locatie	10
6.4 Vergunningplichtige handelingen	10
6.5 Andere wet- en regelgeving	10
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	10
7.1 Algemeen	10
7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	11
7.3 Conclusie toetsing	12
8. Procedure en rechtsbescherming	13
8.1 Procedure	13
8.2 Rechtsbescherming	13
9. Bijlagen	14

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 juli 2017 een aanvraag ontvangen van de gemeente Simpelveld, Postbus 21000, 6369 AH te Simpelveld, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het tijdelijk onttrekken van grondwater en het lozen van bronneringswater in het oppervlaktewaterlichaam Bocholtzerbeek waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

De gevraagde vergunning is op 13 september 2017 onder zaaknummer 2017-Z6567 voor bepaalde tijd verleend. Omdat de vergunning op 31 december 2017 is geëxpireerd, heeft de gemeente Simpelveld op 30 januari 2018 een verzoek ingediend om de vergunning te verlengen tot 1 mei 2018. Omdat het niet mogelijk is een vergunning te verlengen die reeds verlopen is, beschouwen wij het verzoek om verlenging als een verzoek om een nieuwe tijdelijke vergunning.

Het verzoek van 30 januari 2018 is ingeboekt onder zaaknummer 2018-12476.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de gemeente Simpelveld, Postbus 21000, 6369 AH te Simpelveld, voor:
 1. het onttrekken van grondwater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet, juncto artikel 4.5, lid 3, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014);
 2. het meer dan 20 m³ water per uur lozen in een primair of secundair water waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet, juncto artikel 4.5, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014).
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten vanaf de datum tot inwerkingtreding van deze vergunning tot en met 1 mei 2018;

- d. de tekening met projectnummer "SIM111-0002", d.d. 19-06-2017, tekeningnummer 2016-2357 (bijlage 2) en het rapport "Uitbreiding Buffer Bongerd", d.d. 7 juli 2017, rapportnummer SIM111-0002 (bijlage 3) deel te laten uitmaken van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

Geert Vogels
Teammanager vergunningen en plantoetsing

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Direct nadat de werkzaamheden voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 7

Waterstaatkundig belang

Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.

5.2 Specifieke voorschriften

Grondwater

Voorschrift 8

Onttrekken van grondwater en/of het infiltreren van water, algemeen

1. De omgeving van de onttrekkingsputten moet zodanig schoon worden gehouden dat verontreiniging van het watervoerend pakket wordt voorkomen.
2. Tevens moet worden voorkomen dat verontreinigd water via de onttrekking in het watervoerend pakket kan stromen.
3. De vergunninghouder moet de onttrekking zo beperkt mogelijk houden.
4. Als de onttrekking (geheel of gedeeltelijk) buiten werking is gesteld:
 - a. meldt de vergunninghouder dit terstond aan het waterschap;
 - b. draagt de vergunninghouder, in overleg met het waterschap, er zorg voor dat er geen grondwateroverlast ontstaat als gevolg van de beëindiging van de onttrekking;
 - c. draagt de vergunninghouder er zorg voor dat de onttrekkingsputten, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
 - d. draagt de vergunninghouder er zorg voor dat het afdichten of afwerken van de onttrekkingsputten gebeurt volgens de werkwijze van het Protocol 2101 Mechanisch Boren van het SIKB (of de hiervoor in de plaats getreden regelgeving).

Voorschrift 9

Bemalingsgegevens/onttrekkingsgegevens

Algemeen

1. Deze vergunning wordt verleend voor:
 - a. 75 m³ per uur, 1.800 m³ per dag, 5.400 m³ per maand;
 - b. totale hoeveelheid onttrokken 100.800 m³;
 - c. onttrekkingslocatie: kadastraal bekend als gemeente Simpelveld, sectie N, perceelnummer 3 (zie bijlage 1)
2. Bronbemaling:
 - a. Het grondwaterniveau in de bouwput mag tot N.A.P. + 146,50 meter worden verlaagd;
 - b. De verlaging van de stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen van een bouwput mag niet meer bedragen dan 50 cm beneden de onderkant van de werkvloer;
 - c. Als de werkzaamheden zover zijn gevorderd dat er een hoger grondwaterpeil kan worden gehandhaafd, moet hiertoe worden overgegaan.

Ten aanzien van onttrekkingsputten

3. Zo spoedig mogelijk, moet de vergunninghouder ter goedkeuring een bemalingsplan aan het waterschap overleggen. Dit plan beschrijft tenminste:
 - a. het aantal, exacte plaats en diepte van de onttrekkings- en infiltratieputten;
 - b. het aantal en de diepte van de filter(s) in de putten;
 - c. de wijze van en plaats van meting van het op te pompen grondwater;
 - d. de planning van de werkzaamheden;

- e. een situatietekening.
 - f. het daadwerkelijk inrichten of vervangen van de onttrekkingsputten moet gebeuren volgens de werkwijze van het Protocol 2101 Mechanisch Boren van het SIKB (of de hiervoor in de plaats getreden regelgeving).
4. De vergunninghouder doet hiervan uiterlijk één week voor aanvang schriftelijk melding aan het waterschap.

Ten aanzien van peilputten

5. De vergunninghouder dient zo spoedig mogelijk een monitoringsplan in bij het waterschap. Dit monitoringsplan bevat een weergave (situatieschets) van het aantal en de locaties van de peilbuizen. De locatie(s) van deze peilput(ten) moet(en) zodanig zijn dat dit een indicatie geeft van de grondwaterstand en stijghoogte in het invloedgebied van de bemaling. Pas na goedkeuring van het monitoringsplan door het waterschap mag de vergunninghouder met de onttrekking aanvangen .
6. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bemaling, moet(en) de peilput(ten) zijn ingericht conform het goedgekeurde bemalingsplan. Dit plan moet voldoen aan de Standaard RAW-bepalingen 2015. Het inrichten van de peilputten moet gebeuren volgens de werkwijze van het Protocol 2101 Mechanisch Boren van het SIKB (of de hiervoor in de plaats getreden regelgeving).
7. De peilput(ten) moet(en) worden voorzien van minimaal 2 filters.

Voorschrift 10

Metten en registreren

Debiet onttrokken grondwater

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de meetinstrumenten vóór aanvang van de grondwateronttrekking gecontroleerd en gebruiksklaar zijn.
2. De vergunninghouder moet een bewijs kunnen tonen van de verrichte controles.
3. De vergunninghouder de meetinstrumenten vervolgens jaarlijks laten ijken.
4. Meetgegevens mogen maximaal 5% afwijken.
5. De vergunninghouder installeert de meetinstrumenten, in overleg met het waterschap, op een goed toegankelijke plaats, zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
6. Voor aanvang van de bemaling moet de beginstand van de watermeter zijn geregistreerd.
7. Daarna moet de stand van de watermeter, tot het beëindigen van de bemaling, elke werkdag worden geregistreerd.

Ten aanzien van registratie

De vergunninghouder is verplicht tot het volgende:

1. De waarnemingen van de grondwaterstanden en waterbezwaren in worden tabellen gezet. Een afschrift hiervan wordt binnen één maand na afloop van de onttrekkingsperiode aan het waterschap gestuurd.
2. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het waterschap.
3. Indien een watermeter defect raakt, moet deze direct worden vervangen.

4. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
5. De in de voorgaande voorschriften genoemde waarnemingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Voorschrift 11

Lozing van bronneringswater

1. De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van de watergangen moeten ter plaatse van de lozingspunten tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
2. Het maximum lozingsdebiet is 75 m³ per uur

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

De gemeente Simpelveld, Postbus 21000, 6369 AH te Simpelveld is voornemens om een KRW-buffer in Bochtoltz aan te leggen. Om deze KRW-buffer te realiseren is uit onderzoek gebleken dat de grondwaterstijghoogte te groot is om de folie in de buffer vast te houden. In het ontwerp is hier rekening mee gehouden en worden er drainagevoorzieningen aangebracht om het openbarsten van de bufferbodem te voorkomen. Zowel in de aanleg periode als in de permanente situatie zijn er drainageleidingen aanwezig. De buffer vormt een uitbreiding van het bestaande bergbezinkbassin 'De Bongerd'.

De aanvraag betreft: het onttrekken van grondwater en het lozen van bronneringswater tijdens de aanleg van de uitbreiding (open compartiment BBB Bongerd te Bochtoltz).

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening

Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats op de locatie, kadastraal bekend als gemeente Simpelveld, sectie N, perceelnummer 3.

De Bocholtzerbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Simpelveld en is onder nummer 126150 opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. Het oppervlaktewaterlichaam Bocholtzerbeek is in de legger opgenomen als een primair water met een beschermingszone en profiel van vrije ruimte. De watergang heeft een natuurfunctie.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- grondwater te onttrekken (artikel 4.5, lid 3, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).
- meer dan 20 m³ water per uur te lozen in een primair of secundair water (artikel 4.5, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

De aanvraag maakt deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de overwegingen van deze vergunning alleen worden ingegaan op de hoofdlijnen van de aanvraag.

6.5 Andere wet- en regelgeving

- een vergunning voor het uitbreiden van het bergbezinkbassin 'De Bongerd' met open compartiment inclusief lozingsvoorziening uit drainage in een watersysteem en het uitvoeren van werkzaamheden in de beschermingszone en profiel van vrije ruimte van het oppervlaktewaterlichaam Bocholtzerbeek en Zijtak Bocholtzerbeek in de gemeente Simpelveld.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

Primair water Bocholtzerbeek heeft een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- Artikel 4.5, lid 3, sub a en lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
Niet van toepassing.
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
Niet van toepassing.
- stabiliteit taluds;
Daar waar geloosd wordt zullen maatregelen genomen worden zie voorschriften.

- negatief effect op waterkwaliteit;
Moet voldoen aan Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).
- negatief effect op ecologie;
Niet van toepassing.
- negatief effect op grondwaterregime;
Geen tot minimaal effect op grondwaterregime
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
Niet van toepassing.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
Heeft geen gevolgen voor de toekomst.

Toetsing grondwater

Aanvragen om een vergunning voor grondwateronttrekkingen of het infiltreren van water worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

Toetsing onttrekken van grondwater

Aanvragen om een vergunning van de Keur voor bronbemaling worden getoetst aan de volgende punten:

- a. of de onttrekking leidt tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied.
De onttrekking vindt niet plaats binnen een bufferzone verdroogd natuurgebied.
- b. of de onttrekking plaatsvindt in de Roerdalslenk voor zover de onttrekking plaatsvindt onder de bovenste Brunssumklei
De onttrekking vindt plaats buiten het gebied dat is aangeduid als Roerdalslenk.
- c. of spaarzaam en doelmatig grondwater wordt onttrokken
In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om het spaarzaam en doelmatig onttrekken van grondwater te waarborgen.
- d. of schade als gevolg van de onttrekking door de vergunninghouder kan worden voorkomen of gecompenseerd. Voorbeelden van schade zijn: zetting, landbouwschade en verspreiding van verontreiniging.
In dit geval is dit niet van toepassing

Het tijdelijk onttrekken van grondwater heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij deze vergunning behorende voorschriften.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 30 januari 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2018-Z12476.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;

e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2018-Z12476:

1. Tekening met projectnummer "SIM111-0002", d.d. 19-06-2017, tekeningnummer 2016-2357 (ons kenmerk 2017-D57945);
2. Rapport "Uitbreiding Buffer Bongerd", d.d. 7 juli 2017, rapportnummer SIM111-0002 (ons kenmerk 2017-D49430).