

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 15 februari 2019 een aanvraag watervergunning ontvangen van N.V. Waterbedrijf Groningen, Griffeweg 99 te GRONINGEN. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.
- Overwegende dat oude leidingen die niet in gebruik zijn uit onze waterkeringen worden verwijderd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan N.V. Waterbedrijf Groningen, Griffeweg 99 te GRONINGEN vergunning te verlenen voor het saneren van een GY waterleiding aan het Oosterdiep te Veendam.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4. Ondertekening

Veendam, 21 februari 2019

namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5. Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats

- a. De werkzaamheden vinden langs de oostzijde van het kanaal Oosterdiep plaats en wel tussen de van Stolbergweg en het Hazepad te Veendam.
- b. Een en ander als aangegeven in de aanvraag en onderstaande luchtfoto.



5.2. Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingeleverd:
 - Tekening van Waterbedrijf Groningen betreffende "Bocht Oostdiep", onderdeel: gemeente Veendam, onderwerp: Hoofdleidingennet distributie- en aansluitleidingen, projectnummer: ND18E009, tekeningnummer: 1148 - 218, d.d. 11-10-2018;
 - Werkomschrijving van Waterbedrijf Groningen betreffende "Bocht Oosterdiep Veendam", projectnummer: ND18E009, d.d. 30-01-2019;
 - Offerte van Prosperus Expertise B.V. betreffende "Bouwkundige (voor-tussen-na) opname | risicobeheersing gebouwen", project: Bocht Oosterdiep te Veendam, d.d. 21-11-2018.
- b. De werkzaamheden moeten conform de tekening worden uitgevoerd en voldoen aan de algemene- en bijzondere voorschriften welke zijn opgenomen in deze vergunning.
- c. Afwijkingen mogen slechts plaatsvinden ter beoordeling en ter goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap.

5.3. Uitvoering

- a. De werken moeten wanneer eenmaal aangevangen zonder onderbreking worden afgewerkt.
- b. De werken worden uitgevoerd in een aangewezen regionale waterkering. De te realiseren werken moeten zodanig worden aangebracht dat deze regionale waterkering en de aan te brengen werken ten allen tijde voldoen aan de uitgangspunten als genoemd in de Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen en aan de Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen.
- c. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden langs de waterkering van het Oosterdiep te beginnen, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van + 1,30 meter NAP. Hiervoor moet vroegtijdig worden overlegd met de afdeling hydrologie (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen na overleg en met goedkeuring van het waterschap Hunze en Aa's.
- d. Werkputten en sleuven moeten na iedere werkdag worden gedicht.
- e. De te verrichten graafwerkzaamheden zijn minimaal.
- f. Aanvullingen moeten laagsgewijs mechanisch worden verdicht met de uitkomende grond, in lagen van ten hoogste 30 cm dikte.
- g. Bij aanvullingen moeten de grondsoorten worden teruggebracht in de oorspronkelijke lagen en in de oorspronkelijke laagdikten.
- h. Werkzaamheden moeten zoveel mogelijk in een droge ontgraving plaats vinden.
- i. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.

5.4. Onderhoud

- a. Voor kabel- en leidingwerken geldt een onderhoudstermijn van één jaar na de controle van de werken uitgevoerd door het waterschap, waarbinnen de vergunninghouder schade aan waterschapsobjecten herstelt, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden zijn ontstaan.
- b. Indien na uitvoering van de werken verzakkingen optreden, moeten deze door de vergunninghouder te worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

3. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

4. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Wanneer door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

7. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.