

VUURWERKBESLUIT

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Beschikking

Aanvrager	: Master Pyrotech
Aangevraagde activiteiten	: Vuurwerkevenement (Kingsland Festival)
Locatie	: Oude Almeloseweg in Oldenzaal (Recreatiepark Het Hulsbeek)
Datum evenement	: 27 april 2019
Datum beschikking	: 12 maart 2019
Kenmerk beschikking	: 2019/0069669
Projectnummer	: Z-HZ_OVUUR-2019-000202

Colofon

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

Inhoudsopgave

1	Besluit ontbrandingstoestemming.....	4
1.1	Aanvraag	4
1.2	Besluit	4
1.3	Ondertekening en verzending	4
1.4	Niet mee eens?	5
2	Overwegingen	6
2.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening	6
2.2	Volledigheid van de aanvraag	6
2.3	Adviezen	6
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	7
2.5	Locatie.....	8
2.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	8
2.7	Regeling en voorschriften	8
2.8	Toetsing aanvraag	9
2.9	Overige wet- en regelgeving	9
2.10	Conclusie	10
3	Voorschriften	11
3.1	Aanwezigheid pyrotechnische artikelen voor theatergebruik	11
3.2	Opslag vuurwerkartikelen	11
3.3	Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht.....	11
3.4	Obstakels binnen de veiligheidszone.....	11
3.5	Definitieve schietlijst	11
3.6	Brandblusmiddelen	11
3.7	Controle bosperceel	11

1 Besluit ontbrandingstoestemming

1.1 Aanvraag

Op 14 januari 2019 hebben wij van Master Pyrotech een aanvraag¹ voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming² voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 27 april 2019 op de locatie Oude Almelseweg in Oldenzaal (Recreatiepark het Hulsbeek).

Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 25 april 2019 12:00 uur en 28 april 2019 01:30 uur.

In de aanvraag staat dat het afsteken op 27 april 2019 tussen 10:00 uur en 00:00 uur de volgende dag plaatsvindt. Het vuurwerk wordt tijdens een muziekevenement toegepast; het vuurwerk zal binnen de aangegeven periode op verschillende momenten tot ontbranding worden gebracht.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de volgende delen van de aanvraag en aanvulling onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming;
 - aanvraag van 14 januari 2019:
 - aanvraagformulier
 - situatietekening (Kingsland-Twente-2019)
 - begeleidend schrijven aanvraag vergunning (Extra Schrijven)
 - Aanvullende gegevens³ van 8 maart 2019.
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.


Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat dat verzoek is beslist.

1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Master Pyrotech;
- b. Burgemeester van Oldenzaal;
- c. Bestuur van de Regionale Brandweer Twente;
- d. De minister van Infrastructuur en Milieu;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

¹ ons kenmerk: 2019/0013244

² toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

³ ons kenmerk: 2019/0070328

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

2 Overwegingen

2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

2.2 Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De aanvraag was in eerste instantie niet volledig. Daarom hebben wij de aanvrager verzocht de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 8 maart 2019. De aanvulling betreft een aangepaste schietlijst. Daarnaast geeft de aanvrager in de aanvulling het volgende aan:

- Het consumentenvuurwerk zal achter het podium vanaf één locatie tot ontbranding worden gebracht;
- het consumentenvuurwerk zal niet in schuine stand tot ontbranding worden gebracht;
- alle vuurwerkartikelen zullen elektronisch tot ontbranding worden gebracht.

Samen met deze gegevens voldoet de aanvraag aan de eisen van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag is daarom in behandeling genomen.

Overkoepelend evenement

Het vuurwerk maakt deel uit van het overkoepelend muziekevenement Kingsland Festival waarvoor een evenementenvergunning van de gemeente is vereist. Dit is bevestigd door de gemeente Oldenzaal. De veiligheid van het publiek bij calamiteiten wordt geregeld in deze evenementenvergunning en hiervoor is de gemeente bevoegd gezag.

Wij hebben een afschrift van de aanvraag om ontbrandingstoestemming gezonden aan de burgemeester van Oldenzaal en tevens ontvangt de burgemeester een afschrift van deze ontbrandingstoestemming. Hierdoor is de gemeente op de hoogte van het toepassen van vuurwerk bij het evenement Kingsland Festival.

2.3 Adviezen

Op 16 januari 2019 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Milieu;
- Bestuur van de Regionale Brandweer Twente;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Omdat met de aanvullende gegevens van 8 maart 2019 de afsteeklocatie en veiligheidszone niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet naar de genoemde instanties toegezonden.

Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Regionale brandweer

Op 12 februari 2019 hebben wij het advies⁴ van het bestuur van de Regionale Brandweer Twente ontvangen. Het advies is positief indien de voorwaarden, genoemd in het advies, worden opgenomen in de ontbrandingstoestemming. De voorwaarden zijn:

1. De veiligheidszone moet overeenkomen met de veiligheidsafstanden in relatie tot het fanshape afschieten. Er moet een afstand van 60 meter gehanteerd worden.
2. De veiligheidszones voor het theatervuurwerk moeten door middel van toezicht gecontroleerd worden.
3. Het consumentenvuurwerk op de hoogwerker mag alleen elektronisch ontstoken worden.
4. Binnen de veiligheidszone van het consumentenvuurwerk moeten minimaal drie handbrandblussers aanwezig zijn met een minimale inhoud van 6 kg. Tijdens en na afloop van het afschieten van consumentenvuurwerk moet het bosperceel worden gecontroleerd op vuurresten om een brand te voorkomen.

⁴ ons kenmerk: 2019/0043066

Het advies hebben wij op de volgende manier verwerkt:

- Advies 1 betreffende de te hanteren veiligheidsafstand bij het consumentenvuurwerk: In de aanvullende gegevens van 8 maart 2019 heeft de aanvrager aangegeven dat het consumentenvuurwerk niet in schuine stand (fanshape) tot ontbranding zal worden gebracht. Hierdoor is de in de schietlijst aangegeven veiligheidsafstand en op de situatietekening aangegeven veiligheidszone van 40 meter voldoende.
- Advies 2 betreffende controle van de veiligheidszones voor het theatervuurwerk: In artikel 3.4 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk is opgenomen dat de veiligheidsafstanden die bij het tot ontbranding brengen van theatervuurwerk in acht worden genomen ten minste gelijk zijn aan de afstanden, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad van het vuurwerk. Het voorschrift uit de regeling is rechtstreeks werkend. Op basis van artikel 1.7 van deze regeling is het verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.
Wanneer het vuurwerkevenement door een toezichthouder wordt bezocht dan zal het gehele vuurwerkevenement getoetst worden aan de verleende ontbrandingstoestemming en de rechtstreeks werkende regeling.
- Advies 3 betreffende de manier waarop het consumentenvuurwerk op de hoogwerker tot ontbranding moet worden gebracht: In de aanvullende gegevens van 8 maart 2019 heeft de aanvrager aangegeven dat alle vuurwerkartikelen elektronisch tot ontbranding zullen worden gebracht.
- Advies 4 betreffende de aanwezigheid van handbrandblussers en controle van het bosperceel hebben wij overgenomen. In aanvulling op artikel 2.8, lid 2a van de Regeling hebben wij in voorschrift 3.6 opgenomen dat binnen de veiligheidszone van het consumentenvuurwerk minimaal 3 handbrandblussers aanwezig moeten zijn. In voorschrift 3.7 hebben wij opgenomen dat het bosperceel dat binnen de veiligheidszone van het consumentenvuurwerk tijdens en na het tot ontbranding brengen van vuurwerk gecontroleerd moet worden op brandende en smeulende vuurwerkresten.

Extreme droogte

Brandweer Twente is tot de conclusie gekomen dat bij extreme droogte, vanwege de directe omgeving, een eventuele fase 2 (voorheen "code oranje of rood") een belemmering is voor dit vuurwerkevenement. De brandweer geeft aan dat bij extreme droogte er geen consumentenvuurwerk afgeschoten mag worden.

Het advies betreffende extreme droogte zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van het vuurwerkevenement sprake is van weersomstandigheden zoals bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling.

Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, onverwijld een afschrift van de aanvraag op 16 januari 2019 verzonden aan de burgemeester van Oldenzaal met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Omdat met de aanvullende gegevens van 8 maart 2019 afsteeklocatie en veiligheidszone niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet naar de genoemde burgemeester toegezonden.

Op 31 januari 2019⁵ en op 5 maart 2019⁶ heeft de burgemeester verklaard dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

⁵ ons kenmerk: 2019/0031247

⁶ ons kenmerk: 2019/0067986

2.5 Locatie

De afsteeklocatie is gelegen op een grasveld binnen Recreatiepark het Hulsbeek. Uit recente (lucht)foto's van de provincie Overijssel en uit de aanvraag blijkt dat binnen de veiligheidszone geen kwetsbare objecten zijn gelegen. Wij hebben dan ook geen bezoek gebracht aan de afsteeklocatie.

Uit de situatietekening en de luchtfoto's is gebleken dat binnen de veiligheidszone bomen staan.

Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Uit de situatietekening en de actuele luchtfoto's blijkt dat binnen 60 meter (grootste veiligheidsafstand, vermeerderd met 50%) gemeten vanaf de afsteeklocatie geen bedrijfsmatig of hobbymatig gehouden dieren aanwezig kunnen zijn

Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:

N 52 18 27.8, E 6 53 22.7

2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend door Gedeputeerde Staten van Flevoland op 11 mei 2014, met kenmerk MB/04.040524/L.
2. De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk en het Kiwa Register PSE in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

2.7 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Afwijking

Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 1.2.4, lid 2 onder c van het Vuurwerkbesluit. In dit artikel is opgenomen dat het niet mogelijk is om professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik langer dan 16 uur buiten een opslaginrichting voorhanden te hebben. Uit de aanvraag blijkt echter dat er meer dan 16 uur zit tussen de opbouw en het tot ontbranding brengen van de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Uit de aanvraag blijkt dat er geen professioneel vuurwerk zal worden toegepast.

Gelet op artikel 1.2.4, lid 3 van het Vuurwerkbesluit is het mogelijk dat het bevoegd gezag een andere tijdsduur vaststelt.

In voorschrift 3.1 is dan ook opgenomen dat de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik gedurende de periode van 25 april 2019 12:00 uur tot 28 april 2019 00:00 uur op de locatie aanwezig mogen zijn. Er mogen daarbij niet meer pyrotechnische artikelen voor theatervuurwerk aanwezig zijn dan de artikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad wordt:

- Uit de aanvraag blijkt dat het vuurwerk opgeslagen zal worden in een afgesloten trailer.
- Uit de aanvraag blijkt dat de afgesloten trailer zal 24 uur per dag onder toezicht zal staan van de aanvrager, een geïnstrueerde beveiliging en/of camera bewaking. Dit is in overeenstemming met de Regeling waarin is opgenomen dat de afsteker tijdens het vuurwerkevenement zicht moet hebben op het vuurwerk.

Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op deze regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Algemeen

Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

2.8 Toetsing aanvraag

a. Afgesloten en bewaakt terrein

Uit de aanvraag blijkt dat de trailer waarin de vuurwerkartikelen zullen worden opgeslagen afgesloten is en 24 uur per dag onder toezicht staat. In aanvulling op de Regeling hebben wij in voorschrift 3.2 opgenomen dat de trailer op een afgesloten en bewaakt terrein moet staan.

b. Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Uit de aanvraag blijkt dat pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zullen worden toegepast. Omdat deze artikelen in de buitenlucht zullen worden toegepast, hebben wij in aanvulling op de Regeling voorschrift 3.3 opgenomen.

c. Obstakels in de veiligheidszone

In de veiligheidszone op het land zijn bomen aanwezig. Om te voorkomen dat de baan van het vuurwerk door deze obstakels verandert, hebben wij voorschrift 3.4 opgenomen.

d. Schietlijst

Op de bij de aanvraag gevoegde schietlijst ontbreken 'de artikelnummers' van de vuurwerkartikelen. In afwijking van artikel 3B. 3a, tweede lid, onder d van het Vuurwerkbesluit, hebben wij voorschrift 3.5 opgenomen.

e. Extra tijd na afloop ontbranding

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit aan deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval gelijktijdig plaatsvindt met een muziek-evenement en enkel op één dag. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

2.9 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening).

Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming en soortenbescherming spelen geen rol in de afweging bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit; aantasting van natuurwaarden kan geen grond opleveren om een ontbrandingstoestemming te weigeren. Omgekeerd kunnen bij gebruikmaking van de toestemming wel effecten optreden die een overtreding inhouden van de Wet natuurbescherming.

Voor vuurwerkevenementen biedt de Wet natuurbescherming geen mogelijkheid om een vergunning dan wel ontheffing te verlenen. Voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet worden zeker gesteld dat geen overtreding plaatsvindt van verbodsbepalingen uit de wet.

Wij adviseren u dan ook om dit vuurwerkevenement te (laten) toetsen en zonodig maatregelen te nemen om overtreding te voorkomen.

Voor vragen of informatie over deze toetsing kunt u contact opnemen met team vergunningverlening via telefoonnummer 038 499 76 20.

2.10 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.

In aanvulling op deze regeling en in afwijking van artikel 1.2.4, 2e lid onder c en artikel 3B.3a, 2e lid, onder d van het Vuurwerkbesluit verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.

3 Voorschriften

3.1 Aanwezigheid pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

De pyrotechnische artikelen voor theatergebruik mogen in de periode van 25 april 2019 12:00 uur tot 28 april 2019 00:00 uur op de locatie aanwezig zijn. Hierbij mogen niet meer pyrotechnische artikelen aanwezig zijn dan de artikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht.

3.2 Opslag vuurwerkartikelen

Het terrein waarop de trailer, waarin het vuurwerk op de locatie is opgeslagen, moet afgesloten zijn en bewaakt worden.

3.3 Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Bij het tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht zijn de artikelen 4.3 en 4.4 van de Regeling van overeenkomstige toepassing.

3.4 Obstakels binnen de veiligheidszone

Bij vuurwerk waarbij de mogelijkheid bestaat dat de baan van het vuurwerk schuin wordt weggeschoten, mag de baan van het vuurwerk niet gehinderd worden door obstakels zoals bomen.

3.5 Definitieve schietlijst

Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden moeten ongewijzigd blijven ten opzichte van de schietlijst bij de aanvullende gegevens van 8 maart 2019.

3.6 Brandblusmiddelen

Tijdens het vuurwerkevenement moeten binnen de veiligheidszone van het consumentenvuurwerk minimaal 3 handbrandblussers met een inhoud van ten minste 6 kilogram ABC-poeder of 9 kilogram schuim aanwezig zijn.

3.7 Controle bosperceel

Tijdens en na het tot ontbranding brengen van het vuurwerk moet het bosperceel binnen de veiligheidszone van het consumentenvuurwerk worden gecontroleerd op brandende en smeulende vuurwerkresten.