

Documentenlijst Besluit-ontwerp (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:201900484

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het brandveilig in gebruik nemen van de kinderopvang Willem III straat 115

Adres: Willem III straat 115

Datum Besluit-ontwerp (P) (GG): 02-04-2019

Documenten bij besluit:

Document: Besluit-ontwerp (P)

Bestandsnaam: A7143225.out.pdf

Documentid: 34017835

Bestandsgrootte: 88159



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

n.v.t.

Ons kenmerk

201900484/7143225

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Telefoonnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

diverse

ONTWERP

Datum

zie documentenlijst

Onderwerp

ontwerpbesluit Willem III straat 115

Geachte heer/mevrouw,

Op 8 januari 2019 ontvingen wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor het brandveilig in gebruik nemen van de kinderopvang Willem III straat 115. Op uw aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.

De motivering van onze beslissing vindt u in de bijlage waarin de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.

Besluit:

Gelet op het bepaalde in artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij het voornemen de gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder d, van deze wet te verlenen met de daarbij behorende documenten (zie documentenlijst).

Eerst zal uw aanvraag met de daarbij behorende stukken gedurende een termijn van zes weken ter inzage liggen. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

[Geanonimiseerd]

Bijlage

Op basis van de aard en inhoud van deze aanvraag is volgens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen het gebruiksdoel 'Bijeenkomstfunctie kinderopvang' vastgesteld.

Beoordeling activiteit 'Brandveilig gebruik'

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2012.

Aan de hand van de vergunningaanvraag, brandveilig gebruiken van het bouwwerk, zijn de volgende zaken vastgesteld:

1. Het maximaal gelijktijdige aantal aanwezige personen in het bouwwerk is: 32 personen
2. Het bouwwerk mag in gebruik worden genomen als Bijeenkomstfunctie kinderopvang.

U moet uw gemeente tijdig op de hoogte stellen als u het bouwwerk op een andere wijze wilt gebruiken.
3. Bij de registratie zijn de volgende documenten van toepassing:
 - Plattegronden, tek. nr. 33-00, d.d. 06/03/2019.
4. Aanvullende opmerking:
 - Het GO van de begane grond bedraagt minder dan 200 m². Op basis van artikel 6.20 lid 1 van het Bouwbesluit 2012 is een brandmeldinstallatie, als bedoeld in NEN2535, geen vereiste. Omdat een brandmeldinstallatie niet vereist is zal het aanbrengen van een ontruimingsalarminstallatie, als bedoeld in NEN2575, ook geen vereiste zijn. Indien deze installaties geïnstalleerd worden zal dit zijn op wens van de eigenaar/gebruiker zelf.

U bent als eigenaar/gebruiker zelf verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van het bouwwerk.

Eindoordeel activiteit 'Brandveilig gebruik'

Op basis van de beoordeling van de activiteit bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de vergunning voor de activiteit 'Brandveilig gebruik'.