

1 Opslag Bulkvlloeistoffen

1.1 Ondergrondse of ingeterpte tank

Bodemrisicofactor:

Inwendige en uitwendige corrosie.

Voorzieningen	Maatregelen	CVM nr.
-Enkelwandige tank en; -Kathodische bescherming en; -Peilbuis grondwater	-Periodieke inspectie kathodische bescherming en; -Uitvoeren periodieke monitoring	I



Gemeente Breda

Bijlage 10 bij besluit
Z2018-008410-V1

V&L

Voorzieningen	Maatregelen	CVM nr.
-Vloeistofdichte voorziening en; -Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer	-Periodiek inspectie én controle vloeistofdichte voorziening en; -Visueel toezicht en; -Algemene zorg	II

3 Opslag en verlading stortgoed en eballage

3.4 Overgieten, aftanken of aanvullen

Bodemrisicofactor:

Vrijkomen van de stof via de geopende doorgang;

Lekken van de installatie.

Voorzieningen	Maatregelen	CVM nr.
-Vloeistofdichte voorziening en; -Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer	-Periodiek inspectie én controle vloeistofdichte voorziening en; -Visueel toezicht en; -Algemene zorg	III

3.5 Aftappen

Bodemrisicofactor:

Morsen van de stof.

Voorzieningen	Maatregelen	CVM nr.
-Vloeistofdichte voorziening en; -Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer	-Periodiek inspectie én controle vloeistofdichte voorziening en; -Visueel toezicht en; -Algemene zorg	III

4 Procesactiviteiten / procesbewerkingen

4.3 Open proces of bewerking

4.3.1 Open proces of bewerking met vloeistoffen

Bodemrisicofactor:

Stof komt buiten de voorziening / verharding / vloer terecht.

Voorzieningen	Maatregelen	CVM nr.
-Vloeistofdichte voorziening en; -Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer en; -Aandacht voor opvang van vrijkomende stoffen	-Periodiek inspectie én controle vloeistofdichte voorziening en; -Visueel toezicht en; -Algemene zorg	I

5 Overige activiteiten

5.1 Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering

Bodemrisicofactor:

Lekken uit leidingen, koppelingen, ontvangpunten, tussenputten of afscheidingsinstallaties.

5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering

Voorzieningen	Maatregelen	CVM nr.
-Aandacht voor putten, slibvangers, olieafscidders, verbindingen, ontvangpunten	-Waar mogelijk inspectie als vloeistofdichte voorziening en; -Algemene zorg	I