

Installatie-certificaat BRL-K903 tankinstallaties (REIT)

Afgegeven door ondervermeld installateur

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl



Opdrachtgever



Gemeente Breda

Matra B.V.
Postbus 123
4900 AC OOSTERHOUT

Bijlage 13 bij besluit
Z2018-008410-V1

V&L

Wenken voor de afnemer

Indien de installateur niet volgens de voorschriften heeft geïnstalleerd of dit certificaat onvolledig is ingevuld, dient u contact op te nemen met:

a) de installateur; en zonodig met b) Kiwa.

Datum melding **Datum uitvoering**

27-08-2004

31-08-2004 t/m 17-09-2004

Plaats van de installatie (adres)

Tankstation Matra

Oosterhoutseweg 26

4847 TC TETERINGEN

Installatie

☒ compleet ☐ deel ☒ groot ☐ klein

Tank Nr	Soort Produkt	Inhoud in m ³	Diameter in m	Totale lengte in m	Producent tank	Nummer tank	Nummer over-Vulbeveiliging
1	3-comp.	80	3,00	12,00	AJK Tankbouw N.V.	8547	
2	- euro	- 42					008089-03
3	- diesel	- 30					008086-03
4	- super plus	- 8					008093-03
5							
6							

☒ Er is een koppeling aangebracht tussen K1- en K3 produkten in de ontluuchtingsleiding

Nadere omschrijving van de installatie (aankruisen wat van toepassing is)

Tanksituatie	☒ Ondergronds	☐ Bovengronds	☐ Tank opvangbak bovengronds
Tankwand	☒ Enkelwandig	☐ Dubbelwandig	
Tankmateriaal	☒ Staal	☐ RVS	☐ GVK ☐ Tankcoating inwendig
Tankcoating uitwendig	☐ Bitumen	☒ Epoxy	☐ PUR ☐ Verf
Leidingsituatie	☒ Ondergronds	☐ Bovengronds	
Leidingwand	☒ Enkelwandig	☐ Dubbelwandig	☐ Flexibel
Leidingmateriaal	☒ Staal	☐ RVS	☐ Koper ☐ GVK ☐ Thermoplast
Leidingcoating/deklaag	☒ PE	☐ Gegalvaniseerd	☐ Verf ☐ Geen
Persleiding(en)	☐ Ja	☒ Nee	
Mantelbuis	☐ Ja	☒ Nee	
Kathodische bescherming	☒ Ja	☐ Nee	

☒ De uitvoering van de installatie is conform de geldende richtlijn BRL-K 903.

☒ De controles op de installatie zijn conform de geldende richtlijn BRL-K 903.

☐ De afwijkingen aan de installatie zijn vooraf door de opdrachtgever, bevoegd gezag en Kiwa schriftelijk goedgekeurd.

De omvang van de afwijkingen is schriftelijk vastgelegd. Deze goedkeuringen zijn bijgevoegd als bijlagen bij dit certificaat.

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden door onderstaande installateur uitgevoerde installatiewerkzaamheden geacht te voldoen aan de geldende Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K 903 'REIT'.

Verklaring van de installateur

De installateur verklaart dat de installatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften zoals zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K 903 'REIT'.

Uitgevoerd door (bedrijfsnaam en adres installateur)

Naam verantwoordelijke uitvoerder

GABO Nederland B.V.
Postbus 280
5400 AG UDEN

Registratie Kiwa
Registratienummer

Datum

Unit tankinstallatie
en bodemkwaliteit

Exemplaar bestemd voor

Eigenaar Provincie
Gemeente Installateur
Kiwa N.V.

TH04014

14 OKT. 2004

kiwa