

Programma van Eisen brandmeldinstallaties

Algemene gegevens:

Opdrachtgever:	Naam:	De Meeuw Bouwsystemen
	Adres:	Industrieweg 4A 5688DP Oirschot
Rapportgegevens:		PvE-24337-18P0025-03 21-12-2018
Opgesteld door:	Naam:	M.van Vugt
	Bedrijf:	van den Broek systemen
	Adres:	Batavenweg 13 5346 BC, Oss
Objectgegevens:	Naam:	Otto Workforce Huisvesting arbeidsmigranten
	Adres:	Erik de Rodeweg 5 5975WD Sevenum

1. Gegevens	
Certificaat vereist:	☒ Ja ☐ Nee
Bouwwerk:	Gebruiksfunctie: Logiesfunctie in een woongebouw met 24 uren bewaking Naam: Otto Workforce Huisvesting arbeidsmigranten Adres: Erik de Rodeweg 5 5975WD Sevenum
Doel installatie:	☒ Persoonlijke bescherming ☐ Schadebeperking ☒ Sturen brandbeveiligingsinstallatie ☐ Bescherming milieu ☐ Continuïteit bedrijfsvoering ☐ Anders,
Omgevingsvergunning:	Onbekend
Gebruiksvergunning:	Onbekend
Eigenaar:	Naam: Otto Workforce Adres: Keizersveld 51 5803AP Venray Telefoon: 0478-529999 Contactpersoon: Opgeleid persoon: nnb
Eisende partij:	☒ Bevoegde autoriteit ☐ Verzekeraar ☐ Eigenaar / Gebruiker
Installatiebedrijf:	Bedrijf: van den Broek systemen Adres: Batavenweg 13 5349 BC Oss
Branddetectiebedrijf:	Bedrijf: van den Broek systemen Adres: Batavenweg 13 5349 BC Oss
Onderhoudsbedrijf:	Bedrijf: van den Broek systemen Adres: Batavenweg 13 5349 BC Oss

Bijlagen:

Bouwkundige tekeningen:

Nummer:

18P0025 - 5/20 + 6/20 + 7/20

Datum:

6-11-2018

2. Eisen										
Omschrijving		Eis								
§ NEN2535										
10.2	Omvang brandmeldinstallatie	☒ Volledige bewaking ☐ Gedeeltelijke bewaking ☐ Ruimtebewaking ☐ Niet-automatische bewaking ☐ Objectbewaking (toelichting)								
	Toelichting:									
4.2	Brandgrootte	1. Polyurethaan matten 2. Beukenhouten blokjes 5. PVC-draad volgens BS 6266 7. Brandspiritus 8. Andere overeengekomen brandgrootte (toelichting) Ruimte(n): 1, 2 Nummer: Ruimte(n): Keukens en pantry's* Nummer: 7								
	Toelichting: * Indien noodzakelijk t.b.v. voorkomen ongewenste meldingen kan in keukens en pantry's Thermische detectie worden toegepast.									
4.3	Prestatie-eis voor ongewenste en onechte brandmeldingen	<table><tr><td>Risicoklasse intern</td><td>Risicoklasse extern</td></tr><tr><td>☐ B</td><td></td></tr><tr><td>☐ D</td><td>N.v.t.</td></tr><tr><td>☒ E</td><td></td></tr></table>	Risicoklasse intern	Risicoklasse extern	☐ B		☐ D	N.v.t.	☒ E	
	Risicoklasse intern	Risicoklasse extern								
☐ B										
☐ D	N.v.t.									
☒ E										
Toelichting:		Het maximale aantal ongewenste en onechte meldingen moet bij inbedrijfstelling of oplevering in het logboek worden vastgelegd.								
10.11.3	Bijzondere omgevingsinvloeden voor het voorkomen van ongewenste en onechte meldingen.	Ruimte(n): Omstandigheden:								
	Toelichting: N.v.t.									

§ NEN2535 Omschrijving		Eis				
4.4	Prestatie-eis voor de systeem-beschikbaarheid. De prestatie-eis voor systeembeschikbaarheid is 99,7%					
	Toelichting:					
10.3	Indeling detectiezones	Zone 1:	B.G. centraal gebied (A11 tot O15 m.u.v. traphuis)			
		Zone 2:	Traphuis voorbouw + overloop 1e en 2e verd.			
		Zone 3:	B.G. Woonvleugel linksvoor (A01 tot F11)			
		Zone 4:	B.G. Woonvleugel rechtsvoor (A15 tot F25)			
		Zone 5:	B.G. Woonvleugel linksachter (J1 tot O11)			
		Zone 6:	B.G. Woonvleugel Rechtsachter (J15 tot O25)			
		Zone 7:	1e Verd. Woonvleugel linksvoor (A01 tot F11)			
		Zone 8:	1e Verd. Woonvleugel rechtsvoor (A15 tot F25)			
		Zone 9:	1e Verd. Woonvleugel linksachter (J1 tot O11)			
		Zone 10:	1e Verd. Woonvleugel Rechtsachter (J15 tot O25)			
		Zone 11:	2e Verd. Woonvleugel linksvoor (A01 tot F11)			
		Zone 12:	2e Verd. Woonvleugel rechtsvoor (A15 tot F25)			
		Zone 13:	2e Verd. Woonvleugel linksachter (J1 tot O11)			
		Zone 14:	2e Verd. Woonvleugel Rechtsachter (J15 tot O25)			
		Zone 15:	Traphuis achter + overloop 1e en 2e verd.			
	Toelichting:					
8.6	Sturing automatische brand-beveiligingsinstallaties (C en/of G in figuur 1)	Installatie:	Algemeen	Detectiez.	BM	HM
		☒ Ontruim.alarm.Luid alarmzone 1	☒	Totaal	☒	☒
		☐ Brandpomp	☐		☐	☐
		☒ * Openhoudmagneten	☒	Totaal	☒	☒
		☒ * Ontgrendelen vluchtdeuren	☐	Aanliggende zone	☒	☒
		☐ Luchtbehandelingsinstallatie	☐		☐	☐
		☐ Rook- en warmteafvoerinst.	☐		☐	☐
		☐ Liften	☐		☐	☐
		☐ Overdrukinstallatie	☐		☐	☐
		☐ Brandweeringang	☐		☐	☐
		☐ Brandweerkhuis	☐		☐	☐
		☐ Overige, Fliitslicht entree	☐		☐	☐
	Toelichting:		♦ De stuurfuncties moeten bij oplevering van de installatie en tijdens de periodieke controles integraal gecontroleerd worden op een goede werking.			
			♦ Functiebehoud van transmissiewegen moet aangebracht worden conform NPR2576.			
			♦ "*" = indien toegepast.			

§ NEN2535 Omschrijving		Eis
10.7	Plaats brandweeringang	☐ N.v.t. ☒ Hoofdingang ☐
	Flitslicht brandweeringang	☐ Ja ☒ Nee
	Toelichting: Installatie is niet bedoeld voor brandweerinzet	
	Brandweerpaneel vereist	☐ Ja ☒ Nee (alleen als er geen doormelding vereist is)
	Toelichting: Installatie is niet bedoeld voor brandweerinzet	
	Locatie brandweerpaneel	☒ Hoofdentree Portaal ☐
Toelichting: Betreft brandmeldcentrale met alfanumeriek paneel		
6.5	Uitvoering brandweerpaneel	☐ N.v.t. ☐ Geen specifieke eisen (tekstpaneel of alfanr. paneel) ☒ Tekstpaneel/Alfanumeriek paneel met tekening ☐ Geografisch paneel
	Toelichting: Verduurzaamde plattegrond met zone indeling aanbrengen naast / bij het alfanumeriek brandweerpaneel.	
	Herstelmogelijkheid voor de brandweer op brandweer-paneel	☒ N.v.t. ☐ Niet noodzakelijk ☐ Noodzakelijk
	Toelichting:	

§ NEN2535 Omschrijving		Eis
6.5	Brandweerpaneel ter goedkeuring aan de bevoegde autoriteit (brandweer)	☒ N.v.t. ☐ Niet noodzakelijk ☐ Noodzakelijk
	Toelichting:	
6.2.2	Opties brandmeldcentrale	☐ Verificatie van meldingen ☐ Vertraging van de uitgangssignalen naar C en/of G ☐ Vertraging van de uitgangssignalen naar E (aparte toestemming van de brandweer vereist)
	Toelichting: Geen vertragingen toepassen.	
8.2	Doormelding van storing naar 24 uur bezet ontvangststation voor storingsmeldingen.	☐ Intern Locatie: ☒ Extern ☒ PAC ☐ RAC ☐ Andere locatie:
	Toelichting:	
8.4	Categorie doormelding van het brandalarm	☒ Geen doormelding vereist ☐ Type 1 ☐ Type 2
	Toelichting: Doormelding brandalarm op basis van klantwens aan te brengen naar Particulier alarmcentrale.	

§ NEN2535 Omschrijving		Eis
10.6.2	Signalering interne organisatie	☒ Brandmeldcentrale Locatie: Hoofdentree ☐ Bedienings en/of signaleringspaneel Locatie: ☐ Akoestische signaalgevers ☐ Stil ontruimingsalarminstallatie (NEN2575) ☒ Luid ontruimingsalarminstallatie (NEN2575)
	Toelichting:	
Opmerkingen: ♦ De brandmeldinstallatie moet voldoen aan het gestelde in artikel 6.20 van het bouwbesluit 2012 en aan NEN2535, uitgave 2009 inclusief aanvullingsbladen. ♦ Het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldalarminstallatie moeten overeenkomstig NEN2654-1, uitgave 2015 en NEN2654-2, uitgave 2004 worden uitgevoerd. De eigenaar van de brandmeldinstallatie moet een 24-uurs servicecontract afsluiten met een erkend branddetectiebedrijf (gecertificeerde installatie) of een erkend installatiebedrijf, welke gerechtigd is onderhoud uit te voeren aan de te leveren installatie. ♦ Bij verandering van de inrichting en/of gebruik van het bouwwerk moet de eigenaar of gebruiker het branddetectiebedrijf direct op de hoogte stellen. ♦ De bekabeling met een eis tot functiebehoud moet voldoen aan NPR 2576:2005.		

3. Goedkeuring		
Partij	Gegevens	Handtekening
Bevoegde autoriteit ☒ Eisende partij	Naam: Gemeente Horst a/d Maas Adres: Postbus 6005 5961ES Horst Contactpersoon:	
Eigenaar/Gebruiker ☐ Eisende partij	Naam: Otto Workforce Adres: Keizersveld 51 5803AP Venray Contactpersoon:	
PvE opsteller	Naam: van den Broek systemen Adres: Batavenweg 13 5346 BC, Oss Contactpersoon: M.van Vugt	