

Programma van Eisen ontruimingsinstallaties

Gebaseerd op NEN2575:2012-3

Algemene gegevens:

Opdrachtgever:	Naam:	De Meeuw Bouwsystemen
	Adres:	Industrieweg 4A 5688DP Oirschot
Rapportgegevens:		PvE-24337-18P0025-04 21-12-2018
Opgesteld door:	Naam:	M.van Vugt
	Bedrijf:	van den Broek systemen
	Adres:	Batavenweg 13 5346 BC, Oss
Objectgegevens:	Naam:	Otto Workforce Huisvesting arbeidsmigranten
	Adres:	Erik de Rodeweg 5 5975WD Sevenum

1. Gegevens	
Bouwwerk:	Gebruiksfunctie: Logiesfunctie in een woongebouw met 24 uren bewaking Naam: Otto Workforce Huisvesting arbeidsmigranten Adres: Erik de Rodeweg 5 5975WD Sevenum
Omgevingsvergunning:	Onbekend
Gebruiksvergunning:	Onbekend
Certificering vereist:	☒ Ja ☐ Nee Toelichting:
Eigenaar:	Naam: Otto Workforce Adres: Keizersveld 51 5803AP Venray Telefoon: 0478-529999 Contactpersoon: Opgeleid persoon: nnb
Eisende partij:	☒ Bevoegde autoriteit ☐ Verzekeraar ☐ Eigenaar / Gebruiker
Type(n) ontruimings-alarminstallatie	☐ Luidalarminstallatie type A ☒ Luidalarminstallatie type B ☐ Stil-alarminstallatie type draadloos ☐ Stilalarminstallatie met attentiepanelen

Bijlagen:

Bouwkundige tekeningen:

Nummer:

18P0025 - 5/20 + 6/20 + 7/20

Datum:

6-11-2018

2. Eisen § NEN2575	Omschrijving	Eis
NEN2575-3 4.4	Systeembeschikbaarheid	Alleen specificeren in afwijkende situaties waarbij moet worden afgeweken van NEN 2575-3 ☐ % vanwege
	Toelichting:	
NEN2575-3 6.4.1	Wijze van activeren	☒ BP ☒ HBM ☒ BM ☐ EXT ☐ BM in relatie tot samenvallende vluchtroutes
	Toelichting 'wijze van activering': BP = bedieningspaneel HBM = handbrandmelder BM = automatische brandmelder Ext = externe melder	
	Toelichting:	
NEN2575-3 6.4.1	Vertraging in de activering door automatische brandmelders	☐ Ja ☒ Nee Geen vertragingen toepassen. Directe activering t.b.v. alarmering 24 uren bewaking.
	Toelichting:	
NEN2575-3 9.3	Doormelding van Storing	☐ Intern, locatie ☐ Extern ☒ PAC ☐ Andere locatie
	Zie brandmeldinstallatie Toelichting	Type B ontruimingsdeel betreft een integraal deel van de brandmeldinstallatie. Storingsdoormelding vindt plaats conform meldingen Brandmeldsysteem.

§ NEN2575 Omschrijving		Eis
NEN2575-3 10.2.2	Uitvoering bedieningspaneel	Alleen specificeren indien een tekstpaneel niet toereikend is ☐ Geografisch paneel
	Toelichting	
NEN2575-3 11.2	Kleur optische signaalgever	☐ Wit ☐ Rood ☐ Anders . . .
	Toelichting	Niet van toepassing, er vindt geen optische alarmering plaats.
NEN2575-3 14.2	Omvang ontruimingsgebied	☒ Het gehele gebouw ☐ ☐ ☐ ☐
		Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten ☒ Toiletten (m.u.v. de voorruimte) ☒ Bergruimten < 4 Mtr.2 ☐ ☐ ☐
	Toelichting	
NEN2575-3 14.3	Afzonderlijke alarmeringszones 1 Gehele gebouw 1 alarmeringszone	
	Aangestuurd door detectiezone's Zone: Totaal	
	Bij Atria: ☐ Alle ruimten die aan de atria grenzen	
	Toelichting	

§ NEN2575 Omschrijving		Eis	
NEN2575-3 15.2.2 en 15.2.3	Locatie en aantal bedieningspanelen	Hoofdbedieningspaneel ☒ Locatie: Integraal op Brandweerpaneel in entree	
		Nevenbedieningspaneel N.v.t.	
	Toelichting		
NEN2575-3 15.4	Bijzondere omgevingsinvloeden alsmede akoestische eigenschappen van ruimten die van invloed kunnen zijn op de standaardruimten.	Ruimte:	Omstandigheden:
	Toelichting		
	Aanvullende eisen	☒ Nee ☐ Ja, zie onderstaand -toelichting	
	Toelichting:		

3. Goedkeuring

Partij	Gegevens	Handtekening
Bevoegde autoriteit	Naam: Gemeente Horst a/d Maas	
☒ Eisende partij	Adres: Postbus 6005 5961ES Horst Contactpersoon:	
Eigenaar/Gebruiker	Naam: Otto Workforce	
☐ Eisende partij	Adres: Keizersveld 51 5803AP Venray Contactpersoon:	
PvE opsteller	Naam: van den Broek systemen Adres: Batavenweg 13 5346 BC, Oss Contactpersoon: M.van Vugt	