

# Verblijfsgebied 1

project XXXXXXXXXX  
 projectnummer  
 datum **31-3-2018**

Eis Bouwbesluit ---->

2,5 % vloeroppervlak verblijfsgebied  
 0,5 m<sup>2</sup> minimaal Ae verblijfsruimte



Kantoorfunctie	berekende eis	gevel-oriëntatie	glasoppervlak	belemmerings-hoek			belemmerings-factor	uitwendige reductie-factor	Totaal equivalente daglichtoppervlak		verblijfsruimte voldoet?	verblijfsgebied voldoet?
				$\alpha$ in °	$\beta$ in °	$\varepsilon$ in °			$C_b$	$C_u$		
	$A_{e \text{ totaal}}$ in m <sup>2</sup> verblijfsgebied											
<b>verblijfsgebied m<sup>2</sup> --&gt;</b>	<b>67,2</b>									<b>6,77</b>		
	<b>6,7</b>											
Woonkamer	56,0											
	5,60	ZW	4,10	20	27	90	0,76	1	3,12	6,77	Ja	Ja
		ZW	1,35	20	27	90	0,76	1	1,03			
		ZW	0,94	90	90	90	0,00	1	0,00			
		NW	1,00	20	30	90	0,75	1	0,75			
		NW	1,00	20	30	90	0,75	1	0,75			
		ZO	4,00	90	90	90	0,00	1	0,00			
		ZO	3,50	90	90	90	0,00	1	0,00			
		ZO	1,20	90	90	90	0,00	1	0,00			
Slaapkamer	11,2	NW	1,50	20	30	90	0,75	1	1,13		Ja	