

Gebouw	Ruimtenr.	Naam	Gebruiksfunctie	Ruimtesoort	Opp.	Hoogte	Personen	Eis BB2012	Ventilatie	Voldoet
Begane grond WH1										
Kantoor	00-24	Expedition	kantoorfunctie	bijeenkomstruimte	20 m <sup>2</sup>	4,4 m	9	128,7 m <sup>3</sup> /h	200 m <sup>3</sup> /h	JA
Kantoor	00-25	Expedition office	kantoorfunctie	verblijfsruimte	19 m <sup>2</sup>	4,4 m	3	70,8 m <sup>3</sup> /h	150 m <sup>3</sup> /h	JA
Kantoor	00-26	Entrance warehouse	kantoorfunctie	verkeersruimte	13,6 m <sup>2</sup>	3 m		42 m <sup>3</sup> /h	220 m <sup>3</sup> /h	JA
Kantoor	00-27	Lab office	kantoorfunctie	verblijfsruimte	27 m <sup>2</sup>	4,4 m	4	94,4 m <sup>3</sup> /h	250 m <sup>3</sup> /h	JA
Kantoor	00-28	Lab	kantoorfunctie	verblijfsruimte	56 m <sup>2</sup>	4,4 m	6	141,6 m <sup>3</sup> /h	500 m <sup>3</sup> /h	JA
Kantoor	00-29	Toiletten	kantoorfunctie	toiletruimte	14 m <sup>2</sup>	2,7 m		75 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h	JA
Kantoor	00-30	Toiletten	kantoorfunctie	toiletruimte	11 m <sup>2</sup>	2,7 m		50 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h	JA