



SawasdeeBreda
Kleine Hil 14
4822 AE BREDA

Geachte heer, mevrouw,

VERZONDEN 12 APR. 2019

Op 18 januari 2018 ontvingen wij uw verzoek tot maatwerk voor het mogen lozen zonder vetafscheider voor het bedrijf SawasdeeBreda gelegen aan Kleine Hil 14 te Breda.

zaaknummer
19013207

uw kenmerk
-

onderwerp
besluit geen
maatwerkvoorschriften
lozen zonder
vetafscheider

behandeld door
de heer M. Meeuwesen
013-20 60 471
m.meeuwesen@omwb.nl

plaats / datum
Tilburg,
11 april 2019

bijlage(n)
-


Beoordeling/overweging

Om inzicht te krijgen in het vetgehalte van het te lozen afvalwater is de volgende informatie verzameld:

- SawasdeeBreda bereidt Thaise maaltijden en bezorgt deze bij klanten. Het bedrijf opereert vanuit een vrijstaand woonhuis;
- Uit de ingediende capaciteitsberekening komt een Norminale size van 0,47. Hierbij is alleen gerekend met 1 spoelbak en niet met een vaatwasser;
- Er zijn volgens de tekening een vaatwasser en een spoelbak aanwezig;
- In het verzoek wordt een vetafscheider van 0,5 l/s voorgesteld, die geplaatst moet worden onder de gootsteen;
- Uit het maatwerkverzoek wordt gezegd dat er ongeveer 4 maaltijden per dag worden bereid. Uit het klachtenrapport van de OMWB en de website van Sawasdeebreda.nl blijkt dat dit meer moet zijn;
- Er zijn klachten over dagelijks vette dampen die in de omgeving van de inrichting worden waargenomen;
- Er worden diverse gerechten gefrituurd. Zoals loempia's (met garnalen, kip of vegetarisch);
- Er worden diverse curry's klaargemaakt, zoete saus, Gebakken rijst, gebakken noodles, gebakken groenten;
- Uit het klachtenrapport blijkt er naast de bestaande keuken nog een extra keuken is geplaatst. Beide keukens worden gebruikt voor de maaltijdbereiding voor klanten.

Uit de als bijlage toegevoegde menukaart blijkt dat er wordt gefrituurd en diverse vette sauzen worden geserveerd. Aangenomen wordt dat voor de bereiding hiervan voorzieningen aanwezig zijn die vergelijkbaar zijn met een cafetaria (frituurinrichting, afzuiging). Bij het schoonmaken van deze voorzieningen ontstaat vethoudend afvalwater.

Maatwerk kan alleen worden verleend bij een afvalwaterstroom die gelet op de hoeveelheid en het vetgehalte bij lozing geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van het openbaar riool. De afvalwaterstroom die ontstaat bij SawasdeeBreda voldoet niet aan deze voorwaarden. Het afvalwater bevat een hoeveelheid vetten waarvan



Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

kan worden gesteld dat deze nadelige gevolgen voor de goede werking van het openbaar riool kan hebben. Maatwerk kan daarom niet worden verleend.

Besluit Maatwerkvoorschrift

Indien binnen de inrichting voedingsmiddelen worden bereid, dient een vetafscheider aanwezig te zijn (artikel 3.131 Activiteitenbesluit milieubeheer). Op grond van artikel 3.131, lid 5 Activiteitenbesluit milieubeheer kan middels maatwerk worden aangegeven dat een vetafscheider niet noodzakelijk is. U heeft een verzoek om maatwerk ingediend om te mogen lozen zonder vetafscheider.

Wij hebben besloten geen maatwerkvoorschriften op te nemen met betrekking tot het lozen van afvalwater zonder vetafscheider. Dit is gelegen in het feit dat binnen uw inrichting een afvalwaterstroom vrijkomt welke mogelijk bij lozing nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van het openbaar riool.

Gelet op de gemelde activiteiten moet voor het lozen van deze afvalwaterstroom een vetafscheider met slibvangput worden geplaatst overeenkomstig artikel 3.131 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Breda en zal zes weken door iedereen in te zien zijn.

Bezwaar

Tegen dit besluit om maatwerkvoorschriften op te leggen bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. De schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende omvatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het besluit treedt in werking de dag na toezending van het besluit. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Daarom kunt u op grond van artikel 8:81 van de Awb, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Informatie m.b.t. een (te plaatsen) vetafscheider

Wij wijzen u erop dat een te plaatsen vetafscheider moet voldoen aan de volgende vereisten:

- deze zuiveringstechnische voorzieningen dienen te voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en -2.
- op de zuiveringstechnische voorzieningen dient al het vethoudende afvalwater geloosd te worden. Alle andere stromen zoals huishoudelijk afvalwater en hemelwater mogen er niet op geloosd worden.
- een door u benaderde leverancier zal een capaciteitsberekening uitvoeren. Het is goed om rekening te houden met eventuele toekomstplannen om te voorkomen dat de zuiveringstechnische voorzieningen op termijn te klein worden.

Uit nader onderzoek is gebleken dat de bij de door u ingediende melding Activiteitenbesluit voorgestelde afscheider niet voldoet aan deze vereisten.


Vóór dat u overgaat tot de aanschaf van een zuiveringstechnische voorziening dient u de volgende specificaties ervan aan ons ter goedkeuring te overleggen:

- Merk/type;
- Capaciteit van de voorzieningen;
- Capaciteitsberekening;
- CE-markering;
- DoP (Declaration of performance = prestatieverklaring);
- Nederlandstalige gebruikshandleiding;

Indien de capaciteit kleiner is dan 2 l/s moet ook het resultaat van de doorstroomproef worden overgelegd. De ervaring leert echter dat doorstroomproeven voor vetafscidders kleiner dan 2 l/s niet geleverd (kunnen) worden. Dit betekent in voorkomend geval dat de afscheider minimaal 2 l/s moet zijn waarvoor de hiervoor genoemde documenten (behalve dus een doorstroomproef) overgelegd moeten worden.

Deze procedure is bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant geregistreerd onder zaaknummer 19013207. Bij correspondentie dient u dit nummer te vermelden. Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de in deze brief vermelde behandelaar.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Breda,
namens deze,



drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

cc: gemeente Breda