

WIJZIGINGSBESCHIKKING
WATERWET

Nr. 2019-006706

Onderwerp: Ambtshalve wijziging van de watervergunning, verleend aan
Hyde Park B.V., Eekholt 42, 1090 GC Amsterdam.

Inhoudsopgave

1. Aanhef.....	3
2. Besluit.....	3
3. Ondertekening.....	4
4. Overwegingen.....	4
5. Procedure	4

1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben bij besluit van 11 februari 2019, met kenmerk 2019-000259, aan Hyde Park B.V., Eekholt 42, 1090 GC Amsterdam vergunning verleend op grond van de Waterwet.

De vergunning is verleend voor het brengen van stoffen (afgekoeld oppervlaktewater), afkomstig van twee “energie uit oppervlaktewater systemen (EOW) in oppervlaktewaterlichamen, te weten poldersloten op het voormalig Beukenhorst west bedrijventerrein.

Na het verlenen is gebleken dat er abusievelijk een achterhaald voorschrift en een voorschrift dubbel is opgenomen.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de Waterwetgeving behorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

BESLUIT:

De bij besluit van 11 februari 2019, met kenmerk 2019-000259, aan Hyde Park B.V., Eekholt 42, 1090 GC Amsterdam verleende vergunning te wijzigen, en wel als volgt:

Onderdeel 5.2

A

Voorschrift 2, vierde lid: wordt geschrapt.

B

Voorschrift 3, tweede lid:

- de zinsnede ‘continue’ wordt vervangen door ‘gedurende het bedrijfsseizoen, maandelijks,’
- Na de zinsnede ‘geregistreerd.’ wordt de volgende zin toegevoegd: ‘Als uit de onderzoeksresultaten van een lozing blijkt dat met een geringere onderzoeksfrequentie dan wel een geringer aantal te onderzoeken stoffen/parameters kan worden volstaan, dan kan 12 maanden na ingebruikstelling van een EOW-systeem naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek aan de afdeling Handhaving&Vergunningverlening daarvoor toestemming worden verleend.’

Bijlage: Begripsbepalingen


- “3 tot en met 8” te hernoemen in “4 tot en met 9”
- na “2”. toe te voegen “3”. ‘bedrijfsseizoen’: periode waarin het oppervlaktewater warm genoeg is om warmte aan te gaan onttrekken. Dit is vanaf circa 16 graden en dat is ongeveer van mei tot en met september.

3. Ondertekening

Vastgesteld te Leiden op 23 april 2019.

Verzonden op 23 april 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line that ends in an arrowhead pointing to the right.

S. Veldkamp,
Cluster Beleid en Omgeving,
Teamleider Noord

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- de gemeente Haarlemmermeer;
- de provincie Noord-Holland.

4. Overwegingen

Direct na de ter inzage legging bleek dat het gestelde in voorschrift 2, vierde lid, onderdeel 5.2 ondervangen wordt door het gestelde in voorschrift 3 eerste lid, onderdeel 5.2, en derhalve geschrapt kan worden en dat er abusievelijk een voorschrift is opgenomen om het zuurstofgehalte continue te meten. Een inmiddels achterhaald voorschrift. In onderhavige situatie is er namelijk geen kans op afname van het zuurstofgehalte tussen ingenomen water en geloosd water wegens het ontbreken van biologisch afbreekbaar materiaal. Dit wordt immers voorafgaand aan het gebruik door filters verwijderd. Het is derhalve niet nodig om dit continu te meten en te registreren. Periodieke handmatige controle gedurende het bedrijfsseizoen biedt voldoende waarborgen.

5. Procedure

De wijzigingsprocedure heeft plaatsgevonden conform de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht. De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een wijziging van een vergunning voor het lozen van stoffen de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn (artikel 6.16 Waterwet). In het Waterbesluit is hierop een uitzondering gemaakt in artikel 6.1b. Een dergelijke uitzondering is in dit geval van toepassing.

Het voornemen om tot wijziging van de vergunning over te gaan is met aanvrager afgestemd.

6. Mededelingen

1. Het hoogheemraadschap van Rijnland is als volgt bereikbaar:
Schriftelijk: postbus 156, 2300 AD Leiden.
Telefonisch: 071 - 3063063.
Fax: 071 - 5123916.
2. De afdeling Vergunningverlening & Handhaving zijn gevestigd op Archimedesweg 1 te Leiden.

administratief behandelend ambtenaar:	071-3063455
technisch behandelend ambtenaar waterkwaliteit:	071-3063486
afdeling Handhaving:	071-3063325

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD te Leiden.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van deze vergunning niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank 's-Gravenhage. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bij de voornoemde rechtbank kan ook via de digitale weg worden verzocht worden om een voorlopige voorziening. Dit is mogelijk via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Er dient hiervoor wel beschikt te kunnen worden over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site worden de precieze voorwaarden vermeld.