

Nummer: 19UTP00980

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 12 februari 2019, ingekomen en geregistreerd onder zaaknummer WBD19-01994 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 24 april 2019.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van besluit 13UT008540 en 50883.
2. Deze vergunning en wijzigingsvergunning zijn verleend voor het aanleggen, wijzigen, hebben en onderhouden van een overstortvoorziening van een hemelwaterrioolstelsel in de oever van de Mark, ter hoogte van De Gorzen in Oudenbosch.
3. Het wijzigingsverzoek betreft het:
 - a. aanpassen en gedeeltelijk verwijderen van een bestaande hemelwateroverstort;
 - b. verwijderen en vervangen van een rioolstreng in een overige waterkering met leggercode DWK00540;
 - c. het afkoppelen van het verbeterd gescheiden rioolstelsel op de Mark.
4. De reden voor de aanvraag van de wijziging is de ombouw van het verbeterd gescheiden rioolstelsel naar een volledige gescheiden rioolstelsel.

Wetgeving

5. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
6. Volgens artikel 3.4 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van compartimenteringskeringen en bijbehorende beschermingszone en overige waterkeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - a. voorwerpen en beplanting, in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen, te boren of te sonderen;
 - b. het maaiveld te verhogen of te verlagen;
 - c. ondersteunende kunstwerken, kabels en leidingen te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen die een verbinding maken met een andere zijde van de compartimenteringskering.
 - een compartimenteringskering of overige kering aan te leggen.

7. Volgens artikel 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - neerslag door toename van verhard oppervlak of door afkoppelen van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen.

Algemene regels

8. De volgende aangevraagde werkzaamheden vallen onder algemene regels behorende bij de keur:
 - het aanpassen en verwijderen van de lozingsconstructie;en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning.
9. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

10. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
11. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
12. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
13. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
14. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
15. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

16. Het wijzigingsverzoek is getoetst aan beleidsregels 13, 15, 16 en van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
17. Het doel van beleidsregel 13 (afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak) is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt.
18. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
19. Het doel van beleidsregel 16 (kabels en leidingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd. Kabels en leidingen (waaronder drainage) zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering.

Beleidsregel 13, Afvoer hemelwater door afkoppelen van verhard oppervlak

20. Het afkoppelen van verhard oppervlak dient zo veel mogelijk hydrologisch neutraal te worden uitgevoerd en optimaal worden ingepast in het bestaande watersysteem.
21. Het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld om een ernstige belasting van het watersysteem te voorkomen. Het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen.
22. Het wijzigen van het rioolstelsel van een verbeterd gescheiden stelsel naar een volledig gescheiden stelsel leidt tot een extra afvoer van regenwater naar het oppervlaktewater, de Mark en het verdwijnen van een first flush-principe binnen dit stelsel.
23. Het stelsel bevat in de huidige vorm een geringe berging van 2 mm, waardoor nu reeds het meeste regenwater loost op de Mark.

24. Omdat het een buitendijkse situatie betreft, is watercompensatie niet aan de orde. De toename van het volume afstromend regenwater is te verwaarlozen ten opzichte van het ontvangende watersysteem (Mark-Vlietstelsel).
25. Gezien de aard van de aangesloten verharde oppervlakken en de activiteiten op het bedrijventerrein bestaat er geen risico op verontreinigingen die in het watersysteem terechtkomen, waardoor de chemische of ecologische waarden worden geschaad.
26. Bij calamiteiten, zoals brand kan de afsluiter gesloten worden, waardoor verontreiniging het watersysteem niet kan bereiken.
27. Doordat het hwa-stelsel niet meer wordt leeggepompt op het dwa-stelsel wordt het (overbelaste) ontvangen rioolstelsel ontlast, hetgeen leidt tot minder overstorten van huishoudelijk afvalwater.
28. Per saldo wordt het afkoppelen in deze situatie beoordeeld als een verduurzaming van het oppervlaktewater en rioolstelsel.

Beleidsregel 15, Algemene toetsingscriteria waterkeringen

29. De werkzaamheden vinden plaats in de overige waterkering met leggercode DWK00540.
30. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
31. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
32. Voor een overige waterkering geldt geen gesloten seizoen (1 oktober tot 1 april), waarbij handelingen niet of beperkt worden toegestaan. De uitvoering van deze werkzaamheden kan dus jaarrond worden uitgevoerd.
33. De werken bevinden zich deels op eigendom van het waterschap. Dit zal middels een separate privaatrechtelijke toestemming worden geregeld.
34. De aangegeven werkzaamheden vinden plaats in de waterkeringszone van de waterkering.
35. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.

Beleidsregel 16, Kabels en leidingen waterkeringen

36. De bestaande oostelijke uitstroomleiding wordt verwijderd.
37. De bestaande westelijke uitstroomleiding wordt vervangen en verdiept aangelegd.
38. De reden om een leiding te verwijderen en een leiding te vervangen en te verdiepen is de ombouw van het bestaande verbeterd gescheiden rioolstelsel naar een volledige gescheiden stelsel.
39. De leidingen zijn al ruim 30 jaar aanwezig, en worden met de rioloptimalisaties van het achterliggende terrein mee aangepast.
40. De westelijke leiding ligt haaks kruisend met de overige waterkering met leggercode DWK00540.
41. De westelijke leiding met een diameter van 700 mm wordt op een hoogte van -0.58 meter NAP aangelegd.
42. De westelijke leiding kruist de waterkering beneden het Maatgevend Hoog Water peil. Er wordt daarom een afsluiter geplaatst.
43. De oever van de Mark is ter plaatse van de leiding voorzien van een stalen damwand. De waterkering ligt tevens verheeld aan het achterland, waardoor het niet aannemelijk is dat de verdieping van de leiding leidt tot instabiliteit.
44. Een open verbinding met het buitendijks gelegen water wordt voorkomen met een afsluiter.
45. Bij werkzaamheden voor kabels en leidingen binnen het waterstaatswerk dient te worden voldaan aan de landelijke richtlijnen en normeringen voor werkzaamheden in waterstaatwerken.
46. De buiten dienst gestelde oostelijke afvoerleiding wordt verwijderd en de opening in de damwand gesloten.
47. Tegen het wijzigen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunningen met besluitnummers 50883 en 13UT008540, verleend aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

_____ en zijn

I Overwegingen

Onderstaande overwegingen uit besluit 13UT008540 vervallen:

1. onderhavige aanvraag enkel betrekking heeft op wijzingen ten aanzien van het verminderen van berging in het hemelwaterstelsel door het verlagen van de overstortdrempel, waardoor eerder en vaker overgestort zal worden op oppervlaktewater;
4. het first-flush principe blijft bestaan;

II Besluittekst

De besluittekst van besluit 50883 luidt als volgt:

"...aan gemeente Oudenbosch en zijn rechtverkrijgenden, ontheffing te verlenen van het verbod gesteld in artikel 22, sub d van het reglement op de watergangen in Noord-Brabant, voor het maken, het hebben en onderhouden van een uitmondingsconstructie, ten behoeve van het hemelwaterriool op de Mark (nabij km 22,4) in de gemeente Oudenbosch ter plaatse als is aangegeven op bij deze ontheffing behorende en gewaarmerkte detailtekening en tekening bladnr. 192 een en ander onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:"

De besluittekst van besluit 13UT008540 luidt als volgt:

"...als is aangegeven op de bij deze ontheffing behorende en gewaarmerkte tekeningen:

- detailtekening
- tekening bladnr 192;
- 13.TK007332, overzichtskaart;
- Industrierrein De Gorzen, maatregelen regenwaterstelsel, d.d. 19 februari 2013; en gewaarmerkte berekening met kenmerk 13.ZK01911-A, Industrierrein De Gorzen een en ander onder de navolgende voorwaarden en bepalingen".

Deze komen te vervallen en worden vervangen door de onderstaande besluittekst:

"...vergunning te verlenen van het verbod gesteld in artikel 3.4 en 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- verwijderen van de oostelijke afvoerleiding en het aanpassen, hebben en onderhouden van de westelijke afvoerleiding in de overige waterkering met leggercode DWK00540;
- volledig afkoppelen van het hemelwaterstelsel 'De Gorzen' door de ombouw van een verbeterd gescheiden stelsel naar een volledige gescheiden stelsel.

in de gemeente Oudenbosch ter hoogte van de weg De Gorzen, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

III Algemene voorschriften

De volgende algemene voorschriften worden toegevoegd:

9. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen:
 - WBD19-01994-A, Overzichtstekening projectlocatie
 - WBD19-01994-B, Uitsnede Legger vaarwegen en waterkeringen
 - WBD19-01994-C, Riolaanpassing De Gorzen Oudenbosch, overzicht en details, d.d. 14-03-2019

IV Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschriften worden toegevoegd:

- 1. Leiding - kruising door middel van een open ontgraving**
 - 1.1. De leiding moet het dijkprofiel volgen met boven de leiding een gronddekking van 1 meter of minder.
 - 1.2. De leiding moet de waterkering zoveel mogelijk haaks kruisen.
 - 1.3. Sleufontgravingen haaks op de waterkering moeten gefaseerd worden uitgevoerd, zodat nooit de gehele kruin wordt doorgraven.
 - 1.4. De bovenzijde van de waterkering wordt afgewerkt op een hoogte van 1,80+NAP over een minimale breedte van 4 meter, conform de minimale afmetingen zoals vastgelegd in de legger Vaarwegen.
 - 1.5. Bij het aanleggen van de leiding wordt rekening gehouden met reeds aanwezige kwelschermen en/of kleikisten. Deze dienen in stand te worden gehouden en bij roering van de constructie dienen deze te worden hersteld.
 - 1.6. Bij wijziging van het te vervoeren medium of van werkdruk moet het waterschap daarvan in kennis worden gesteld.
 - 1.7. Ingravingen in de waterkering mogen niet langer duren dan voor het aanleggen of verwijderen van de leiding noodzakelijk is.
 - 1.8. Een leidingkruising moet afgesloten kunnen worden. Afsluiters moeten altijd bereikbaar en bedienbaar zijn.
 - 1.9. Afsluiters moeten minimaal 1 maal per 5 jaar op deugdelijkheid worden gecontroleerd. Vergunninghouder moet een rapport van deze controle op aanvraag kunnen overleggen aan het waterschap.
 - 1.10. Afsluiters die in leidingen worden aangebracht moeten door de vergunninghouder worden ingemeten en weergegeven op de aan te leveren as-built tekeningen.

- 1.11. Na beëindiging van het gebruik van een leiding moet deze direct door en op kosten van de vergunninghouder uit de waterkering worden verwijderd. Voor het verwijderen dient een aparte watervergunning aangevraagd te worden.
- 1.12. Bij het verwijderen van de afvoerleiding dient de damwand te worden gesloten, zodat er geen uitspoeling kan plaatsvinden achter de damwand, waarmee de waterkering negatief beïnvloed wordt.
- 1.13. Bij het verwijderen van de leiding worden de ruimte opgevuld en verdicht, zodat geen verzakkingen plaatsvinden.

Breda, 1 mei 2019.
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Algemene regel 14

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Keur voor het aanleggen, verwijderen of behouden van lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij a- en b-wateren.

2. Voorschriften

1. Werken in a-wateren als bedoeld in de criteria, moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.
2. Werken als bedoeld in de criteria, mogen het doorstroomprofiel niet belemmeren.
3. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijdt de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies in a-wateren, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

3. Mededeling

Degene die een lozingsconstructies en onttrekkingswerken aanlegt als bedoeld in artikel 1 in a-wateren deelt dit tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden mee aan het bestuur.

4. Toelichting

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en langs oppervlaktewaterlichamen kunnen belemmerend werken voor onderhoud. Met deze algemene regel wordt een uniforme regeling geboden voor dergelijke werken. Deze moeten zodanig worden aangebracht dat hierdoor het onderhoud aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt of handelingen leiden tot schade aan taluds en/of waterbodem.

In het geval van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuizen in oppervlaktewaterlichamen kan aan het volgende worden gedacht (niet-limitatief):

- * de uitmondingen van de drainagebuizen moeten zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
- * het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de drainagebuizen moet beschermd worden door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten;
- * deze uitloopgoten moeten minimaal 0,15 m ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
- * (drainage)buizen moeten worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang;
- * na het aanbrengen van het waterlozingspunt moet de onderhoudsstrook goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.
- * Voor onttrekkingen aan oppervlaktewaterlichamen gelden dezelfde uitgangspunten ten aanzien van de daarvoor benodigde werken;
- * Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming, deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam, bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig; de taludbescherming strekt in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening;

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap effectief toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden bij a-wateren. Om deze reden is een verplichte mededeling in deze algemene regel opgenomen.