

VUURWERKBESLUIT

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Beschikking

Aanvrager	: Impuls Events B.V.
Aangevraagde activiteiten	: Vuurwerkevenement in een binnenruimte
Locatie	: Voorhof in Raalte
Datum evenement	: 21 juni 2019
Datum beschikking	: 8 mei 2019
Kenmerk beschikking	: 2019/0145357
Projectnummer	: Z-HZ_OVUUR-2019-001216

Colofon

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

Inhoudsopgave

1	Besluit ontbrandingstoestemming.....	4
1.1	Aanvraag	4
1.2	Besluit	4
1.3	Ondertekening en verzending	5
1.4	Niet mee eens?	5
2	Overwegingen	7
2.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening	7
2.2	Volledigheid van de aanvraag	7
2.3	Adviezen	7
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	8
2.5	Locatie.....	8
2.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	8
2.7	Regeling en voorschriften	8
2.8	Toetsing aanvraag	9
2.9	Overige wet- en regelgeving	9
2.10	Conclusie	9
3	Voorschrift	10
3.1	Toepassen vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond.....	10

1 Besluit ontbrandingstoestemming

1.1 Aanvraag

Op 19 maart 2019 hebben wij van Impuls Events B.V. een aanvraag¹ voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming² voor het tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 21 juni 2019 op de locatie Voorhof in Raalte tijdens het evenement Legends of Rock Raalte.

Het vuurwerkevenement vindt plaats in een binnenruimte en wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 12:00 uur en 02:30 uur de volgende dag. In de aanvraag staat dat het afsteken tussen 19:00 uur en 01:00 uur de volgende dag plaatsvindt.

Aanvullende gegevens

Op 11 april 2019 hebben wij een aanvulling³ op de aanvraag ontvangen. De aanvulling betreft een gewijzigde locatie waar het vuurwerkevenement zal gaan plaatsvinden.

Op 8 mei 2019 hebben wij een aanvulling⁴ op de aanvraag ontvangen. De aanvulling betreft een tekstuele aanpassing van de schietlijst waarbij de veiligheidsafstand tot het publiek bij een aantal vuurwerkartikelen is vergroot.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag en aanvullingen onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming;
3. aan de ontbrandingstoestemming een voorschrift te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

¹ ons kenmerk: 2019/0082414

² toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

³ ons kenmerk: 2019/0124188


⁴ ons kenmerk: 2019/0145902

1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Impuls Events B.V.;
- b. Burgemeester van Raalte;
- c. Bestuur van de Regionale Brandweer IJsselland;
- d. De minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

1.4 Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het

indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

2 Overwegingen

2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

2.2 Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat samen met de aanvullende gegevens voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

2.3 Adviezen

Op 25 maart 2019 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- Bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Met de aanvullende gegevens van 11 april 2019 is de locatie waar het vuurwerk tot ontbranding zal worden gebracht gewijzigd. Daarom hebben wij de aanvullende gegevens op 17 april 2019 naar het Bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland en de verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart toegezonden.

Met de aanvullende gegevens van 8 mei 2019 is de veiligheidsafstand tot het publiek voor een aantal vuurwerkartikelen vergroot. Wij hebben wij deze aanvullende gegevens dan ook niet naar de genoemde instanties toegezonden.

Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Regionale brandweer

Op 3 mei 2019 hebben wij het advies⁵ van het bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland ontvangen.

In het advies noemt het bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland geen nadere aandachtspunten.

Op 30 april 2019 hebben wij een aanvullen advies⁶ van de brandweer ontvangen. In dit advies geeft de brandweer aan dat bovengenoemde advies ook geldt voor de gewijzigde locatie. Dit advies per e-mail verstuurd en daardoor eerder door ons ontvangen dan het oorspronkelijke advies van de brandweer.

Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

⁵ ons kenmerk: 2019/0145842

⁶ ons kenmerk: 2019/0145850

2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, onverwijld een afschrift van de aanvraag op 25 maart 2019 verzonden aan de burgemeester van Raalte met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Met de aanvullende gegevens van 11 april 2019 is de locatie waar het vuurwerk tot ontbranding zal worden gebracht gewijzigd. Daarom hebben wij de aanvullende gegevens op 17 april 2019 naar de burgemeester toegezonden.

Met de aanvullende gegevens van 8 mei 2019 is de veiligheidsafstand tot het publiek voor een aantal vuurwerkartikelen vergroot. Wij hebben wij deze aanvullende gegevens dan ook niet naar de burgemeester toegezonden.

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester dan geen bedenkingen heeft.

2.5 Locatie

De vuurwerkartikelen zullen in een binnenruimte op een podium worden toegepast tijdens het optreden van een de band. Omdat het een binnenevenement betreft waarbij het podium en de vuurwerkartikelen op de dag van het optreden van de band zullen worden opgebouwd, is de locatie niet bezocht.

Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:
N 52 24 12.8, E 6 16 6.0

2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door de Minister van Infrastructuur en Milieu op 20 januari 2015, met kenmerk 21896617/440618.

Certificaat van vakbekwaamheid

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register PSE in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

2.7 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Afwijking

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 2.6, lid 1 van deze regeling. In de betreffende regel is opgenomen dat vuurwerk stabiel wordt opgesteld. Uit de aanvraag blijkt echter dat de vuurwerkartikelen Comet UFY25, Gerb T1 10s10, Gerb 3m en Fall20s10 op een niet stabiele ondergrond worden opgesteld.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet wordt geschaad:

- Uit de aanvraag en aanvullende gegevens blijkt dat:
 - de veiligheidsafstanden gewaarborgd blijven doordat er een barri re voor het podium staat die ervoor zorgt dat het publiek niet te dicht bij het vuurwerk kan komen;
 - de artiesten die bij de show betrokken zijn op de hoogte worden gesteld van de gevaren van de vuurwerkartikelen;
 - bij de genoemde vuurwerkartikelen een veiligheidsafstand in acht zal worden genomen van 1,5 maal de effecthoogte waardoor de effecten van deze vuurwerkartikelen niet in het publiek kunnen komen.

In voorschrift 3.1 is dan ook opgenomen dat deze vuurwerkartikelen tot ontbranding mogen worden gebracht op een niet stabiele ondergrond, overeenkomstig de aanvraag en de aanvullende gegevens.

Algemeen

Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

2.8 Toetsing aanvraag

Vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond

Uit de aanvraag blijkt dat verschillende vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond worden opgesteld. Het toepassen van deze vuurwerkartikelen is verwerkt in hoofdstuk 2.7 van deze ontbrandingstoestemming.

Extra tijd na afloop ontbranding

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit aan deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval in een binnenruimte plaatsvindt tijdens het optreden van een band. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen.

2.9 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening) of een melding in het kader van het Bouwbesluit 2012.

Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

2.10 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.

In afwijking van artikel 2.6, lid 1 van de Regeling verbinden wij een voorschrift aan deze ontbrandingstoestemming.

3 Voorschrift

3.1 Toepassen vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond

De onderstaande vuurwerkartikelen mogen in afwijking van artikel 2.6, 1e lid van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, tot ontbranding worden gebracht overeenkomstig de aanvraag en de aanvullende gegevens. Daarbij moet de vermelde afstand tot het publiek worden aangehouden:

Fabrikant	Artikelnummer	Omschrijving	Afstand tot publiek (m)
Evolution	Comet UFY25	Comet	9
NextFX	Gerb T1 10s10	Fontein	4,5
Evolution	Gerb 3m	Fontein	4,5
NextFX	Fall20s10	Fall	2