



Waterschap **Scheldestromen**

Watervergunning

Datum : 6 mei 2019
Documentnummer : 2019020056
Case nr. : WV118.1088

AANHEF

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 28 december 2018 een aanvraag ontvangen van Bouwraadhuis ontwerpers & ingenieurs om een vergunning voor het verrichten van handelingen in het watersysteem, bestaande uit:

het in een oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening voor het laden en lossen van vrachtwagens in de laadkuil.

De vergunning wordt aangevraagd namens H.B. Jansen Uienhandel B.V., Nisseweg 4 4416 PK KRUININGEN.

AANVRAAG

De aanvraag betreft het in een oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor het laden en lossen van vrachtwagens in de laadkuil binnen de inrichting aan de Nisseweg 4 in Kruiningen, kadastraal bekend gemeente Reimerswaal, sectie N, nummers 1034 en 1065. De lozing vindt plaats in de sloot langs de Rijksweg A 58 (lp3).

CONCLUSIE

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het watersysteem zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

I:

aan H.B. Jansen Uienhandel B.V., Nisseweg 4, 4416 PK KRUININGEN (hierna: vergunninghouder) de gevraagde vergunning te verlenen voor:

het in een oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor het laden en lossen van vrachtwagens in de laadkuil;

II:

De aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning;

III:

Aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.2 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen,



Waterschap **Scheldestromen**

VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2019020056

Algemene voorschriften

1. Ter plaatse moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn;
2. Beheer en onderhoud:
De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend;
3. Contactpersoon:
 - a. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
 - b. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
 - c. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 1

Soort afvalwater

Het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van stoffen mag uitsluitend bestaan uit:

afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening voor het laden en lossen van vrachtwagens in de laadkuil.

Voorschrift 2

Lozingseisen

Het in een oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening voor het laden en lossen van vrachtwagens in een laadkuil is toegestaan indien het afvalwater in enig steekmonster niet meer bevat dan de in de tabel opgenomen grenswaarden:

Meetpunt	Parameters	Emissiegrenswaarden
Controleput bij obas	Onopgeloste stoffen	100 mg/l
	Minerale Olie	20 mg/l

Voorschrift 3

Metten en registreren

1. Het te lozen afvalwater moet via een doelmatig functionerende voorziening worden geleid. Deze voorziening moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
2. De emissiemetingen ter controle op de naleving van de emissie-eisen voor het lozen van de in voorschrift 2 genoemde parameters worden uitgevoerd volgens onderstaande analysemethoden:
 - a. Afvalwaterbemonstering: NEN-6600-1
 - b. Onopgeloste stoffen: NEN-EN-872
 - c. Minerale Olie: NEN-EN-ISO 9377-2

Voorschrift 4

Ongewone voorvallen

1. Indien als gevolg van een gebeurtenis, ongeacht de oorzaak van deze gebeurtenis van de vergunde lozingssituatie wordt afgeweken en als gevolg van deze gebeurtenis
 - a. niet aan de in de vergunning opgenomen lozingsvoorschriften kan worden voldaan en/of;
 - b. naar verwachting niet aan de in de vergunning opgenomen lozingsvoorschriften kan worden voldaan en/of;
 - c. nadelige gevolgen voor het ontvangende oppervlaktewater zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;moet de vergunninghouder zo spoedig mogelijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van het ontvangende oppervlaktewater te beëindigen en/of te beperken.

2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het team handhaving (via mail handhaving@scheldestromen.nl) van het waterschap in kennis te stellen.

De informatie moet minimaal bevatten:

- a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
3. Binnen 14 dagen na het ongewoon voorval moet schriftelijk worden gerapporteerd over de punten a. tot en met d. van voorgaand lid 2.

Voorschriften voor het aanbrengen van een lozingsconstructie

1. De voorkant van de afvoerleiding en de aan te brengen taludbescherming mogen niet buiten de bestaande taludlijn van het ontvangende oppervlaktewater uitsteken.
2. Het lozingswerk moet in goede staat worden aangebracht en onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van het lozingswerk en/of het talud en/of taludbescherming direct worden hersteld door en op kosten van de houder van het lozingswerk.
3. Indien de eigenaar en/of gebruiker bovenstaande voorschriften niet nakomt kan het waterschap de noodzakelijke maatregelen op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende houder van het lozingsmiddel uitvoeren.
4. De eigenaar en/of de gebruiker van het lozingswerk is zelf verantwoordelijk voor het in stand houden en het vrij laten afstromen van het te lozen water in het watersysteem.
5. Indien het lozingswerk geen functie meer vervult, dan moet deze worden verwijderd en dient het talud in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

AANVRAAG

Algemeen

Op 28 december 2018 heeft H.B. Jansen Uienhandel B.V. een aanvraag ingediend voor een vergunning ingevolge de Waterwet. De aanvraag betreft het in een oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor het laden en lossen van vrachtwagens in de laadkuil.

Afvalwaterstroom

De te vergunnen afvalwaterstroom betreft afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening voor het laden en lossen van vrachtwagens in de laadkuil.

Het afvalwater van de laadkuil wordt voordat het wordt geloosd door een slibvangput en olie-/benzineafscheider (obas) geleid.

Het afvalwater wordt geloosd op de wegsloot langs de Rijksweg A58 (lp3) (zie bijlage 1 tekening lozingssituatie).

Toetsingen aan de doelstellingen van het waterbeheer

Beleid (algemeen)

Het waterkwaliteitsbeleid is verwoord in het Nationaal Waterplan. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2016-2021 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water.

Beleid (regionaal)

Het provinciaal beleid is verwoord in het "Omgevingsplan Zeeland 2018".

Het beleid van het waterschap is verwoord in het "Waterbeheerplan 2016-2021" van het waterschap Scheldestromen.

Via het waterbeheerplan zijn aan wateren verschillende gebruiksfuncties toegekend die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende oppervlaktewaterlichaam.

Uitgangspunt van het waterbeheersplan is dat in beginsel aan de eisen van gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

Voor het oppervlaktewater waarop de aanvrager loost, geldt de functie landbouw.

Bij de toetsing van de aanvraag is geoordeeld dat het in een oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor het laden en lossen van vrachtwagens in een laadkuil, de functie niet nadelig zal beïnvloeden,

Best beschikbare technieken

Een hoog niveau van bescherming van het milieu moet worden gerealiseerd door aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de lozing aan het milieu veroorzaakt, te voorkomen, of indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt er van uitgegaan dat ten minste de voor de lozingsactiviteit in aanmerking komende best beschikbare technieken worden toegepast.

In artikel 9.2 van de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (MOR) zijn de documenten aangewezen waar het bevoegd gezag bij het bepalen van de best beschikbare technieken (BBT) rekening moet houden. Bijlage 1 van het MOR bevat een overzicht van de hiervoor bedoelde documenten.

In tabel 2 van de bijlage is een lijst opgenomen met toegepaste richtlijnen die kunnen worden aangemerkt als een adequate invulling van BBT.

Bij de bepaling van de best beschikbare technieken voor de onderhavige lozingsactiviteit zijn de volgende documenten uit tabel 2 van de Regeling in aanmerking genomen:

- Meten en bemonsteren van afvalwater
- Lozingseisen Wvo-vergunningen

Uit de toetsing is gebleken dat de bij onderhavige lozingsactiviteit toe te passen maatregelen om verontreinigingen te voorkomen en te beperken voldoen aan de stand der techniek. Hieruit wordt geoordeeld dat de onderhavige lozing naar verwachting geen significante bijdrage levert aan het overschrijden van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2019020056

Procedure

Voor de voorbereiding van de beschikking is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

Zienswijze

De aanvraag en het ontwerpbesluit zijn van 4 maart 2019 tot en met 15 april 2019 ter inzage gelegd bij het waterschap Scheldestromen voor het naar voren brengen van zienswijzen.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Beroep

Op grond van de Wet milieubeheer staat tot zes weken na bekendmaking van het besluit beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak voor:

- a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende de beroepstermijn, met toepassing van artikel 20.3 Wet milieubeheer en artikel 36 Wet op de Raad van State j° titel 8.3 Algemene wet bestuursrecht, bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Raad van State wijst de verzoeken na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Bijlage 1

Tekening lozingssituatie H.B. Jansen Uienhandel B.V., behorend bij documentnr. 2019020056.



Situatie met positie pompput en zuivering- technische voorzieningen

project: 16043 - Uitbreiding Bedrijfscomplex | schaal: 1:1000 | datum: 20-12-2018

De OBAS betreft een coalescentie-/olieafscheider met (geïntegreerde) bezinkelscheider.
Doorstroom cap., inhoud slibvang, inhoud olieopvang volgens nadere opgave fabrikant/leverancier.
De doorstroomcapaciteit bedraagt minimaal 20 l/sec. Achter de OBAS komt een controleput.

