



Schoutenwerf BV

Datum
23 mei 2019

Kenmerk
WN2019-003764

**Ambtshalve wijziging van de watervergunning
WN2018-005693**

voor het uitvoeren van het nieuwbouwplan De Schoutenwerf in het
buitendijkse gebied langs de Vecht in Muiden.

Uw kenmerk / uw projectcode:
- 9646

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Overwegingen	6
2.1 Op grond van de <i>Keur AGV 2017</i>	6
2.2 Gevolgde procedure	6
3 Mededelingen	7

Samenvatting

Op 22 februari 2019 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Van Rossum Infra BV, Pedro Medinalaan 3a, 1086 XK Amsterdam, namens Schoutenwerf BV, Sarphatikade 12, 1017 WV Amsterdam.

Op 18 april 2019, 23 april 2019 en 8 mei 2019 ontvingen wij van de gemachtigde Van Rossum Infra BV, Pedro Medinalaan 3a, 1086 XK Amsterdam, nieuwe tekeningen en technische gegevens. De nieuwe tekeningen zijn ter vervanging van enkele bij het besluit horende tekeningen, de watervergunning WN2018-005693.

De TO-opgave is een aanvullend document, met specifiekere gegevens over de aan te brengen funderingspalen. In overleg tussen Waternet met gemachtigde en aanvrager is aangegeven dat het ook nodig is om enkele voorschriften aan te passen, dit naar aanleiding van de nieuwe gegevens.

Deze ambtshalve wijziging heeft betrekking op het uitvoeren van het nieuwbouwplan De Schoutenwerf in het buitendijkse gebied langs de Vecht.

De ambtshalve wijziging omvat de volgende stukken:

- tekening damwandplan & locaties doorsneden met X-Y, 9496-T-IP-PO-02-C, revisie 26 april 2019, kenmerk DMS2019-0022454;
- tekening doorsnede 01, 9496-T-IP-PR-02, datum 7 mei 2019, kenmerk DMS2019-0022455;
- tekening doorsnede 02 9496-T-IP-PR-03, datum 7 mei 2019, kenmerk DMS2019-0022456;
- tekening doorsnede 03, 9496-T-IP-PR-04, datum 7 mei 2019, kenmerk DMS2019-0022457;
- tekening doorsnede 04, 9496-T-IP-PR-05, datum 7 mei 2019, kenmerk DMS2019-0022451;
- tekening doorsnede 05, 9496-T-IP-PR-06, datum 7 mei 2019, kenmerk DMS2019-0022452;
- TO opgave 19 april 2019, Definitief – wapening, betonkwaliteit, milieuklasse en funderingspalen, kenmerk DMS2019-0022453.

Wij behandelen deze ambtshalve wijziging op de watervergunning WN2018-005693 namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben deze ambtshalve wijziging op de watervergunning WN20018-005693 geregistreerd onder zaaknummer WN2019-003764.

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. de verleende watervergunning aan Schoutenwerf BV, Sarphatikade 12, 1017 WV Amsterdam, met kenmerk DMS2019-0006316 en zaaknummer WN2018-005693 van 22 februari 2019, als volgt te wijzigen:
 - tekening damwanden & locaties doorsneden met X-Y, met kenmerk DMS2019-0006195 vervalt en maakt geen deel meer uit van de watervergunning;
 - tekeningen doorsnede 01 t/m 05, met kenmerk DMS2019-0006196 t/m DMS2019-0006200 vervallen en maken geen deel meer uit van de watervergunning;
 - tekening damwandplan & locaties doorsneden met X-Y, 9496-T-IP-PO-02-C, revisie 26 april 2019, kenmerk DMS2019-0022454 wordt aan de watervergunning toegevoegd;
 - tekening doorsnede 01, 9496-T-IP-PR-02, datum 7 mei 2019, kenmerk DMS2019-0022455 wordt aan de watervergunning toegevoegd en maakt deel uit van de watervergunning;
 - tekening doorsnede 02 9496-T-IP-PR-03, datum 7 mei 2019, kenmerk DMS2019-0022456 wordt aan de watervergunning toegevoegd en maakt deel uit van de watervergunning;
 - tekening doorsnede 03, 9496-T-IP-PR-04, datum 7 mei 2019, kenmerk DMS2019-0022457 wordt aan de watervergunning toegevoegd en maakt deel uit van de watervergunning;
 - tekening doorsnede 04, 9496-T-IP-PR-05, datum 7 mei 2019, kenmerk DMS2019-0022451 wordt aan de watervergunning toegevoegd en maakt deel uit van de watervergunning;
 - tekening doorsnede 05, 9496-T-IP-PR-06, datum 7 mei 2019, kenmerk DMS2019-0022452 wordt aan de watervergunning toegevoegd en maakt deel uit van de watervergunning;
 - TO opgave 19 april 2019, Definitief – wapening, betonkwaliteit, milieuklasse en funderingspalen, kenmerk DMS2019-0022453 wordt aan de watervergunning toegevoegd en maakt deel uit van de watervergunning;
 - Voorschrift 6.3 in de watervergunning wordt gewijzigd en luid nu als volgt; ‘De damwandplanken moeten drukkend worden aangebracht en trillingsarm worden getrokken, schadelijke trillingen moeten tijdens het drukken en het trekken van de damwandplanken worden voorkomen.’
 - Voorschrift 7.4 in de watervergunning wordt gewijzigd en luid nu als volgt; ‘Voor alle bouwwerken en bouwwerkzaamheden geldt dat er moet worden gehouden aan alle tekeningen en stukken die van toepassing zijn en die ook onderdeel uit maken van de watervergunning met zaaknummer WN2018-005693 en de wijziging daarop met zaaknummer WN2019-003764. Deze tekeningen en stukken staan vermeld in het Besluit, pagina 4 onder II & in het Besluit, pagina 4 onder I.’
 - Voorschrift 7.10 in de watervergunning wordt gewijzigd en luid nu als volgt; ‘Funderingspalen moeten trillingsarm worden aangebracht. Om schadelijke trillingen te voorkomen moet er gebruik worden gemaakt van een in de grond gevormde paal die wordt aangebracht middels een geschroefde herwinbare stalen casing met groutinjectie in combinatie met een prefab beton kern (= type Hek combipaal of gelijkwaardig), zoals omschreven in TO opgave 19 april 2019, Definitief – wapening, betonkwaliteit, milieuklasse en funderingspalen, kenmerk DMS2019-0022453.’

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning met zaaknummer WN2018-005693 zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.