



D190268412

MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Aanvrager : Vuurwerkverkooppunt De Heidebloem
Datum besluit : 23 mei 2019
Onderwerp : Maatwerkvoorschriften externe veiligheid & UPD
Gemeente / locatie : Nijmegen / Heidebloemstraat 49, Nijmegen
Zaaknummer : W.Z19.100974.02
Activiteiten : Milieu

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Op 4 februari 2019 heeft Vuurwerkverkooppunt De Heidebloem een melding in het kader van het Activiteitenbesluit en het Vuurwerkbesluit ingediend voor het vergroten van de opslagcapaciteit van vuurwerk (kenmerk: W.Z19.100974.01). Vanwege de aanwezige sprinkler in verhouding tot de oppervlakte ruimte, mag er maximaal 452 kg vuurwerk in de verkoopruimte aanwezig zijn. Gezien het met de opslag samenhangende veiligheidsrisico vinden wij het noodzakelijk deze maximale hoeveelheid vast te leggen in een maatwerkvoorschrift.

Bij de melding is ook een uitgangspuntendocument (UPD) ingediend. Het UPD hebben wij beoordeeld en voor advies voorgelegd aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De beoordeling van het document heeft plaatsgevonden aan de hand van artikel 2.2.1 eerste lid in combinatie met bijlage 1, onder B, paragraaf 5 van het Vuurwerkbesluit.

Besluit

Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer in samenhang met de artikelen 2.2.1 eerste lid en 2.2.3 eerste lid van het Vuurwerkbesluit, besluiten wij dat in de verkoopruimte van Vuurwerkverkooppunt De Heidebloem:

- maximaal 452 kg vuurwerk aanwezig mag zijn;
- het uitgangspuntendocument 'Automatische sprinklerinstallatie Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie' (kenmerk: K.M.C. 2019.002/FK/A, d.d. 11 januari 2019) goed te keuren.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit. Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de gemeente Nijmegen op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u het beste benaderen via <http://bekendmakingen.nijmegen.nl>.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen (Bureau JZ 20, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen). Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier op de website van de gemeente Nijmegen, onder 'Diensten' > 'Klacht, bezwaar en beroep' > 'Bezwaar maken, beroep instellen'. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer 026 - 359 2000 of op www.rechtspraak.nl.

PROCEDURELE ASPECTEN

Aanleiding

Op 4 februari 2019 heeft Vuurwerkverkooppunt De Heidebloem een melding in het kader van het Activiteitenbesluit en het Vuurwerkbesluit ingediend voor het vergroten van de opslagcapaciteit van vuurwerk in de verkoopruimte. Door de vergroting van de opslagcapaciteit heeft het bedrijf de uitgangspunten van de werking van de sprinklerinstallatie opnieuw vastgelegd. Bij de melding is een UPD gevoegd. Dit UPD is aanleiding tot het vaststellen van een maatwerkvoorschrift.

Huidige vergunning- en meldingssituatie

Melding	Datum / kenmerk	Omschrijving
Melding Vuurwerkbesluit	12 juni 2007 / Wm 230/07	Vuurwerkverkooppunt met een maximale opslag van 1.000 kilogram vuurwerk
Maatwerkvoorschriften	14 mei 2018 / W.Z17.103824.01	Vrijstelling om vuurwerk onder voorwaarden op te slaan in de kelder
Melding Activiteitenbesluit	4 februari 2019 / W.Z19.100974.01	De melding betreft het vergroten van de opslagcapaciteit van vuurwerk.

Bevoegd gezag

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen is bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 13 van het Besluit Omgevingsrecht. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen is ook bevoegd om maatwerkvoorschriften te stellen, gelet op artikel 8.42 eerste lid van de Wet milieubeheer (hierna: Wm) en om het bij de melding gevoegde UPD goed te keuren.

Procedure en zienswijze

De reguliere procedure is van toepassing, op grond van artikel 8.42, zevende lid van de Wm.

Op 12 april 2019 hebben wij een voornemen gestuurd aan de inrichtinghouder. Op grond van artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht hebben wij de gelegenheid geboden om binnen twee weken zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Wij hebben geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het voornemen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Wettelijk kader

Volgens artikel 2.2.1 van het Vuurwerkbesluit moet een opslaglocatie voor consumentenvuurwerk voldoen aan bijlage 1 van dit besluit. De wijze waarop vuurwerk wordt opgeslagen mag geen negatieve invloed hebben op de functionele werking van de automatische sprinklerinstallatie. Artikel 2.2.3 eerste lid geeft de mogelijkheid om een maatwerkvoorschrift te stellen, voor zover het maatwerk betrekking heeft op voorschriften uit bijlage 1, onder B.

Maatwerkvoorschriften

Wij leggen het volgende maatwerkvoorschrift op: er mag maximaal 452 kg vuurwerk aanwezig zijn in de verkoopruimte.

Goedkeuringsbesluit

Bij de melding is ook een uitgangspuntendocument ingediend (kenmerk: K.M.C. 2019.002/FK/A, d.d. 11 januari 2019). Het uitgangspuntendocument is ontvangen in het kader van het Vuurwerkbesluit d.d. 22 januari 2002 (inclusief wijziging d.d. 15 maart 2012 en memorandum 60 d.d. 14 april 2004). Het UPD hebben wij beoordeeld en voor advies voorgelegd aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De beoordeling van het document heeft plaatsgevonden aan de hand van het Vuurwerkbesluit artikel 2.2.1 eerste lid en bijlage 1 paragraaf 5.

Uit het UPD blijkt dat bij een maximale opslag van 452 kg consumentenvuurwerk in de verkoopruimte het doel (het detecteren, signaleren en beheersen van een beginnende brand) van de sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voldoende is geborgd. Verder is de sprinkler uitgevoerd conform de normen die gelden voor de werkelijke situatie. Hiermee zijn er geen gelijkwaardige oplossingen noodzakelijk, omdat wordt voldaan aan de normen die gelden voor een brandbeveiligingsinstallatie in de situatie bij het Vuurwerkverkooppunt De Heidebloem.

De maximale opslaghoeveelheid leggen wij vast met een maatwerkvoorschrift. Onder deze voorwaarde keuren wij het UPD 'Automatische sprinklerinstallatie Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie' kenmerk: K.M.C. 2019.002/FK/A, d.d. 11 januari 2019 goed.

Conclusie

Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer in samenhang met artikelen 2.2.1 eerste lid en 2.2.3 eerste lid van het Vuurwerkbesluit, besluiten wij dat in de verkoopruimte van Vuurwerkverkooppunt De Heidebloem:

- maximaal 452 kg vuurwerk aanwezig mag zijn;
- het uitgangspuntendocument 'Automatische sprinklerinstallatie Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie' d.d. 11 januari 2019 (kenmerk: K.M.C. 2019.002/FK/A) goed te keuren.