



Gemeente Breda

Bijlage 19 bij besluit
Z2018-008292-V1

V&L

Bijlage 1

Eisen per gebruiksfunctie conform Bouwbesluit 2012

Paragraaf voor gezien:

Gemeente: _____

Verzekeraar: N.V.T. _____

Gebruiker: _____

Eigenaar: Zelfde als gebruiker

Artikel 6.20 lid 2 bepaald dat op brandcompartiment-niveau het hoogste niveau van bewakingsomvang in betreffend brandcompartiment bepalend is voor de bewakingsomvang in het gehele brandcompartiment

Daar het bouwwerk wordt uitgevoerd met meerdere (verticale) grote brandcompartimenten, leidt dat ertoe dat de bewakingsomvang in grote delen van het bouwwerk dient te worden bepaald als 'volledige bewaking', op grond van de aanwezigheid van één of meerdere gezondheidszorgfuncties met bedgebied in het brandcompartiment.

De onderstaande tabel is een opsomming van de aanwezige gebruiksfuncties in het gebouw en de bijbehorende eisen uit het bouwbesluit 2012 Bijlage 1.

Artikel 6.20 lid 1				Artikel 6.20 lid 2	Artikel 6.20 lid 3
Gebruiksfunctie	Sub-gebruiksfunctie	Maatgevend criterium	Omvang van de bewaking van de brandmeldinstallatie conform de NEN2535	Omvang van de bewaking van de brandmeldinstallatie conform de NEN2535	Doormelding volgens de NEN2535
Bijeenkomstfunctie	Andere bijeenkomstfunctie	Gebruiksoppervlak Groter dan 1000m ² Kleiner dan 5000m ²	Gedeeltelijke bewaking	Volledige bewaking	Nee
Gezondheidszorgfunctie	Gezondheidszorgfunctie met bedgebied	Geen grenswaarde	Volledige bewaking	Volledige bewaking	Ja
	Andere gezondheidszorgfunctie	Gebruiksoppervlak Groter dan 500m ²	Niet-automatische bewaking	Volledige bewaking	Nee
Industriefunctie	Andere industriefunctie	Gebruiksoppervlak Groter dan 1500m ² + hoogste vloer gebruiksfunctie > 1,5 meter boven meetniveau	Niet-automatische bewaking	Volledige bewaking	Nee
Kantoorfunctie	-	Gebruiksoppervlak Groter dan 750m ² + hoogste vloer gebruiksfunctie > 1,5 meter boven meetniveau	Niet-automatische bewaking	Volledige bewaking	Nee
Logiesfunctie	Logiesfunctie met 24-uurs bewaking	Gebruiksoppervlak Groter dan 250m ²	Volledige bewaking	Volledige bewaking	Nee
Winkelfunctie	-	-	Geen brandmeldinstallatie vereist	Volledige bewaking	Nee
Overige gebruiksfunctie	Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	-	Geen brandmeldinstallatie vereist	Volledige bewaking	Nee
	Andere overige gebruiksfunctie	-	Geen brandmeldinstallatie vereist	Volledige bewaking	Nee

Paragraaf voor gezien:

Gemeente: _____

Verzekeraar: N.V.T.

Gebruiker: _____

Eigenaar: Zelfde als gebruiker