

Nummer: 19UTP01289

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 2 april 2019, ingekomen op 2 april 2019 geregistreerd onder zaaknummer WBD19-03018 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 24 mei 2019.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
- de hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen;
- de Beleidsregel Waterlopen op orde 2011.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in het kader van het project aanpassingen N629, fase I ter hoogte van de aansluiting A27 Oosterhout-Dongen bestaande uit het:
 - (gedeeltelijk) dempen, en (ver)graven van categorie A en B oppervlaktelichamen;
 - graven en dempen van categorie C oppervlaktewaterlichamen;
 - lozen van hemelwater ten gevolge van toename verhard oppervlak;
 - verwijderen, aanleggen en verlengen van duikers in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;
 - verwijderen en aanleggen van een stuw in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - aanbrengen van uitstroomvoorzieningen in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen.
2. Fase I omvat het traject ter hoogte van de aansluiting A27 en is de eerste fase van de aanleg/herinrichting van de provinciale weg N629 tussen Oosterhout en Dongen.
3. In deze fase zijn de reconstructies van de aansluiting op de A27 en een gedeeltelijke reconstructie van het kruispunt met de provinciale weg Oosteind opgenomen. De waterhuishoudkundige ingrepen zijn het gevolg van deze aanpassingen.
4. Eventuele bronbemalingen, noodzakelijk voor het drooghouden van bouwputten zijn niet opgenomen in de huidige aanvraag. De grondwateronttrekkingen dienen te worden uitgevoerd binnen de criteria van de Algemene Regels. Indien deze criteria niet haalbaar zijn, zal voor de onttrekking van het grondwater separaat een vergunningsaanvraag moeten worden ingediend.
5. De werken worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord Brabant.

Wetgeving

6. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
7. Volgens artikel 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning neerslag door toename van verhard oppervlak of door afkoppelen van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen.

Algemene regels

8. De volgende aangevraagde werkzaamheden vallen onder algemene regels behorende bij de keur:
 - het graven en dempen van categorie C oppervlaktewaterlichamen;
 - het aanbrengen van uitstroomvoorzieningen;en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning.
9. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

10. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
11. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
12. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
13. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
14. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
15. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

16. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 3, 5, 6, en 13 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
17. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
18. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
19. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
20. Het doel van beleidsregel 13 (afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak) is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt.

Algemene overwegingen N629 (fase I)

21. Het project N629 heeft als doel de doorstroming van het wegverkeer, de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de huidige N629 te verbeteren.
22. Ten gevolge van de aanpassingen neemt het verhard oppervlak toe en wordt er op diverse plaatsen ingegrepen in het watersysteem.
23. Er worden oppervlaktewaterlichamen gedempt, ge- en vergraven, duikers verwijderd dan wel nieuwe duikers aangebracht, waarbij voorkomen dient te worden dat de aanpassingen een negatief effect hebben op de water aan- en afvoer en overige waterhuishoudkundige aspecten in het plangebied.
24. Cruciaal aspect betreft de gewijzigde afvoer via de bestaande en nieuwe categorie A oppervlaktewaterlichamen.
25. Over de waterhuishoudkundige situatie is in de voorfase uitvoerig overleg gevoerd.
26. De aanvrager heeft alle aspecten nader uitgewerkt in een waterhuishoudkundig plan en bijbehorende tekeningen, welke door het waterschap zijn beoordeeld en akkoord bevonden.
27. De locaties, dimensies en (waar van toepassing) leggercodes van de te wijzigen watergangen, stuwen en duikers zijn aangegeven op de tekeningen en de tabellen behorende tot deze vergunning.

28. Indien er in de uitvoeringsfase wijzigingen in maatvoeringen van bodemhoogtes en afmetingen van de te graven en te dempen watergangen en opgenomen duikers noodzakelijk blijken zullen deze aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
29. De exacte maatvoeringen zullen worden bijgehouden ten behoeve van de noodzakelijke As-built gegevens (tekeningen en rapportage).

(Gedeeltelijk) dempen en (ver)graven oppervlaktewaterlichamen

Algemeen:

30. Om de verlegging van de N629 en bijbehorende infrastructuur als de nieuwe kluifrotonde en carpoolplaats mogelijk te maken zullen er (delen van) bestaande categorie A en B oppervlaktewaterlichamen gedempt, vergraven en gegraven worden. De bergingscapaciteit mag hierbij niet afnemen.
31. Met een demping van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem.
32. De (deels) te dempen oppervlaktewaterlichamen liggen niet in een peilbeheerst gebied. Er worden geen belangen van derden geschaad en er zijn geen bijzondere natuurlijke of cultuurhistorische waarden gemoeid bij de demping van de oppervlaktewaterlichamen.
33. Bij een (gedeeltelijke) demping kan de doorstroming verminderen waardoor de waterkwaliteit afneemt.
34. Gelijktijdig met de dempingen worden nieuw oppervlaktewaterlichamen gegraven ter vervanging van de te dempen gedeelten.
35. De nieuwe en vergraven oppervlaktewaterlichamen vormen een voldoende vervanging van de te dempen oppervlaktewaterlichamen.
36. Vanwege het dempen en (ver)graven van de oppervlaktewaterlichamen zijn er geen ecologische effecten te verwachten.
37. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud worden gewaarborgd.
38. Het beheer en onderhoud van de te (ver)graven categorie B oppervlaktewaterlichamen zal zo lang de gronden in eigendom van de provincie zijn worden uitgevoerd door vergunninghouder.
39. Bij het (ver)graven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam moet doelmatig onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam mogelijk blijven.
40. De onderhoudsstrook (beschermingszone) van een categorie A oppervlaktewaterlichaam is 5,00 meter vanaf de insteek van het talud.

De aanpassingen aan de categorie A oppervlaktewaterlichamen

41. Het bodemverloop van het (nieuwe) oppervlaktewaterlichaam ten westen van de N629 zal moeten worden aangepast (verdiept) in vergelijking met het bestaande oppervlaktewaterlichaam.
42. Op basis van de Beleidsregel Waterlopen op orde 2011 kan het (te vergraven) categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK10613) ten zuiden van de afrit A27 worden afgewaardeerd naar een categorie B oppervlaktewaterlichaam.
43. Water aan- en afvoer worden geborgd door een nieuwe duiker onder de gewijzigde N629 aan te brengen ten noorden van het knooppunt "Provinciale weg- Ter Horst".
44. Om te voorkomen dat het bestaande categorie A oppervlaktewaterlichaam ten zuiden van de nieuwe kruisende duiker met een (te) groot bodemverval vergraven moet gaan worden en om water bovenstrooms langer vast te kunnen houden zal er in dit oppervlaktewaterlichaam en voor de nieuwe duiker een regelbare stuw worden geplaatst worden. Deze stuw komt in plaats van de te verwijderen stuw (KST00737), aanwezig in het oppervlaktewaterlichaam (OVK10766).
45. Het (ver)graven oppervlaktewaterlichaam ten oosten van de N629 zal worden opgewaardeerd naar een categorie A oppervlaktewaterlichaam.
46. Vanwege deze gewijzigde afvoerrichting is het mogelijk het aantal en lengte van de benodigde overkluizingen sterk te reduceren hetgeen een positief effect heeft op de waterhuishouding.
47. Bij het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam, moet doelmatig onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam mogelijk blijven.
48. De beschikbare ruimte voor onderhoud aan het nieuwe categorie A oppervlaktewaterlichaam (ten oosten van de N629) is onvoldoende om onderhoud vanaf beide zijden te kunnen uitvoeren.
49. Het doelmatig (eenzijdig) onderhoud blijft mogelijk. Ter hoogte van de carpoolplaats zal dit via het perceel aan de oostzijde van de N629 worden uitgevoerd, hetgeen is overeengekomen met de perceeleigenaar. Ten zuiden van de carpoolplaats vindt het onderhoud plaats aan de westzijde via de 5 meter brede bermstrook.
50. Er blijft een ruimte van 1,00 meter beschikbaar ten behoeve van inspectie, onderhoud en ontvangstplicht van specie en maaisel.
51. De wijzigingen met betrekking tot de te dempen en (ver)graven oppervlaktewaterlichamen en onderhoud worden opgenomen in de legger.

Afvoer hemelwater door toename van verhard oppervlak

52. Ten gevolge van de aanleg/ herinrichting van de N629, kluifrotonde en carpoolplaats is er een netto toename aan verhard oppervlak van circa 1,7 hectare. Daarnaast zijn er wijzigingen aan het bestaand verhard oppervlak.
53. Uitbreidingsplannen met een toename aan verhard oppervlak en/of het afkoppelen van verhard oppervlak dienen zo veel als mogelijk hydrologisch neutraal te worden uitgevoerd en optimaal worden ingepast in het bestaande watersysteem.
54. Het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld om een ernstige belasting van het watersysteem te voorkomen. Het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen.
55. Voor deze situatie wordt retentie geëist. Door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast.
56. Initiatiefnemer heeft de wijze van afvoer van het hemelwater en de te nemen compenserende maatregelen nader uitgewerkt in het waterhuishoudkundig plan en verwerkt in de ontwerptekeningen.
57. De noodzakelijke retentie (1010 m³ aan bergingscapaciteit) voor de verwerking van het afstromende hemelwater afkomstig van het toegenomen verhard oppervlak wordt gerealiseerd door de aanleg van wadi's, een buffervijver en bermsloten. Op enkele plaatsen waar onvoldoende ruimtebeslag is, worden trajectdelen gerioleerd en alsnog afgevoerd naar de wadi's.
58. De wadi's zijn overgedimensioneerd er wordt geen geknepen afvoer naar het watersysteem aangebracht. Bij twee kleinere wadi's is er een noodoverstort naar het oppervlaktewatersysteem in de vorm van een slok-op.
59. De overstorthoogte vanuit deze "slok-ops" is dusdanig dat deze pas overstorten bij grotere buien dan welke een keer in de 100 jaar voorkomen.
60. De overstorthoogte van de aan te brengen slok-ops (60 cm boven bodem wadi) is opgenomen in de bijlage "overzicht duikers".
61. In het zuidelijke deel is er aan weerszijde van de nieuwe N629 onvoldoende ruimte om extra retentie aan te kunnen brengen. In dit deel van het tracé is de toename aan verhard oppervlak beperkt en zijn er voldoende ruime bermstroken met infiltrerende werking aanwezig om versnelde afvoer naar het watersysteem te voorkomen.
62. Gezien bovenstaande overwegingen kan de afvoer van het hemelwater ten gevolge van het toegenomen verhard oppervlak uit waterhuishoudkundig oogpunt worden toegestaan.

Verwijderen, aanleggen en verlengen van duikers

63. Ten gevolge van de aanleg van de nieuwe N629 en bijkomende werken is het noodzakelijk duikers aan te brengen of te verlengen om het goed functioneren van het omliggende watersysteem te kunnen garanderen. Een significant aantal duikers kan daarnaast verwijderd worden.
64. De duikers worden verwijderd, aangelegd of verlengd in de categorie A en B oppervlaktewaterlichamen en met dimensies zoals aangegeven in de bijlage: "Overzicht duikers" en de corresponderende tekening.
65. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in/over oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
66. De diameter van een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van de duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter.
67. De diameter van een duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van de duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter.
68. Lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
69. De algemene regel is dat er in principe geen duikers in een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden toegestaan. Hierop zijn een aantal uitzonderingen mogelijk.
70. De duikers in de categorie A oppervlaktewaterlichamen worden aangelegd of verlengd omdat deze vanwege de infrastructurele werken noodzakelijk zijn en onder een weglichaam worden aangebracht.
71. Onder de nieuwe N629 zal een nieuwe duiker worden aangebracht (nummer 18, bijlage overzicht duikers). Deze duiker is noodzakelijk om het water afkomstig van de oppervlaktewaterlichamen ten westen van de N629 naar noordoostelijke richting te kunnen afvoeren. Diameter en diepteligging zijn geoptimaliseerd op basis van noodzakelijk bodemverloop en vereiste dekking. De stuwende werking ten gevolge van deze duiker is acceptabel.
72. Naast het aanbrengen van duikers zullen er diverse duikers verwijderd worden, waaronder een 207 meter lange overkluizing, welke onderdeel uitmaakt van het te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam.
73. De netto opstuwing ten gevolge van de werken in het gebied neemt significant af, hetgeen een positief effect heeft op de waterhuishouding in het gebied.
74. De duikers mogen niet leiden tot opstuwing bovenstrooms of tot wateroverlast dan wel schaarste.

75. De duikers kunnen worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormen voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
76. De aanleg, verlenging of verwijdering van een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt verwerkt in de legger.

Het verwijderen en aanleggen van een stuw in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

77. Om de gewijzigde waterafvoer mogelijk te maken worden de watergangen ten westen van de N629 vergraven, waarbij verdieping van de slootbodem noodzakelijk is met het laagste punt ter hoogte van de kruisende duiker. Hierdoor zou het verhang van de zuidelijke watergang tot de duiker erg groot worden.
78. Het is noodzakelijk om het water vanuit het achterliggende gebied in droge periodes langer vast te kunnen houden.
79. Om dit te bewerkstelligen zal het oppervlaktewaterlichaam ten zuiden van de kruisende duiker minder ver verdiept worden en zal er voor de duikerkruising een in hoogte regelbare stuw in het categorie A oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst met een minimale doorstroombreedte 10 cm boven de bovenstroomse slootbodem.
80. Voor en achter de stuw is het noodzakelijk een bodembeschermende voorziening aan te brengen om uitspoeling van de bodem te voorkomen. Deze bodembescherming zal worden voorgeschreven.
81. De huidige in het A oppervlaktewaterlichaam (OVK10766) aanwezige stuw met leggercode KST00737 zal komen te vervallen.
82. Het verwijderen en plaatsen van de stuw worden verwerkt in de legger.

Algemeen

83. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 en 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in het kader van het project aanpassingen N629, fase I ter hoogte van de aansluiting A27 Oosterhout-Dongen bestaande uit het:

- dempen, en (ver)graven van categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;
- lozen van hemelwater ten gevolge van toename verhard oppervlak;
- verwijderen, aanleggen en verlengen van duikers in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;
- verwijderen en aanleggen van een stuw in een in categorie A oppervlaktewaterlichaam;

in de gemeente Oosterhout, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers:
- 008567-TEK-2482 vs 5.0 d.d. 24-05-2019 (waterhuishouding bestaande en nieuwe situatie; overzichtstekening);
 - 008567-TEK-2846 vs 2.0 d.d. 16-05-2019 (dwarsprofielen en lengteprofiel).
- 1.3. De dimensioneringskarakteristieken, leggercodes, corresponderende nummering met de tekeningen en eventuele bijzonderheden ten aanzien van de oppervlaktewaterlichamen en duikers zijn opgenomen in de tabellen TI en TII, behorende tot deze vergunning.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindwerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

7. As built gegevens

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan de afdeling Handhaving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met de afdeling Advies & Monitoring via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

8. Dempen en (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen

- 8.1. Het dempen en (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen dient te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de tekeningen waterhuishouding en in tabel T1 van deze vergunning.
- 8.2. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 8.3. Bij een demping moet het oppervlaktewaterlichaam eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 8.4. Voordat met een demping wordt begonnen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 8.5. De te dempen gedeelten van oppervlaktewaterlichamen moeten voor het dempen worden opgeschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is en gezuiverd van voorgenoemde materialen.
- 8.6. De bodem van de te (ver) graven oppervlaktewaterlichamen moet gelijkmatig verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of aanwezige kunstwerken, zoals aangegeven op de bij deze vergunning horende tekeningen.
- 8.7. De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.
- 8.8. Voor een categorie A oppervlaktewaterlichaam dient een 5 meter strook aan weerszijden vanuit de insteek te worden vrijgehouden van obstakels ten behoeve van beheer en onderhoud. Voor het oppervlaktewaterlichaam, zoals benoemd in overweging 48 en 49 geldt deze eis aan 1 zijde vanuit de insteek.
- 8.9. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

9. Het lozen van hemelwater ten gevolge van toename verhard oppervlak

- 9.1. Het te lozen hemelwater afkomstig van het verhard oppervlak dient te worden afgevoerd naar de berm sloten, wadi's of via berm passage geïnfiltreerd zoals aangegeven op de tekeningen als in voorschrift 1.2.
- 9.2. Met uitzondering van de buffervijver mag er vanuit de wadi's enkel via een noodoverstort geloosd worden op het watersysteem. Deze overstorten in de vorm van een slok-op verbinding dienen te worden aangebracht op hoogtes zoals aangegeven in tabel T2.
- 9.3. De vergunninghouder moet de werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 9.4. Eventuele schade aan de oevers of het taluds als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.

- 9.5. Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 9.6. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Het verwijderen, aanleggen en verlengen van duikers in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen

- 10.1. Het verwijderen, aanleggen en verlengen van duikers in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen dient te worden uitgevoerd en gedimensioneerd zoals aangegeven op de tekeningen en in tabel T2 van deze vergunning.
- 10.2. Alvorens met het leggen van een duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 10.3. De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 10.4. Gelijktijdig met het aanvullen van een duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.
- 10.5. Daar waar de duiker aansluit op een bestaande duiker met een andere diameter of een ander materiaal moet een inspectieput worden aangebracht.
- 10.6. Nadat een (tijdelijke) duiker is verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 10.7. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 10.8. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

11. Het verwijderen en aanleggen van een stuw in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 11.1. De stuw met leggercode KST00737 dient te worden verwijderd uit het categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK10766).
- 11.2. De te plaatsen stuw dient te worden aangebracht zoals aangegeven op de waterhuishoudingstekening.
- 11.3. De stuwconstructie, met een doorstroombreedte van 1 meter dient een regelbare overstortdrempel te hebben met een minimale hoogte van 0,1 meter boven de bovenstroomse slootbodembodem (+1,10 meter NAP).
- 11.4. Ter plaatse van de stuw moet in overeenstemming met het waterschap een adequate talud- en bodembescherming voor en na de stuw worden aangebracht.
- 11.5. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de stuw in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 11.6. Het onderhoud aan de stuw is voor rekening van de vergunninghouder.
- 11.7. Het waterschap dient te allen tijde toegang te hebben tot de stuw om deze te kunnen bedienen.
- 11.8. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 11.9. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

12. Onderhoud oppervlaktewaterlichamen

- 12.1. Door het verkrijgen van deze vergunning komt ook het onderhoud van alle oppervlaktewaterlichamen met uitzondering van de categorie A oppervlaktewaterlichamen voor rekening van de vergunninghouder.

Breda, 3 juni 2019
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Bijlage tabellen

T1 Overzicht watergangen

* Deze waarden betreffen ontwerpgegevens bepaald op basis van ingemeten waarden. In de praktijk kunnen deze enigszins variëren

	Nummer	Legger code	type	Lengte (m)*	Bodem breedte	Bodem (bovenstrooms)	Bodem (benedenstrooms)	Talud L 1:	Talud R 1:
(ver)graven	G01		A	400	1,20	0,25	-0,40	1,5	1,5
	G02		B	180	0,50	1,20	0,70	1,5	1,5
	G03		A	115	0,70	0,70	0,25	1,5	1,5
	G04		B	530	0,50	0,50	0,25	1,5	1,5
	G05		B	300	0,50	0,50	0,50	1,5	10
	G06		B	280	0,50	0,50	0,50	1,5	1,5
	G07		B	90	0,70	0,40	0,40	1,5	1,5
	G08		B	210	0,50	1,00	0,85	1,5	3,0
	G09		B	90	0,50	1,00	0,85	1,5	1,5
	HH08	OWL04314	B	15	0,50	0,90	0,70	1,5	1,5
	HH09	OWL04313	B	5	0,50	1,20	1,20	1,5	1,5
dempen	D01		C	310		2,00			
	D02	OVK10537	A	15	0,70	0,86	0,86	1,5	1,5
	D03		C	170					
	D04		C	65					
	D05	OVK10613	A	280	0,50	0,41	0,41	1,5	1,5
	D06	OWL04205	B	335					
	D07	OWL04204	B	345					
	D08	OWL04315	B	200					
	D09	OVK10766	A	180	0,70	1,63	1,00	1,5	1,5
	D10	OWL04206	B	25					
	D11		C	45					
	D12	OWL04312	B	395					
	D13	OVK12283	A	45	1,20	-0,15	-0,15	1,5	1,5
	D14	OVK12284	A	50	1,20	-0,15	-0,15	1,5	1,5
	D15	OVK10607	A	30	1,20	-0,15	-0,25	1,5	1,5
	D16	OVK10565	A	145	0,50	0,60	-0,15	1,5	1,5
	(duiker13)	OVK11716	A	210	1,00	0,71	0,38	1,5	1,5
Handhaven	HH01		C	105					
	HH02	OVK10537	A	55	0,70	2,11	-0,25	1,0	1,0
	HH03	OWL04205	B	65					
	HH04	OWL04205	B	10					
	HH05		C	95					
	HH06	OWL31609	B	190			0,40		
	HH07	OVK10607	A	70	1,20	-0,15	-0,25	1,5	1,5
	HH08	OWL04314	B	5					
	HH09	OWL04313	B	5			1,22		
	HH10	OVK10766	A	170	0,70	1,63	1,00	1,5	1,5
	HH11	OWL04311	B	60					
	HH12	OWL04206	B	50					
	HH13		C	30			1,66		
	HH14	OWL05392	B	35					

T2 Overzicht duikers

* 1Deze waarden betreffen ontwerpgegevens bepaald op basis van ingemeten waarden. In de praktijk kunnen deze enigszins variëren

	Nummer	Legger code	Watergang	Diameter (m)	Lengte (m) *	BOB (m NAP)*1 (bovenstrooms)	BOB (m NAP)*1 benedenstrooms)	Opmerkingen
Behouden	01	KDU19691	OVK10537	0,80	31	(2,11)	(-0,25)	Toe/afrit west
Behouden	02	<i>niet in legger</i>	OVK10537	0,70	50	0,50	?	Onder viaduct
Behouden	03		OWL31650	0,70	25		0,66	Toe/afrit oost
Behouden	04	KDU00402	OVK10766	0,70	40	1,42	1,35	
Behouden	05	KDU00401	OVK10766	0,80	8	1,32	1,40	
verwijderen	06	KDU18320	OVK10537	0,50	5	-0,25	-0,25	
verwijderen	07		(B)		11			
verwijderen	08		(B)		25			
verwijderen	09	KDU00393	OVK10565	0,80	35	0,66	0,66	
verwijderen	10	KDU11777	OVK10565	0,50	29	0,55	0,54	
verwijderen	11	KDU11732	OVK10607	0,60	9	-0,33	-0,31	
verwijderen	12	KDU00394	OVK10613	0,70	45	0,35	0,21	
verwijderen	13	KDU30236	OVK11716	1,00	207	0,71	0,38	
verwijderen	14	KDU24003	OVK10613	0,80	34	0,17	0,16	
verwijderen	15	KDU30035	OVK10766	0,80	10	1,20	1,20	
Aanleg	16		OVK10537	0,70	14	0,75	0,75	verlengen
Aanleg	17		Nieuw					Vervalt !!
Aanleg	18		Nieuw	0,80	58	0,15	0,10	A watergang
Aanleg	19		OWL04206	0,50	30	1,50	1,50	
Aanleg	20		Nieuw					wadi
Aanleg	21		Nieuw	0,16	27			Slok-op , 60 cm boven bodem wadi
Aanleg	22		Nieuw	0,30	10	n.t.b.	n.t.b.	Slok-op
Aanleg	23		Nieuw	0,16	18			Slok-op , 60 cm boven bodem wadi
Aanleg	24		Nieuw	0,30	18	0,45	0,45	Verbinding wadi's
Aanleg	25		Nieuw					Vervalt !!
Tijdelijk	26			n.t.b.	35	0,50	0,50	
Tijdelijk	27			0,80	16	0,15	0,15	
Tijdelijk	28		OVK10766	0,70	24	1,42	1,42	
Aanleg	29							Vervalt !!
Aanleg	30		Nieuw	0,30	10	0,45	0,45	tbv beheer en onderhoud
Aanleg	31		Nieuw	0,30	10	0,35	0,35	tbv beheer en onderhoud
Aanleg	32		Nieuw	0,30	10	0,95	0,95	tbv beheer en onderhoud

Opmerking: Duiker nummers 17, 20,25 en 29 worden niet aangebracht, maar in eerdere fasen komen te vervallen

Bijlage Algemene regels

4. Activiteiten en werken in en nabij c-wateren

1. Criteria

1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur voor handelingen en werken in c-wateren, met uitzondering van het verwijderen van peil regulerende werken binnen de beschermde gebieden Keur.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het geheel of gedeeltelijk dempen van c-wateren.
3. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid van de Keur voor het aanleggen, verbreden en/of verdiepen van c-wateren, voor zover:
 - a. deze handeling plaatsvindt in overig gebied, en
 - b. door het graven geen directe verbinding ontstaat tussen verschillende peilvakken, en
 - c. deze niet plaatsvindt in een beschermingszone.
4. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid van de Keur voor het aanleggen van een poel in beschermd gebied Keur voor zover:
 - a. de poel een oppervlakte heeft van max. 5.000 m², en;
 - b. de poel niet dieper is dan de GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand) en max. 1,20 meter diep, en;
 - c. de poel een taludhelling heeft van:
aan de noordzijde minimaal 1:5;
overige taludhellingen minimaal 1:3.

2. Toelichting

Begripsbepaling

Overig gebied: gebied niet aangewezen als beschermd op de Keurkaarten

Beschermd gebied Keur: gebied zoals aangewezen op de Keurkaarten, waaronder begrepen beschermde gebieden, attentiegebieden, wijstgronden, beperkt beschermde gebieden en beekdalen.

Poel: een relatief klein oppervlakte water met een natuurdoelstelling, in hoofdzaak een ecologische functie ten behoeve van amfibieën. Een poel als geïsoleerd water heeft weinig invloed op de waterhuishouding als geheel. Het maximale oppervlak wordt bepaald van insteek tot insteek.

Motivering

Het aanleggen, verwijderen, verplaatsen of behouden van een werk in een c-water heeft een zeer gering effect op de waterhuishouding. Daarom is voor het aanleggen, verwijderen, verplaatsen of behouden van een zodanig werk geen vergunning op grond van artikel 3.1, eerste lid van de Keur vereist, en hoeft ook geen melding te worden gedaan. Het aanleggen, verbreden of verdiepen van een C-watergang kan echter wel dermate hydrologische effecten tot gevolg hebben dat de afvoernorm wijzigt. Dit kan invloed hebben op de categorisering in de legger. Het kan zijn dat sprake is van de aanleg van een b- of zelfs a-watergang. Dit is mogelijk vergunningplichtig. De legger zal hier ook op aangepast worden.

Dit artikel is niet van toepassing op waterkeringen en bijbehorende beschermingszones A en B.

Daar komt bij dat niet alleen de Keur regels stelt. Iemand die een c-water aanlegt, wijzigt, dempt of heeft, heeft ook te maken met het Burgerlijk Wetboek, en dan vooral met het burennrecht. Burennrecht gaat over de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven, burenn dus. Het burennrecht kent een aantal regels over water en waterlopen. Zo moeten bv lagere erven het water ontvangen dat van hoger gelegen erven van nature afloopt. Een andere regel is dat burenn niet in een mate of op een wijze veranderingen mogen aanbrengen in een waterloop, wanneer dit een onrechtmatige daad tot gevolg heeft. Dat wil zeggen een inbreuk op een recht die schade veroorzaakt en die schade toerekenbaar is aan de veroorzaker. In dat geval kan degene die schade meent te lijden door het handelen van de burenn, de burgerlijke rechter verzoeken die burenn te verplichten om bv de aangebrachte verandering in de waterloop ongedaan te maken, of om een schadevergoeding te betalen.

De aanleg van poelen komt frequent voor in het beheergebied van het waterschap. Het accent ligt hierbij op de natuurfunctie. Een poel als geïsoleerd water heeft weinig invloed op de waterhuishouding als geheel. Om die reden wordt, onder bepaalde voorwaarden, vrijstelling verleend voor de aanleg van poelen.

14. Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Keur voor het aanleggen, verwijderen of behouden van lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij a- en b-wateren.

2. Voorschriften

1. Werken in a-wateren als bedoeld in de criteria , moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.
2. Werken als bedoeld in de criteria, mogen het doorstroomprofiel niet belemmeren.
3. Onverminderd de onderhoudsplichten verrijkt de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies in a-wateren, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

3. Mededeling

Degene die een lozingsconstructies en onttrekkingswerken aanlegt als bedoeld in artikel 1 in a-wateren deelt dit tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden mee aan het bestuur.

4. Toelichting

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en langs oppervlaktewaterlichamen kunnen belemmerend werken voor onderhoud. Met deze algemene regel wordt een uniforme regeling geboden voor dergelijke werken. Deze moeten zodanig worden aangebracht dat hierdoor het onderhoud aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt of handelingen leiden tot schade aan taluds en/of waterbodem.

In het geval van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuizen in oppervlaktewaterlichamen kan aan het volgende worden gedacht (niet-limitatief):

- * de uitmondingen van de drainagebuizen moeten zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
- * het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de drainagebuizen moet beschermd worden door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten;
- * deze uitloopgoten moeten minimaal 0,15 m ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
- * (drainage)buizen moeten worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang;
- * na het aanbrengen van het waterlozingspunt moet de onderhoudsstrook goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.
- * Voor onttrekkingen aan oppervlaktewaterlichamen gelden dezelfde uitgangspunten ten aanzien van de daarvoor benodigde werken;
- * Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming, deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam, bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig; de taludbescherming strekt in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening;

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap effectief toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden bij a-wateren. Om deze reden is een verplichte mededeling in deze algemene regel opgenomen.

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.