



- Bouwbesluit 2012. Zodoende zullen alle verbruiksmeters geschikt zijn voor 75 personen of meer en de vluchtroutes waarop deze verbruiksmeters uit komen voorzien van noodverlichting.
- De noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvalven van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op de vloer en het plafond gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.
- 17) De zijden van de constructieonderdelen die grenzen aan de binnenruimte voldoen conform Aanklasse 2.67 uit het Bouwbesluit 2012 tenminste aan brandklasse D en Rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
- 18) Sluitwerk op deuren p.v. vluchtwegen conform NEN-EN 179 en NEN-EN 1125.
- 19) Locatie brandhydranten / opstelplaats brandweer voertuigen conform rapportage brandveiligheid.
- 20) Brandweeringang / Brandmeldpaneel, flitslichten en steutelkuis conform rapportage brandveiligheid.
- 21) Locatie handbrandmelders / brandslanghaspels / handbrandblusser conform rapportage brandveiligheid.

D - 35576 Wetzlar
 Telefon: 0049 (0) 6441-9485-0
 Fax: 0049 (0) 6441-9485-22
 mail: info@kubus-architektur.de

Datum: handtekening: