

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM-sessie A49w11g7r14

Dit pdf-bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd.

In dit bestand staan per relevante activiteit uit het Activiteitenbesluit de maatregelen die het bedrijf moet treffen en de frequentie waarmee dat moet gebeuren in een tabel. De relevante activiteiten en maatregelen volgen uit de keuzes die u in de AIM heeft gemaakt.

In dit overzicht staan geen toelichtingen en uitzonderingen. Aan de hand van het maatregelnummer kunt u die informatie raadplegen in het pdf-bestand "Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A49w11g7r14.pdf".

Welke informatie vind ik in welk bestand?

Onderdeel	Bestand	Antwoorden lijst	Beknopt overzicht	Overzicht PDF	Overzicht XLSX	Overzicht relevante artikelen
Uw antwoorden		✓				
De maatregel			✓	✓	✓	
Frequentie maatregel			✓	✓	✓	
Toelichting bij maatregel				✓		
Nummers artikelen besluit en regeling				✓	✓	✓
Teksten artikelen besluit en regeling						✓
Naslagwerk				✓		
Vaste checklist			✓			
Checklisten zelf samenstellen					✓	

Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0272	Algemeen	Plaats bij een pomp waar u brandstoffen met metaalhoudende additieven aflevert een duidelijk leesbare tekst hierover.*	Eenmalig	
m0282	Lozen in vuilwaterriool	Plaats een slibvangput en olieafscheider voor afvalwater afkomstig van een vloeistofdichte vloer bij een afleverplaats.*	Eenmalig	
m0283	Lozen in vuilwaterriool	Ga na hoe vaak u de slibvangput en olieafscheider moet controleren.	Eenmalig	
m0284	Lozen in vuilwaterriool	Controleer en onderhoud de slibvangput en olieafscheider.	Eenmalig	
m0285	Lozen in vuilwaterriool	Zorg dat de concentratie olie in afvalwater van een vloeistofdichte vloer bij een afleverplaats na de afscheider niet hoger is dan 200 milligram per liter.	Voortdurend	
m0286	Lozen in vuilwaterriool	Plaats een controlevoorziening voor afvalwater dat afkomstig is van een vloeistofdichte vloer bij een afleverplaats.	Eenmalig	
m0279	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel) Openbare verkoop van brandstoffen	Informeer de consument als dieselbrandstof biobrandstof bevat.	Eenmalig	
m0278	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel) Openbare verkoop van brandstoffen	Geef bij een pomp waar u dieselbrandstof met meer dan 7% methylvetzuur (FAME) aflevert duidelijk aan hoe het mengsel moet worden gebruikt.	Eenmalig	
m0275	Openbare verkoop van brandstoffen	Plaats bij een pomp waar u brandstoffen met meer dan 10% biobrandstof aflevert een duidelijk leesbare tekst hierover.*	Eenmalig	
m0302	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Zorg dat bij het afleveren van 25 m3 of meer per jaar wordt voldaan aan PGS 28.*	Eenmalig	
m0304	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Zorg dat bij het afleveren van minder dan 25 m3 per jaar wordt voldaan aan PGS 30.*	Eenmalig	
m0306	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Zorg dat een mobiele afleverinstallatie voor lichte olie voldoet aan bijlage D van PGS 28.	Voortdurend	
m0314	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Plaats een vloeistofdichte vloer of verharding.*	Eenmalig	
m0315	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Zorg dat de vloeistofdichte vloer of verharding groot genoeg is.*	Eenmalig	
m0316	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Zorg dat afwateringssystemen van een vloeistofdichte vloer of verharding vloeistofdicht zijn.	Eenmalig	
m0317	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Zorg dat afwateringssystemen van een vloeistofdichte vloer of verharding worden aangelegd door een bedrijf met erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.	Eenmalig	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A49w11g7r14.pdf*

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0318	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Zorg dat een afleverinstallatie is geplaatst op een vloeistofdichte vloer of verharding en dat doorvoeringen en afsluitingen ook vloeistofdicht zijn.	Eenmalig	
m0319	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Zorg dat gemorste vloeibare brandstoffen op de vloeistofdichte vloer terecht komen of worden afgevoerd naar het afwateringssysteem.	Eenmalig	
m0320	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Plaats afsluiters en terugslagkleppen boven een vloeistofdichte vloer of verharding.	Eenmalig	
m0325	Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel)	Laat een geomembraanbaksysteem aanleggen als een vloeistofdichte vloer niet mogelijk is.*	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_A49w11g7r14.pdf				

Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0021		Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Voortdurend	
m0027	Lozen voorkomen	Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Voortdurend	
m0022	Afvalwater lozen	Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.*	Voortdurend	
m0023	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Voortdurend	
m0026	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_A49w11g7r14.pdf				

Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m1162	Continu mechanisch transport	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1167	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof bovendaks en omhoog gericht af.*	Eenmalig	
m1168	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof door een doekfilter of andere filtrerende afscheider.*	Eenmalig	
m1171	Filter of gaswasser	Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat het goed blijft werken.	Voortdurend	
m1172	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het stoffilter.	Voortdurend	
m1169	Filter of gaswasser Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.	Eenmalig	
m1170	Filter of gaswasser Keuring en controle	Controleer het stoffilter.	Voortdurend	
m1173	Grijpers	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_A49w11g7r14.pdf				

Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m1177	Mengen buiten	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1179	Mengen in gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m1180	Opslaan in gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m1176	Opslaan buiten	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1160	Overslaan buiten	Sla alleen stoffen over bij lage windsnelheden.*	Voortdurend	
m1178	Overslaan buiten	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1175	Pneumatische elevatoren	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1161	Storttrechters	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1181	Vullen van gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m4t128	Zeven van grond	Voorkom stofverspreiding en verontreiniging van de omgeving.	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A49w11g7r14.pdf*

Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0083	Gasolie	Zorg dat een opslagtank tegen normale behandeling bestand is.	Eenmalig	
m0084	Gasolie	Zorg dat niets uit de opslagtank met bijbehorend leidingwerk kan lekken.	Eenmalig	
m0085	Gasolie	Plaats een opslagtank op de vloer.*	Eenmalig	
m0087	Gasolie	Zorg dat een opslagtank voor gasolie is uitgevoerd en geïnstalleerd volgens BRL K903.	Eenmalig	
m0088	Gasolie	Zorg dat een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.*	Eenmalig	
m0089	Gasolie	Plaats een opslagtank op de begane grond.*	Eenmalig	
m0090	Gasolie	Zorg dat het gebruik van een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.*	Eenmalig	
m0091	Gasolie	Gebruik voor in pandig opslaan een tank van maximaal 3 m3.*	Eenmalig	
m0092	Gasolie Keuring en controle	Laat een gasolietank op tijd keuren.	Eenmalig	
m0093	Gasolie Keuring en controle	Controleer een dubbelwandige gasolietank en bijbehorende leidingen op eventuele lekkage.	Een keer per jaar	
m0094	Gasolie Keuring en controle	Laat de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen van een gasolietank controleren.	Een keer per jaar	
m0095	Gasolie Keuring en controle	Laat bij een gasolietank met dubbelwandige leidingen de goede werking van de lekdetectie controleren.	Een keer per jaar	
m0096	Gasolie Keuring en controle	Laat een voorziening voor aarding of potentiaalvereffening bij een gasolietank controleren.	Een keer per jaar	
m0097	Gasolie Keuring en controle	Controleer een stalen opslagtank voor gasolie op aanwezigheid van water.*	Een keer per jaar	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A49w11g7r14.pdf*

Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0098	Gasolie Keuring en controle	Laat bij herkeuring de gasolietank inwendig reinigen en beoordelen.*	Een keer per 15 jaar	
m0102	Gasolie Keuring en controle	Laat verwijderd water uit een gasolietank controleren op geleidbaarheid en zuurgraad.*	Een keer per jaar	
m0105	Gasolie Keuring en controle	Zorg dat een mobiele opslagtank voor gasolie voldoet aan bijlage D van PGS 30.	Eenmalig	
m0106	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats een bovengrondse tank boven een lekbak.*	Eenmalig	
m0108	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats vulpunten en aftappunten boven een lekbak of vloestofdichte vloer.	Eenmalig	
m0109	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Installeer een overvulbeveiliging.*	Eenmalig	
m0111	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats geen gevaarlijke stoffen boven de lekbak die kunnen reageren met de stoffen in de tank.	Voortdurend	
m0086	Opslagtank niet op de vloer	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Eenmalig	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMSessie_A49w11g7r14.pdf*

Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type C

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4021c		Zorg dat een vloer van een dierenverblijf een aaneengesloten verharding heeft zonder scheuren.*	Eenmalig	
m4022c	Huisvestingssysteem	Zorg dat het huisvestingssysteem is uitgevoerd volgens de technische beschrijving.	Eenmalig	
m4023c	Huisvestingssysteem	Zorg dat u het huisvestingssysteem gebruikt en onderhoud volgens de technische beschrijving.	Voortdurend	
m4000c	Afvalwater lozen Reinigen dierenverblijven	Loos afvalwater in het vuilwaterriool.	Voortdurend	
m4001c	Lozen in vuilwaterriool Reinigen dierenverblijven	Voorkom lozing in het vuilwaterriool van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.	Voortdurend	
m4002c	Lozen in vuilwaterriool Reinigen dierenverblijven	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
m4003c	Lozen voorkomen Melkwinning	Hergebruik was- en spoelwater van de melkinstallatie.	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMSessie_A49w11g7r14.pdf*

Algemene milieuregels voor lozen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4095	Afvalwater lozen	Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.*	Voortdurend	
m4094	Afvalwater lozen	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend	
m4093	Lozen in vuilwaterriool	Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMSessie_A49w11g7r14.pdf*

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4t411	Afvalwater lozen	Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.*	Eenmalig	
m0414	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Voortdurend	
m4t413	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A49w11g7r14.pdf				

Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type C inrichtingen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4080c	Geen emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.*	Eenmalig	
m4081c	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.*	Voortdurend	
m4084c	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.	Voortdurend	
m4085c	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend	
m4083c	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig Keuring en controle	Controleer emissies.*	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A49w11g7r14.pdf				

Algemene milieuregels voor emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht voor type C inrichtingen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4086		Onderzoek hoe u de emissie van zeer zorgwekkende stoffen kunt voorkomen of verder beperken.	Een keer per 5 jaar	

Algemene milieuregels voor geuremissies voor type C inrichtingen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4087		Voorkom of beperk geurhinder.	Voortdurend	

Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0574	Algemeen	Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m0576	Algemeen	Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m0578	Algemeen	Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.*	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A49w11g7r14.pdf				

Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0610	Algemeen	Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.*	Voortdurend	
m0608	Lekbak	Zorg dat een lekbak groot genoeg is.*	Eenmalig	
m0598	Vloeistofkerende vloer	Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.	Eenmalig	
m0600	Vloeistofkerende vloer	Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.	Voortdurend	
m0602	Vloeistofkerende vloer	Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.	Voortdurend	
m0604	Vloeistofkerende vloer	Houd een logboek bij met bevindingen en acties.	Voortdurend	
m0605	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Eenmalig	
m0606	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Voortdurend	
m0607	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A49w11g7r14.pdf</i>				

Algemene milieuregels voor type C inrichtingen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4100c	Overgangsrecht	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig	
m0737c	Zorgplicht	Zorg dat u het milieu beschermt.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A49w11g7r14.pdf</i>				