

Aanvulling Ruimtelijke onderbouwing Scoutcentrum Vlaardingen Watersportweg (ongenummerd)

Aanleiding voor deze notitie is de recent ontvangen rapportage van APO-Milieuconsult B.V. te Goes met resultaten van aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van de nieuw te graven watergangen op het toekomstige Scoutingterrein. Zie de bijlage.

Samenvattend is de conclusie in deze rapportage (pagina 5) dat het graven van de door het Hoogheemraadschap Delfland (HHD) vergunde watergangen een kostbare saneringsoperatie met zich mee brengt en niet zonder goedkeuring van DCMR mag plaatsvinden.

Daarbij komt dat graafwerkzaamheden kunnen leiden tot verontreiniging van het oppervlaktewater met minerale olie.

De opsteller van de rapportage doet de aanbeveling (pagina 6) om de noodzaak van de nieuwe waterberging in het licht van deze bevindingen nader met HHD te overleggen.

Dit overleg heeft plaatsgevonden op donderdag 6 juni j.l. ten kantore van HHD.

Hierbij waren aanwezig Mw. Nieke van den Bedem van HHD, Dhr. Peter Korpel van Stichting Scouting Vlaardingen en Architect Frans Brakkee.

De problematiek van perforatie van de leeflaag ter plaatse van de nieuw te graven resp. te verbreden watergangen wordt door HHD onderkend. Desalniettemin dient te worden voldaan aan de richtlijnen van HHD. Van belang is dat hemelwater op het te realiseren verhard oppervlak (gebouwen en wegen) moet lozen op compenserende waterberging.

Afgesproken is dat Scouting als alternatief voor de te realiseren waterberging van 89 m³ nader uitwerking geeft aan een plan voor het realiseren van één of meerdere wadi's ('water afvoer door infiltratie') op het terrein met een zodanig (dus hoger gelegen) bodempeil dat perforatie van de leeflaag wordt voorkomen.

Incidenteel gebufferd hemelwater in deze wadi's dient door middel van een nader uit te werken overloopvoorziening gelijkmatig te worden geloosd op de oostelijke watergang zonder dat de daar toelaatbare peilstijging tot 1,05-NAP wordt overschreden.

Bij de uitwerking van deze voorziening wordt voldaan aan de richtlijn vasthoudmaatregelen van HHD.

Wanneer bovenstaande tekst wordt opgenomen in de Ruimtelijke Onderbouwing, zal HHD goedkeuring geven op dit onderdeel in afwachting van een nadere uitwerking van de plannen door Scouting Vlaardingen.