

Situatie doodlopende weg met keer mogelijkheid



nieuwe situatie

noordgericht

- Mogelijkheid verbinding calamiteitenroute voor Eemwijk.

Een verbindingsweg tussen openbare weg en toegang bouwwerk is geschikt voor voertuigen van de hulpdiensten:

- een wegbreedte van ten minste 4,5 m;
- een verharding over een breedte van ten minste 3,25 m, geschikt voor voertuigen met een massa van ten minste 14.600 kg;
- een vrijgehouden hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 m.

Aanvulling vanuit de 'handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid':
- Draaicirkel met buitenbochtstraal 10 m en binnenbochtstraal 5,5 m.

— Gemarkerde bochtstralen op openbare straat (eenrichtingsweg) dienen vrij gehouden te worden van obstakels. Rechter zijde straat t.o.v. rijrichting geldt parkeerverbod en geen parkeervakken in gemarkeerde bochtstraalvak.

— Vrije berijdbare weg breedte van totaal 4,5 m, waarvan 3,25 m is verhard, met een vrije hoogte van 4,2 m.

- Bestaande brandkraan. Bluswatervoorziening gebruik van watergang indien waterpeil ca. 1m is, of bestaande brandkraan in openbare weg.

— Afmetingen brandweervoertuig met ruimte rondom 10 m bij 4 m. Vrij gehouden van mogelijk geparkeerde voertuigen.


— Afstand openbare weg naar opstelplaats (oranje lijn) is circa 50m.

- Duiker onder weg door, waarover een voertuig van ten minste 14.600 kg heen kan.

— Vrije ruimte om bochtstralen van binnen 5,5 m en buiten 10 m te kunnen maken.
Mogelijkheid om voertuig te keren.

**ARCHITEKTENBURO
J.J. VAN VLIET B.V.**

Delftsekade 31
2266 AJ Leidschendam
070 327 16 00
info@archipakhuis.nl
www.archipakhuis.nl



WERKNUMMER
2550

PROJECT
3 woningen Park
Vronesteyn
Park Vronesteyn Voorburg

OPDRACHTGEVER
Schouten b.v.

OMSCHRIJVING
Calamiteiten nieuwe situatie

SCHAAL	1:500
FORMAAT	A3

DATUM	05-01-2017
A	12-04-2018
B	30-05-2018
C	05-07-2018

FASE
VB

BLAD
OV.901