

Ontwerp-projectplan Waterwet

Aanpassingen stuw 253CA

Document titel
Status
Datum

Ontwerp-projectplan Waterwet aanpassingen stuw 253CA
Definitief
8 juli 2019

1. AANLEIDING EN DOEL

Ter plaatse van de Snelle Loop heeft een herinrichting plaats gevonden waarbij een vispassage en een nieuwe stuw is aangelegd. De oude stuw (253D) met waco is buiten werking gesteld maar nog wel aanwezig.

De percelen stroomopwaarts van stuw 253CA ondervinden bij hoge afvoeren te weinig drooglegging (figuur 1). De grondeigenaar meldt dit meerdere keren per jaar bij het waterschap. Als gevolg hiervan moet het stuwpeil regelmatig aangepast worden. Uit de waterstandmetingen ter plaatse van deze stuw blijkt dat het waterpeil vaak hoger staat dan het streefpeil met beheermarge. Een van de oorzaken hiervan is de smalle stuwklep welke opstuwend werkt. Bovenstaande is voor het waterschap aanleiding voor een aantal aanpassingen, namelijk:


- Het verwijderen van de huidige stuw, breedte 1m;
- Het plaatsen van een nieuwe stuw, breedte 4m.



Figuur 1 Foto drooglegging ter hoogte van agrarisch perceel

2. LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED


Het plangebied bevindt zich op de grens van de gemeente Laarbeek en de gemeente Gemert-Bakel. De Snelle Loop is de gemeentegrens ter plaatse van het plangebied. Het plangebied betreft de Snelle loop globaal tussen de stroomopwaarts gelegen stuw met code 253F en de benedenstrooms gelegen stuw met code 253C (zie rode lijnen op figuur 2). In het plangebied zijn een tweetal vispassages aanwezig en 6 stuwen waarvan de stuw met waco niet meer in gebruik is (code 253D). In figuur 2 zijn de percelen met te weinig drooglegging gearceerd.



Figuur 2 Ligging plangebied

3. BESCHRIJVING VAN DE WATERSTAATSWERKEN

Het watersysteem met specifieke kunstwerken is weergegeven in figuur 3. Het water in de Snelle Loop stroomt in noordwestelijke richting en wordt in het plangebied door verschillende stuwen geregeld. Ook is stroomopwaarts van stuw 253CA de inlaat van een vispassage in de vorm van een cascadetrap gelegen. De bovenstroomse vispassage heeft een uitlaat in de vorm van een duiker. Verder bevindt zich tussen de vispassages een stuw (253D) die niet meer in werking is. In plaats daarvan is een nieuwe stuw (253CA) aangebracht die een stuk smaller is, omdat een deel van het water ook via de vispassage stroomt. Het stuwpeil van deze stuw is op een dusdanig niveau geregeld dat de benedenstroomse vispassage goed kan functioneren.



6. WIJZE WAAROP HET WERK ZAL WORDEN UITGEVOERD

Planning: uitvoering zomer 2019

Wijze van uitvoering: De uit te voeren werkzaamheden zullen worden vastgelegd in een plan van aanpak. Vooraf vindt met de aangrenzende eigenaren (Staatsbosbeheer en de heer Van Dommelen) afstemming plaats over de werkzaamheden en worden zaken als toegang tot het werkterrein, betreden percelen en eventueel opslag van materialen en materieel afgestemd. Tevens worden eventuele andere aandachtspunten door de afstemming vooraf vroegtijdig gesignaleerd. De werkzaamheden worden onder toezicht van het Waterschap uitgevoerd. Na afronding van de werkzaamheden zullen in de eerste maanden wat controles plaatsvinden op de peilen en de effecten van de aanpassingen en wordt dit ook besproken met de aangrenzende eigenaren. Eventueel vindt op basis van de effecten nog een bijstelling van de stuwpeilen plaats. Door de extra nazorg en controle en afstemming met de aangrenzende eigenaren worden de effecten besproken, gemonitord en bijgesteld, zodat ook de aangrenzende eigenaren betrokken worden.

6.1 Globale Kosten

Geheel nieuwe, 4m brede kantelstuw € 25.000,- ex btw.

Bovengenoemde kosten zijn gereserveerd in het project GGOR Goorloop-Snelle Loop.

7. LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD

7.1 Legger

De aangepaste stuw zal na plaatsing worden ingemeten en op de legger worden opgenomen.

7.2 Beheer en onderhoud

De stuw wordt door het waterschap bediend en onderhouden.

VERANTWOORDING

1. VERANTWOORDING OP BASIS VAN WET- EN REGELGEVING

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder

- Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en

Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1).

Dit plan voldoet aan genoemde doelstellingen.

2. VERANTWOORDING OP BASIS VAN BELEID

2.1 Toets beleid waterschap

Dit plan draagt bij aan de doelstellingen van het waterschapsbeleid, zoals o.a. is weergegeven in het Waterbeheerplan 2016-2021

RECHTSBESCHERMING

UITGEBREIDE UNIFORME OPENBARE VOORBEREIDINGSPROCEDURE (AFD. 3.4 Awb)

Zienswijze

Als een ontwerp-projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en ingezetenen gedurende deze periode hun zienswijze op dit ontwerp-projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Een reactie moet vóór afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend. In beginsel kunnen uitsluitend degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, tegen het definitief vastgestelde plan beroep instellen.

Beroep en hoger beroep

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kunnen beroep indienen. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening” worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd.