



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 23 juli 2019 telefonisch contact gehad met _____, betreffende de verleende watervergunning van 19 juli 2019 met zaaknummer Z/19/26648. Vergunning is verleend voor het aanbrengen van een dam met duiker en het reeds vervangen van een duiker ter hoogte van Lage Traan 10 te Leek. Het telefoongesprek richt zich op één van de bijzondere voorschriften, te weten bijzonder voorschrift 7: “De binnen onderkant van de duiker dient op -1,83 meter NAP te worden aangebracht en gehouden zodat de duiker bij een regulier waterpeil van -0,93 m NAP nog circa 10% lucht bevat.” Dat voorschrift wil graag aanpassen. Dat er vanuit waterhuishoudkundig oogpunt geen bezwaren zijn tegen het wijzigen van het besluit, geeft Noorderzijlvest daar gevolg aan.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw), de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, en de in hoofdstuk 3 van dit wijzigingsbesluit opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur ten aanzien van de op 19 juli 2019 verleende Watervergunning inzake het zaaknummer Z/19/26648 als volgt:

- I. Bijzonder voorschrift 7 in hoofdstuk 4.2 wordt aangepast naar: *De binnen onderkant van de duiker dient op ca. 10 cm onder de vaste bodem van de watergang te worden gelegd en gehouden;*
- II. Voor het overige de watervergunning in stand te laten.

3. Overwegingen

De hoofdwatertgang Watergang Blinksloot-Traansterwijk ligt in peilgebied Electraboezem 3^e schil. Het vigerend waterpeil in de hoofdwatertgang is -0,93 m NAP. Het waterpeil in de praktijk ligt volgens op circa -1,63 m NAP. Strikt genomen dient de duiker 10% lucht te bevatten. Het uitgangspunt van deze 10% lucht is om de doorstroming van de duiker te bevorderen. Indien de duiker op 10 cm onder de vaste bodem wordt gelegd, heeft de duiker nog 90 cm doorstroomhoogte over. Bij een eventuele peilstijging naar -0,93 m NAP heeft de duiker nog ruim 20% lucht over. Het is daarom vanuit waterhuishoudkundig oogpunt redelijk om bijzonder voorschrift 7 aan te passen.

4. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 2 augustus 2019 tot en met 12 september 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.



Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.



5. Ondertekening

Groningen, 1 augustus 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem