

Toelichting aanvulling Wabo Krienetraat 3 te Swolgen

Archeologie:

In de bijlagen is het uitgevoerde archeologisch onderzoek toegevoegd. Hieruit blijkt dat de verwachtingswaarde naar laag kan worden bijgesteld en dat er geen vervolgonderzoek benodigd is.

Hemelwater:

Het hemelwater wordt in een zaksloot achter op het perceel opgevangen waar het kan infiltreren. DE situering is op tekening aangegeven. Het nieuwe gebouw heeft een oppervlak 3150 m².

Er hoeven geen nieuwe verhardingen te worden aangelegd. De verharding die momenteel aanwezig is rond de stallen is ook voldoende voor de nieuwe stal.

Volgens de nieuwe normen uit de keur van het Waterschap Limburg dient er ten minste 100 mm neerslag opgevangen te kunnen worden in een infiltratievoorziening. De zaksloot zal daarmee ten minste 315 m³ moeten kunnen herbergen.

De voorziening heeft een lengte van 52 meter. Bij een GHG van ongeveer 1 meter beneden maaiveld, zal de breedte ter plaatse van maaiveld uitkomen op 7,20 meter. Er zullen taluds 1:1 toegepast worden. Daarmee komt de inhoud op 316 m³ (51 lang gemiddeld x 6,2 breed gemiddeld x 1 meter diepte). Hiermee wordt er voldaan aan de normen van het Waterschap.

Afvalwater:

uit de nieuwe stal komt alleen reinigingswater vrij van de stallen . Dit wordt in de mestkelder opgevangen en samen met de dierlijke mest afgevoerd. Het spuiwater van de luchtwasser wordt via een erkend inzamelaar afgevoerd.

Kwaliteitsverklaringen:

Deze zijn als bijlage toegevoegd.

Brand- en rookklassen:

deze zijn op tekening aangegeven.