

WATERVERGUNNING

2019-008530/D2019-07-001559



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 1 augustus 2019
Datum aanvraag: 9 mei 2019
OLO nummer: 4406833, 4334887
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: ja omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 26 juli 2019
Aanvrager: Evides N.V., Postbus 4472, 3006AL Rotterdam
Vergunninghouder: Evides N.V., Postbus 4472, 3006AL Rotterdam
Locatie activiteit: Middelbroekweg, Honselersdijk
Betreft: Verleggen van een waterleiding tracé, gelegen onder primaire watergang "de Strijp" en gedeeltelijk gelegen in het waterstaatswerk en de beschermingszone van de langs liggende regionale waterkeringen.

Ten behoeve van de uitvoering van bovengenoemde verlegging aanbrenge en hebben van damwanden in het waterstaatswerk van voornoemde waterkeringen.

Ten behoeve van het reinigen van de nieuwe leidingen met 800 m³/uur spuien van drinkwater in primaire boezemwatergang de Strijp.

Dempen en graven van water gedeeltelijk gelegen in de beschermingszone van voornoemde zuidelijk aan de Strijp gelegen regionale waterkering.

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De provincie heeft aan Evides gevraagd om haar drinkwaterleiding te verleggen in verband met de aanpassing van de Zwaansheulbrug te Honselersdijk gelegen over primaire watergang "de Strijp".

In de nieuwe situatie, waar nu vergunning voor wordt aangevraagd, komt het nieuwe tracé over een korte strekking in langs richting te liggen in de beschermingszone van een tweetal regionale waterkeringen. Verder zal het nieuwe tracé voornoemde kaden en de primaire boezemwatergang "de Strijp" kruisen middels een zinker.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
- Volgens artikel 3.1 lid 3 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

- Volgens artikel 3.2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning water te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Met dit besluit wordt vergunning verleend voor:

- 1: het verleggen van een drinkwatertransportleiding. Het nieuwe tracé komt over een korte strekking in langs richting te liggen in de beschermingszone van een tweetal regionale waterkeringen. Verder zal het nieuwe tracé voornoemde kaden en de primaire boezemwatergang "de Strijp" kruisen met een zinker.

De leiding moet uitgevoerd worden zoals:

- is omschreven in het bij de aanvraag aangeleverde rapport "Sterkteberekening Zinker Naaldwijk DN400", d.d. 12 april 2019, Ref. BG3188WATRP1904121151.
- Is te zien in de tekeningen genoemd onder het besluit.
- De uitvoeringsvolgorde zoals omschreven in de voorschriften.

Door de werken uit te voeren zoals omschreven in bovengenoemde stukken is de functie van de waterkering te allen tijde gewaarborgd.

Anders dan op de tekeningen is te zien moet de hart op hart afstand tussen de gasleidingen minimaal 1,5 m bedragen. Als gevolg hiervan zal ook de bouwkuip circa 0,5 m breder worden dan op tekening staat aangegeven.

- 2: het toepassen van een zinkersleuf in het waterstaatswerk van de twee betrokken regionale waterkeringen. Er worden damwanden toegepast waarbinnen het nieuwe tracé komt te liggen. De damwanden mogen na uitvoering van de werken niet getrokken worden. Voor de damwanden gelegen in de Strijp geldt dat deze tijdens uitvoering van de werken tot leggerdiepte moeten worden aangebracht. Hierdoor is de aan- en afvoer van water ook tijdens uitvoering van de werken geborgd.
- 3: het dempen van 32 m² water in peilgebied NAP -1,92 m gedeeltelijk gelegen in de beschermingszone van voornoemde zuidelijk aan de Strijp gelegen regionale waterkering. De demping is noodzakelijk als mitigerende maatregel van de parallel ligging aan de regionale waterkering van de waterleiding. Voor de demping geldt dat deze moet worden aangebracht tot maaiveld hoogte met een minimum van NAP + 0,10 m.

In vergunning met kenmerk D2017-06-001298/2017-007354 is vergunning verleend voor het extra graven van 11995 m² water. Conform de ontwerp nota water DO waterhuishouding, kenmerk. CA170029-D-DO-002 V2.0, d.d. 11 juli 2017 is de benodigde opgave 10545 m². Er is dus een overschot van 1450 m² water aanwezig. De nieuwe waterbalans eindigt na aftrekking van de demping van 32 m² op 1418 m² overschot aan oppervlaktewater.

- 4: Het spuien van drinkwater met een debiet van 800 m³ / uur in primaire watergang "de Strijp". Om de nieuwe leidingen schoon te spoelen en contaminatie te voorkomen voor het water dat het eerste halfuur door de leiding stroomt moet gespuid worden met een debiet van 800 m³/uur. Voor het spuien geldt dat de hoeveelheid zo marginaal is dat deze geen noemenswaardig effect heeft op zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het water.

Verdere informatie:

Verder geldt dat tijdens uitvoering van de werken de betrokken water tijdelijk "beperkt" gestremd is voor het vaarverkeer. Om deze reden is dan ook parallel aan dit besluit een stremmingsbesluit afgegeven.

Naast deze vergunning is er ook een vergunning verleend aan Westland infra voor het verleggen van gas en elektra gelegen in hetzelfde tracé als dat van evides zoals genoemd in dit besluit.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Zinkersleuf in primaire watergang "de Strijp"

- 1 De aan te brengen damwanden in primaire watergang "de Strijp" ten behoeve van de zinkersleuf moeten tijdens uitvoering van de werken aangebracht worden tot een niveau van NAP – 1,78 m wat gelijk staat aan de leggerdiepte. Nadat de leidingen zijn gezinkerd moeten de damwanden in de watergang afgebrand worden tot een niveau van NAP -2,78 m.
- 2 De exacte aanvang van de werken moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
- 3 De zinkersleuf moet uitgevoerd worden zoals te zien is onder de onder het besluit genoemde tekeningen.

4.2.3 Dempen

- 1 De werken moeten uitgevoerd worden zoals te zien is onder de onder het besluit genoemde tekeningen.
- 3 Er mag niet meer dan 32 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 4 De demping moet uitgevoerd worden tot een niveau van minimaal NAP +0,10 m
- 5 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 6 De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
- 7 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.2.4 Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam

- 1 Er mag niet langer gespuid worden dan een half uur.
- 2 Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden, zo nodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast..
- 3 Het maximaal toegestane lozingsdebiet is 800 m³/uur.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

- 1 De werken moeten uitgevoerd worden conform de onder het besluit genoemde tekeningen
- 2 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 4 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden. Ter plaatse van de kruin tot een niveau van NAP +0,25m
- 5 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 6 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
- 7 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

4.3.2 Werken in waterkeringen

- 1 De werken moeten uitgevoerd worden conform het onder het besluit genoemde tekeningen
- 2 De werken moeten uitgevoerd worden in onderstaande volgorde:
 - A: over een breedte van 5 m dempen van de sloot aan de westzijde van de Strijp tot NAP +0,10 m
 - B: aanbrengen en hebben damwanden
 - C: aanbrengen leidingen in zinkersleuf (dus tussen de damwanden)
 - D: aanbrengen en hebben van een grondkering in erosie klasse I conform leggerprofiel in zinkersleuf (dus tussen de damwanden)
 - E: maken doorvoer door het kopschot
 - F: maken kleikist en kwelscherm
 - G: opvullen ruimte in kuip tot minimaal NAP +0,30 m (dit is dus o.a. het leggerprofiel met een over hoogte van 0,2 m).
 - G: Leggen leidingen parallel aan de keringen en opvullen tot maaiveld
- 3 Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden dieper dan NAP -4,6 m gemeten binnen primaire boezemwatergang "de Strijp".
- 4 Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van de werken.

4.4 Werken

4.4.1 Kabels en leidingen

- 1 In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
- 2 De werken moeten uitgevoerd worden conform de onder het besluit genoemde tekeningen.
- 3 Anders dan op de tekeningen is te zien moet de hart op hart afstand tussen de gasleidingen minimaal 1,5 m bedragen.
- 4 Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven. De exacte uitvoeringsfasering is opgenomen in de stukken genoemd onder het besluit.
- 5 In de kruin aan de hoogwaterzijde van de waterkering moet een kwelscherm van 1,0 x 1,0 m worden aangebracht met daarin een flexibele waterdichte doorvoer. Dit alles gevat in een kleikist van minimaal 2,0 m lang en 2,0 m rondom de buis.
- 6 Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels of leidingen aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
- 7 De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
- 8 Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
- 9 Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
- 10 Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.
- 11 Afsluiters moeten buiten het waterstaatswerk worden geplaatst.
- 12 Afsluiters moeten zodanig beschermd zijn dat ze niet door onbevoegden kunnen worden bediend of vernield.
- 13 De afsluiters moeten regelmatig op functioneren worden gecontroleerd.


5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Evides Waterbedrijf, 3261 LE, Jan van der Heijdenstraat 27 te Oud Beijerland voor het ter hoogte van de Middelbroekweg te Honselersdijk:
 - o Verleggen van een waterleiding tracé, gelegen onder primaire watergang "de Strijp" en gedeeltelijk gelegen in het waterstaatswerk en de beschermingszone van de langs liggende regionale waterkeringen.
 - o Ten behoeve van de uitvoering van bovengenoemde verlegging aanbrengen en hebben van damwanden in het waterstaatswerk van voornoemde waterkeringen
 - o Ten behoeve van het reinigen van de nieuwe leidingen met 800 m³/uur spuien van drinkwater in primaire boezemwatergang de Strijp.
 - o Dempen van water gedeeltelijk gelegen in de beschermingszone van voornoemde zuidelijk aan de Strijp gelegen regionale waterkering.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Rapport "Sterkteberekening zinker Naaldwijk", Ref. BG3188WATRP1904121151, d.d. 12 april 2019;
 - Tekening "Fase 5, faseringstekening t.b.v. HH v Delfland, doorvoer + kleikist", versie 2.0, nr. G.011605 HHvD 05, d.d. 12 juli 2019.
 - Tekening "Vervangen TDL 400 PVC '72 Honselersdijk Zwaansheulburg", nr. 48239, wijziging A, d.d. 25 april 2019.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.