



Vergunninghouder
Liander Infra N.V.

Datum
5 augustus 2019

Kenmerk
DMS2019-0033765

Zaaknummer
WN2019-005186

Watervergunning

voor het aanleggen van kabels aan beide zijden van de Amstel
nabij Amsteldijk Noord 2 in Amstelveen.

Uw kenmerk / projectcode:
- 166860

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde handelingen	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	9
4 Overwegingen	10
4.1 Toetsingskader	10
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
5 Procedure	12
5.1 Aanvraag en aanvullingen	12
5.2 Procedure	12
6 Mededelingen	13

Samenvatting

Op 4 juli 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van PSMS B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein namens Liander Infra N.V., Postbus 50, 6820 AB Duiven.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2019-005186.

De aanvraag betreft het aanleggen van kabels aan beide zijden van de Amstel nabij Amsteldijk Noord 2 in Amstelveen.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Liander Infra N.V., Postbus 50, 6820 AB Duiven te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*:
 - Het leggen van kabels in en nabij waterkeringen;
 - Het verwijderen van kabels uit en nabij waterkeringen;in verband met het aanleggen van kabels aan beide zijden van de Amstel nabij Amsteldijk Noord 2 in Amstelveen.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - Werktekening van de werkzaamheden (kenmerk: DMS2019-0029351).
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 0 Deze activiteiten worden uitgevoerd aan de beide zijden van de Amstel, ter hoogte van Amsteldijk-Noord, Oranjebaan en Amstelzijde in Amstelveen en Hoger Einde-Zuid en Hoger Einde-Noord in Ouderkerk aan de Amstel.

Aan de westzijde van de Amstel ligt een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode A133_001.

De waterkering heeft een kruinbreedte van 3 meter en een kernzone van 20 meter. Aan zowel de hoogwaterzijde als de polderzijde heeft de kering een beschermingszone van 15 meter en een buiten-beschermingszone van 8 meter.

De referentielijn ligt op de overgang tussen de weg en stoep aan de hoogwaterzijde van de straat Amstelzijde.

Deze locatie ligt gedeeltelijk in de Amstelboezem met een waterpeil van NAP -0,40 m en deels in de Middelpolder onder Amstelveen met een waterpeil van NAP -2,40 m.

Hoger Einde-Zuid is een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode A144-001.

De waterkering heeft een kruinbreedte van 3 meter en een kernzone van 22 meter. Aan zowel de hoogwaterzijde als de polderzijde heeft de kering een beschermingszone van 15 meter en een buiten-beschermingszone van 8 meter. De referentielijn ligt aan de hoogwaterzijde van de straat Hoger Einde-Zuid.

Bij Hoger Einde-Noord ligt een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode A132-001.

De waterkering heeft een kruinbreedte van 3 meter en een kernzone van 22 meter. Aan de hoogwaterzijde heeft de kering een beschermingszone van 40 meter en de polderzijde heeft de kering een beschermingszone van 38 meter. De referentielijn ligt op het fietspad aan de oostzijde naast de straat Hoger Einde-Noord.

Deze locatie ligt deels in de Amstelboezem met een waterpeil van NAP -0,40 m en gedeeltelijk in de Duivendrechtsepolder met een waterpeil van NAP -2,60 m.

Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.