



SPECIFICATIE: MKP030D

Gewicht:	± 7,0 ton (ledig), ± 10,0 ton (geïnstalleerd)
Betonkwaliteit:	Gewapend-gefrid-beton minimaal C 30/37
Wapening:	Minimaal BSt 500 S+M, profielstaal ST 37
Milieuklasse:	Minimaal XC4, XD3, XF4, XA3 en XS3
Ventilatieklasse:	K20 voor een 630 kVA transformator

UITVOERING UITWENDIG: UITVOERING UITWENDIG:

Dak

Dak	Uitgewassen beton
Wanden	Uitgewassen beton

Wensen	ongewassen beron
Kelder	onbehandeld

UITVOERING INWENDIG: UITVOERING INWENDIG:

Wanden en plafond	Onbehandeld
-------------------	-------------

Kelder	Onbehandeld
--------	-------------

Deuren: Aluminium ge-eloxeerd

Ventilatierooster: Aluminium ge-eloxideerd IP43D type: ZW-lamellen

Hijssankers: 4 stuks Rd 36 in de vloer van het station

Dakhijansankers: 4 stuks Rd 16 met medelevering van 4 ringmoeren M16

Heipalen op hoogte afheien en het hoogteverschil uitvullen met staalvilt

Nieuwveens Jaagpad 78 \ Nieuwveen
Behuizing nr. 9 022 680
Stationstekening Nieuwveens Jaagpad 78 / AKA MKP630D

Beheerkaart :	
Datum :	17-6-2019
Status :	Nieuw
Schaal :	N.v.t.
Discipline :	E-LS/E-MS

 Liander onderdeel van alliantier	Gemeente: Nieuwkoop		Blad nr:	2/2	Formaat:	A3
	Get. : Dijk, Peter van		Datum: 09-07-2019		CS nr: 3093103	
	Wijz. A : Gest. boringen vervangen voor MB		Datum: 06-06-2019 Par.: PvD		Regio: NHZ & Rijnland - IPZ	
	Wijz. B :		Datum: Par.:		188020	
	Wijz. C :		Datum: Par.:			
	Engineer :	Dijk, Peter van	Tel. nr : 06-21175698		Case nr:	