

WATERVERGUNNING

2019-011719/D2019-07-002291



1 Procedure

Datum vergunning: 8 augustus 2019
Datum aanvraag: 24 juni 2019
OLO nummer: 4498163
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Vergunninghouder: Aannemingsmaatschappij Markus B.V., Kwadrantweg 7, 1042 AG, Amsterdam
Locatie activiteit: terrein aan Kandelaarweg tussen nrs. 111 en 113 te Rotterdam
Betreft: werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een ecopassage

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Deze ecopassage wordt aangelegd in de afronding van het project om de oversteek over de Schie te vergemakkelijken voor kleine fauna. Dit project maakt onderdeel uit van een groter geheel waarin natuurgebied wordt ontwikkeld en ecopassages worden aangelegd om de barrièrewerking van infrastructuur (wegen, het spoor en de Schie) op te heffen.

De inrichting van de ecopassage bij de Schie bestaat uit een aantal onderdelen, waar onder het wijzigen van het dijkprofiel en de aanleg van ecobuizen onder de weg, aan beide zijden van de Schie (oost en west).

Deze vergunning betreft de werkzaamheden aan de westelijke kant van de Schie. Voor de werkzaamheden is in eerder stadium vergunning verleend (vergunning nr. 1215972/1550856, d.d. 11 november 2015). De uitvoeringstermijn van deze vergunning is ook een keer verlengd in 2017 tot 1 december 2018 (wijzigingsbesluit 2017-011042). De werken zijn echter nog niet uitgevoerd.

Inmiddels is een nieuwe aanvraag ingediend met een gewijzigd uitvoeringsontwerp, binnen de randvoorwaarden van de legger (gewijzigd 2 juli 2015).

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;

- Beleidsregel Veendijken van januari 2008;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Voor het aanpassen van de waterkering is op 24 december 2017 vergunning verleend aan de Provincie Zuid-Holland (nr. 1160417/1451143). Ook is voor het aanpassen van de waterkering een leggerwijziging vastgesteld op 2 juli 2015 (kenmerk 1195373).

Deze vergunning betreft het aanleggen van de ecopassage, waarbij het profiel van de waterkering wordt gerealiseerd conform de inmiddels gewijzigde legger. Achter de bestaande houten damwand (aan de landzijde) wordt een nieuwe stalen damwand aangebracht. De damwand is geen onderdeel van de waterkering. Met voornoemde leggerwijziging is de waterkering zodanig verlegd dat de damwand buiten het leggerprofiel wordt aangebracht. Dit is zichtbaar in de tekening van Movares: "Situatie en doorsnede DW-DW", RM000381, D81-GVR-AU-1300003, d.d. 15 september 2014, als onderdeel van het besluit tot leggerwijziging op 2 juli 2015.

De aanwezige basaltglooiing wordt verwijderd. De bestaande houten damwand wordt afgekort tot onder oppervlaktewaterpeil, waardoor er extra ruimte ontstaat voor water op het buitentalud.

De aanwezige puinverhardingen worden eveneens verwijderd.

Op basis van bovengenoemde overwegingen is de conclusie dat de aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en geen effect hebben op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie in de definitieve situatie.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen, om de functionaliteit van de waterkering en de doorstroming van het oppervlaktewater te waarborgen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. De provincie wordt als grondeigenaar onderhoudsplichtig na oplevering van de werken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunde werken moeten in goede staat van onderheid worden gehouden.

4.2 Oppervlaktewateren

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.

- 6 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 7 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Werken in waterkeringen

- 1 De nieuwe damwand moet aan de landzijde van de bestaande damwand worden geplaatst.
- 2 Het aan te brengen profiel van de waterkering moet minimaal de afmetingen hebben zoals vastgelegd in de op 24 december 2014 verleende watervergunning, nummer 1160417/1451143, aan de Provincie Zuid-Holland.
- 3 De grond onder de nieuwe waterkering moet voorafgaande het realiseren van het nieuwe profiel worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil, tot een diepte van 0,5 meter beneden het maaiveld.
- 4 Voor het aanbrengen van ophoging moet de grasmat worden verwijderd of gefreesd.
- 5 De nieuwe waterkering moet worden gemaakt met een daartoe geschikte kleisoort. In het buitentalud moet categorie 1 klei (erosieklasse 1) worden toegepast. Voor overige toepassingen van klei in de waterkering moet categorie 2 klei (erosieklasse 2) worden toegepast. Voorafgaande de werkzaamheden moet de vergunninghouder aantonen dat de juiste klei wordt toegepast door aan Delfland de betreffende onderzoeksrapporten en/of certificaten toe te sturen.
- 6 De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en daarna verdicht.
- 7 De dikte van de kleilaag op binnentalud, kruin en buitentalud, dient na verdichting minimaal 0,60 m te bedragen.
- 8 De nieuwe waterkering moet met gras worden bekleed.
- 9 De bestaande waterkering mag niet worden vergraven voordat de nieuwe waterkering de waterkerende functie heeft overgenomen.
- 10 Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan door de aan te brengen werken.
- 11 De afwatering van de ecopassage mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

5 Besluit


Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Aannemingsmaatschappij Markus B.V., Kwadrantweg 7, 1042 AG, Amsterdam, voor het:
 - afkorten van de bestaande damwand en het verwijderen van de bestaande basaltglooiing;
 - het verwijderen van de aanwezige (puin)verharding;
 - plaatsen van een stalen damwand achter de bestaande houten damwand;
 - plaatsen van een betonmat in het buitentalud;
 - herprofilen van de waterkering, waarbij de kruin wordt verlegd conform de legger;
 - aanbrengen en hebben van twee ecoduikers in de regionale waterkering onder het wegdek.

- b de volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken: tekening "Ecopassage de Schie", tekening nr. 15010-ONT-04, wijz. D, d.d. 19 juli 2019.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.A.W. de Groot', written over a horizontal line.

ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.