

Bijlage 1

Controlepunten per huisvestingslocatie

Controlepunten per huisvestingslocatie

- Het soort huisvesting (woonhuis, hotel/pension, wooncomplex, chalets, recreatiewoningen) wordt vastgesteld;
- De beschikbare woonruimte per persoon is minimaal 10m², voor reguliere woonhuizen 12m², conform het Bouwbesluit;
- Per persoon biedt de beschikbare ruimte in een slaapvertrek minimaal ruimte voor 1 eenpersoonsbed, een stoel en een kast;
- Er slapen maximaal 3 personen in een slaapvertrek;
- Er is minimaal 1 toilet per 8 personen;
- Er is minimaal 1 douche per 8 personen;
- Veiligheid en hygiëne is gewaarborgd;
- Bij verwarming door middel van gaskachels dient er een werkende CO-melder te zijn;
- CV, gaskachel en geiser dienen jaarlijks aantoonbaar gecontroleerd te zijn;
- Er dient minimaal 30 liter koelruimte per persoon te zijn. Bij voorkeur aangevuld met vriesruimte;
- Er dienen minimaal 4 kookpitten te zijn. Bij meer dan 8 personen dient er 1 pit per 2 personen extra te zijn. Bij meer dan 30 personen dienen er minimaal 16 pitten, eventueel aangevuld met oven en magnetron, aanwezig te zijn;
- Het inspectierapport (conform wettelijke eisen) van de brandweer is aanwezig (waar vereist);
- Het inspectierapport van de brandweer conform vergunning is aanwezig;
- Er is een brandblusser* en brandslang aanwezig, waarvan de minimale eisen zijn:
 - 6 liter brandblusser;
 - Gebruiksaanwijzing op brandblusser;
 - Brandblusser bevindt zich binnen een afstand van 5 meter waar gekookt wordt
- Er is een branddeken aanwezig bij de kookegelegenheid*;
- Er zijn werkende rook- en CO-melders gemonteerd op voorgeschreven plaatsen;
- Er is een informatiekart in de woning, zichtbaar op een centrale plek, in de taal van de bewoners met daarop tenminste:
 - Telefoonnummer hulpverlener werkgever;
 - Telefoonnummer regiopolitie;
 - 112 (waarbij aangegeven alleen te gebruiken in levensbedreigende situaties);
 - Verkorte huis- en leefregels

* Brandblusser en branddeken in de zgn. Safety Box voldoen
