

WIJZIGINGSVERGUNNING

Wijzigen van de vergunning met kenmerk Z2016-3397 voor het verwijderen, aanleggen, hebben en behouden van een riolering en reconstructie van de Dorpstraat in de beschermingszone van de waterkering te Beegden in de gemeente Maasgouw

Zaaknummer: 2017-Z4687

Datum vergunning: 21 augustus 2019

Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Overwegingen	3
3. Conclusie.....	4
4. Besluit.....	4
6. Procedure en rechtsbescherming	5
6.1 Procedure	5
6.2 Rechtsbescherming	5
7. Mededelingen	6
8. Bijlagen	6

1. Aanhef

Bij besluit van het dagelijks bestuur van onze rechtsvoorganger Waterschap Peel en Maasvallei is op 20 december 2016 aan de gemeente Maasgouw een vergunning verleend op grond van artikel 3.2 lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013. De vergunning is geregistreerd onder nummer Z2016-3397 en betreft het verwijderen, aanleggen, hebben en behouden van een riolering en reconstructie van de Dorpstraat, in de beschermingszone van de waterkering te Beegden in de gemeente Maasgouw.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 7 april 2017 van Ducot Engineering & Advies B.V., namens de gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ te Maasbracht, een aanvraag ontvangen om wijziging van voorschrift 11, lid 5, van de bij besluit d.d. 20 december 2016 verleende watervergunning met zaaknummer Z2016-3397. Vergunninghouder heeft toestemming gevraagd om in afwijking van voorschrift 11, lid 5, een gedeelte van het oude riool te verwijderen en een gedeelte binnen de beschermingszone te laten liggen en af te werken. De aanvraag om wijziging van de vergunning is geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z4687.

2. Overwegingen

Op grond van voorschrift 11, lid 5, van de vigerende vergunning dient het bestaande oude riool binnen de beschermingszone van de waterkering verwijderd te worden. Onder ongeveer 24 meter van de totale lengte van 30 meter bestaand riool bevinden zich kabels en leidingen die daar ter plekke moeten blijven liggen.

Tijdens de uitvoering van de reconstructie is op basis van het graven van 2 proefsleuven gebleken dat het bestaande riool direct onder de kabels en leidingen ligt. Met name ter plaatse van de waterleiding is er een beperkte ruimte van 10 centimeter tussen de bovenzijde van het op te breken riool en de onderzijde van de waterleiding.

Indien het riool verwijderd moet worden is:

- Er een groot risico op beschadiging van de bestaande kabels en leidingen;
- Het technisch niet mogelijk om de ruimte na het verwijderen van het riool aan te vullen en te verdichten conform de eisen die daaraan gesteld worden. Het risico op verzakking en breuk van de bestaande leiding is aanzienlijk;
- Er kans op schade en aanzienlijke hinder voor de directe omgeving.

De aanvraag om wijziging van de vergunning heeft geen wezenlijke gevolgen voor de betrokken belangen. Er is gekeken naar de doelstellingen van de Waterwet, keur en de belangen van de aanvrager. Het verwijderen van het oude riool brengt risico's met zich mee op breuken en verzakkingen. Deze kunnen de stabiliteit van de waterkering nadelig beïnvloeden. Van de oude riolering kan 6 meter verwijderd worden. De overige 24 meter bevinden zich in de directe nabijheid van kabels en leidingen die ten dienste staan van het algemeen belang. Het betreft nutsleidingen. Gelet op de ter plekke aangetroffen directe nabijheid van kabels en leidingen en het risico dat de stabiliteit van de waterkering nadelig beïnvloed wordt, is er geen beletsel voor het gedeeltelijk niet verwijderen van het oude riool.

3. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het wijzigen van de op 20 december 2016 aan u verleende watervergunning met kenmerk Z2016-3397. Met het wijzigen van voorschrift 11, lid 5, en de daaruit voortvloeiende verplichtingen is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

4. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de bovenstaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur voorschrift 11, lid 5, van de op 20 december 2016 met kenmerk Z2016-3397 aan de gemeente Maasgouw verleende vergunning als volgt te wijzigen:


“Het bestaande oude riool binnen de beschermingszone van de waterkering zal verwijderd moeten worden. Het bestaande riool is op tekening (bijlage 2) aangegeven met een rode arcering.”

Bovenstaande tekst vervalt en wordt vervangen door;

“Het bestaande oude betonriool wordt verwijderd, met uitzondering van het gedeelte dat is aangegeven op tekening 16-803TK001A (bijlage 1 bij wijzigingsvergunning met nummer 2017-Z4687). Het gedeelte van het riool dat niet wordt verwijderd en dat is gelegen binnen het profiel van vrije ruimte, dient te worden opgevuld met een vulmiddel.”

5. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

6. Procedure en rechtsbescherming

6.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 7 april 2017 de aanvraag ontvangen om de watervergunning met besluitnummer Z2016-Z3397 te wijzigen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z4687.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

6.2 Rechtsbescherming

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

7. Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het wijzigen van de vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

8. Bijlagen

Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2017-Z4687:

1. Tekening "Reconstructie Dorpstraat Beegden", d.d. 23 maart 2017, tekeningnummer 16-803TK001A.