



Dijkgraaf en heemraden Waterschap Rivierenland,
T.a.v. dhr. M. Slimmens,
Postbus 599,
4000 AN Tiel

DATUM	29 augustus 2019	TEAM	MIL
NUMMER	81F7C6F6	REFERENTIE	Buurman
UW BRIEF VAN	19 augustus 2019	DOORKIESNUMMER	030 2583168
UW NUMMER	2019104310/2019104691	E-MAILADRES	trix.buurman@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	-	ONDERWERP	M.e.r.-beoordelingsbesluit dijkversterking Vianen - Hazelaarplein.

Geacht college,

Wij hebben uw verzoek en de aanmeldingsnotitie "Rapport Dijkversterking Vianen-Hazelaarplein" d.d. 7 december 2019 voor de m.e.r.-beoordeling van de dijkversterking Vianen – Hazelaarplein op 26 augustus 2019 ontvangen.

Inleiding

De primaire waterkering langs de Lek, bij Vianen, voldoet op een aantal locaties niet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid. U onderzoekt daarom welke maatregelen mogelijk zijn om de waterkering te versterken zodat wel aan de veiligheidsnorm wordt voldaan.

U stelt daarvoor een projectplan in het kader van de Waterwet op waarin de uitvoeringsmaatregelen worden beschreven en uitgewerkt.

De aanmeldingsnotitie heeft betrekking op de beoordeling van de m.e.r.-plicht in het kader van het projectplan ten behoeve van de dijkversterking in Vianen, deeltraject " Vianen – Hazelaarplein".

Procedure

De aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordeling is door Royal Haskoning DHV opgesteld en door u op 26 augustus 2019 ingediend bij de provincie Utrecht. Uit artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer volgt dat binnen zes weken na ontvangst van de aanmeldingsnotitie besloten moet worden of er ten behoeve van de goedkeuring van het projectplan dijkversterking in het kader van de Waterwet een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

Beoordelingsplicht en toetsingskader

Uit artikel 7.2 eerste lid, onder b, artikel 7.16 en artikel 7.17 van de Wet milieubeheer in samenhang gezien met artikel 2, tweede lid, van het Besluit milieueffectrapportage en categorie D 3.2 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, volgt dat wij moeten bepalen of er, vanwege de

belangrijke nadelige gevolgen die de voorgenomen activiteit voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

In onderdeel D, categorie 3.2, van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, is bepaald dat een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van werken betreffende kanalisering of ter beperking van overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken.

Het algemene uitgangspunt bij de beoordeling is dat er geen MER hoeft te worden opgesteld, tenzij de voorgenomen activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Op grond van artikel 7.17, derde lid, van de Wet milieubeheer dient het bevoegd gezag bij zijn beslissing rekening te houden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffect-beoordeling aangegeven criteria. De criteria hebben betrekking op:

1. Kenmerken van de activiteit
2. Plaats waar de activiteit plaatsvindt
3. De kenmerken van het potentiële effect van de activiteit

Beoordeling

Bij de beoordeling van de vraag of er ten behoeve van de dijkversterking een MER moet worden opgesteld, is uitgegaan van de omstandigheden zoals beschreven in het "Rapport Dijkversterking Vianen – Hazelaarplein", en de daarvoor uitgevoerde onderzoeken.

Aan de hand van het rapport hebben wij het volgende geconstateerd.

1. Kenmerken van de activiteit

Het te versterken dijkvak is onderdeel van dijkkring 16, Alblasserwaard en de Vijfherenlanden. De dijkversterking Vianen bestaat uit twee deeltrajecten, deeltraject Vianen Oost en deeltraject Vianen Hazelaarplein. Voor deeltraject Vianen Oost is in 2018 een m.e.r.-beoordeling gedaan. De conclusie was dat het niet noodzakelijk is om een milieueffectrapport voor dit deeltraject op te stellen.

Het dijkversterkingsproject Vianen is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Op basis van een veiligheidsanalyse uit 2017 is het gehele dijktraject Vianen afgekeurd op de faalmechanismen Opbarsten/Piping en Macrostabiliteit Binnenwaarts. Langs het Merwedekanaal is de dijk ook afgekeurd op het faalmechanisme Macrostabiliteit Buitenwaarts.

De gemeenteraad van Vianen heeft de ambitie om aan de dijkverbetering de projectontwikkeling van het Hazelaarplein te koppelen. (Rapport Dijkversterking Vianen – Hazelaarplein, hoofdstuk 1.1 "Meekoppelkans projectontwikkeling Hazelaarplein"). Voor het dijkontwerp zijn daarom een situatie met en zonder inpassing van bebouwing beschreven.

Deze m.e.r.-beoordeling betreft de dijkversterking en niet de realisatie van de bebouwing en eventuele aanpassing van de verkeersstructuur, dit zal in een separate procedure door de gemeente Vianen worden beoordeeld.

De relatie met de dijkversterking is dat er ruimte wordt geboden voor de projectontwikkeling door de dijk smaller te maken.

In een Multi Criteria Analyse zijn alternatieven beoordeeld en zijn de volgende alternatieven gekozen als voorkeursalternatief.

N1: Piping-/stabiliteitsscherm in binnentalud (met verankering bij meekoppelen woontorenfunctie).

LM2: Piping-/stabiliteitsscherm in binnentalud en verankerd stabiliteitsscherm in buitentalud.

Relatie met andere projecten in de omgeving.

Dijkversterking Vianen-Oost

Vanwege een hogere urgentie voor het traject Vianen Oost (traject van dijkpaal VY060 tot aan de A27) en de mogelijke meekoppelkans voor de projectontwikkeling bij het traject Vianen – Hazelaarplein is de dijkversterking in twee deeltrajecten opgedeeld.

In september 2018 heeft reeds een m.e.r.-beoordeling voor het traject Vianen-Oost plaatsgevonden.

Dijkversterkingen Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen

De dijkversterking Vianen is binnen het dijktracé van de dijkversterkingen Streefkerk – Ameide - Fort Everdingen gelegen. De komende jaren wordt onderzocht in welke dijkvakken binnen dit dijktracé versterking gewenst is. Planvorming is gepland in 2020/2021 en de uitvoering in 2022/2023. De uitvoering van de dijkversterking bij Vianen is gepland voor 2020 waardoor er geen (cumulatieve) raakvlakken zijn tussen de projecten.

Verbreding A 27-Hooipolder

Verbreding A 27, Houten-Hooipolder; in 2019 zal het tracébesluit voor de verbreding worden genomen, realisatie is gepland vanaf 2022. De uitvoering van de dijkversterking bij Vianen is gepland voor 2020. Mogelijk raakvlak tussen de verbreding A 27 en de dijkversterking Vianen is de stikstofuitstoot en depositie maar de uitvoeringswerkzaamheden van de dijkversterking bij Vianen zijn niet gelijktijdig waardoor er geen sprake is van cumulatie tussen de projecten.

Conclusie

Aan de hand van de omschrijving van de kenmerken van de activiteit wordt de conclusie getrokken dat de voorgenumen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

2. Plaats van de activiteit

Het plangebied ligt in de polder Vijfheerenlanden, zuidelijk gelegen van de Lek tussen de uitmonding van het Merwedekanaal en de A27. De dijkversterking betreft het deel van dijkpaal VY058+325 tot VY060. Dit deeltraject is verdeeld in een westelijk dijkvak langs het Merwedekanaal en een noordelijk dijkvak.

In het buitendijks gelegen gebied (Vianense waard) vindt agrarisch landgebruik (grasland en akkerland) plaats. Eind 2015 is het Ruimte voor de Rivier project "Ruimte voor Lek" afgerond waarbij o.a. natuurgebied met recreatief medegebruik ontwikkeld is. In het plangebied, op een hoogwatervrij terrein langs het Merwedekanaal is een rioolwaterzuiveringsinstallatie gelegen.

Binnendijks ligt de woonwijk De Hagen, onderdeel van de bebouwde kom van Vianen. Tijdens hoogwater treedt in de woonwijk wateroverlast op.

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op ongeveer 7 kilometer afstand van het projectgebied. De nabijgelegen gebieden zijn de Natura 2000-gebieden Rijntakken en de Zouweboezem. Er zijn, afgezien van mogelijke tijdelijke stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden van soorten, geen negatieve effecten te verwachten vanwege de dijkversterking.

Met het oog op een nieuw vast te stellen drempelwaarde is het echter mogelijk dat de uitstoot van stikstof tijdens de uitvoeringsfase wordt overschreden. In de vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming zal hier, op het moment dat een nieuwe drempelwaarde bekend is, onderzoek naar moeten plaatsvinden.

Het buitendijkse deel (de Vianense Waard) vanaf de Lekdijk tot aan de Lek en het buitendijkse talud van de dijk is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

De dijkversterkingsmaatregelen vallen binnen het vigerende bestemmingsplan "Kom Vianen" (d.d. 11 mei 2010).

Conclusie

Ten aanzien van de plaats van de voorgenomen dijkversterking wordt vooralsnog de conclusie getrokken dat dit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

3. De kenmerken van het potentiële effect van de activiteit

In het Rapport Dijkversterking Vianen – Hazelaarplein is het bereik van de effecten en de beoordelingscriteria met betrekking tot natuur, bodem, water, landschap en cultuurhistorie, archeologie en woon- werk- en leefmilieu beschreven. Voor het rapport zijn de volgende onderzoeksrapportages opgesteld; Bijlage 2 Memo Bomeninventarisatie Vianen; Bijlage 3 Toetsing aan de natuurwetgeving, Bijlage 4 Vooronderzoek bodem – conditionerende fase, Bijlage 5 Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied 'Dijkversterking Vianen', Bijlage 6 Kader landschappelijke inpassing, 3 augustus 2017 en Bijlage 7 Verkenningfase dijkversterking Vianen, archeologisch bureauonderzoek (eerste fase).

Natuur: in de aanmeldingsnotitie is vastgesteld dat er geen negatieve effecten zullen zijn vanwege de dijkversterking op de habitattypen en leefgebieden van soorten op de dichtstbijzijnde N 2000-gebieden (Rijntakken en Zouweboezem).

Voor de projecten van het HWBP (waarvan dit project een onderdeel is), is ontwikkelingsruimte gereserveerd in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waarbij het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof niet langer is toegestaan. Wanneer de uitvoeringsmethode van de werkzaamheden bekend is zal een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming moeten worden aangevraagd. Bij de keuze voor een uitvoeringsalternatief moet rekening worden gehouden met het voorkomen van negatieve effecten van stikstofdepositie op N 2000-gebieden tijdens de werkzaamheden.

Bodem: uit het bodemonderzoek (Vooronderzoek milieukundige bodemkwaliteit, maart 2017) blijkt dat de grondwerkzaamheden voor de plaatsing van het piping-/stabiliteitsscherm zeer gering en goed beheersbaar zijn. In het werkgebied liggen geen explosieven.

Water: uit onderzoek blijkt dat de dijkverbetering op het grondwater een beperkt (positief) effect heeft en geen effect op de oppervlaktewaterkwaliteit.

Landschap en cultuurhistorie: voor de dijkversterking is een ruimtelijk kader opgesteld (Kader landschappelijke inpassing, aug 2017) dat de randvoorwaarden en uitgangspunten bevat voor het ontwerp van de dijkversterking. De toepassing van het piping-/stabiliteitsscherm heeft geen (blijvende) effecten.

Archeologie: de dijkversterkingsmaatregelen vinden niet plaats op locaties met een hoge verwachtingswaarde en/of archeologisch monument. Archeologisch onderzoek naar de dijk bij het aanbrengen van een piping-/stabiliteitsscherm is niet zinvol.

Woon-, werk-, en leefmilieu: tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor de dijkverbetering zal kortdurende hinder optreden voor het woon-, werk- en leefmilieu. In het Projectplan Waterwet wordt de technische realisatie van de voorkeursalternatieven, de inpassing in de omgeving en de maatregelen die getroffen moeten worden om nadelige effecten te beperken, beschreven. Voordat de aannemer daadwerkelijk aan het werk zal gaan moeten de benodigde vergunningen worden aangevraagd.

Conclusie

Op basis van het voorgaande wordt ten aanzien van de kenmerken van de potentiële effecten van de voorgenomen activiteit de conclusie getrokken dat er vooralsnog geen sprake is van nadelige gevolgen voor het milieu.

Besluit

Wij concluderen dat, met uitzondering van nog te onderzoeken mogelijke stikstofdepositie tijdens de uitvoeringsfase, de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Niet uit te sluiten is dat met het oog op de ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek op een later tijdstip een Passende Beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet moet worden uitgevoerd. Op dit moment wordt een nieuwe drempelwaarde opgesteld voor stikstofdepositie. In het geval dat er sprake is van een Passende Beoordeling voor dit project ontstaat ingevolge art. 7.2a lid 1 Wm een verplichting tot het opstellen van een MER.

Wij besluiten daarom, gelet op artikel 7.2, eerste lid onder b, in samenhang gezien met artikel 7.17, eerste lid van de Wet milieubeheer, dat het niet noodzakelijk is dat er bij de voorbereiding van het Projectplan in het kader van de Waterwet een milieueffectrapport (MER) wordt gemaakt onder voorbehoud dat toekomstige ontwikkelingen geen Passende Beoordeling eisen.

Kennisgeving

In het kader van de te volgen m.e.r.-beoordelingsprocedure doen wij digitaal mededeling van dit besluit in www.officiëlebekendmakingen.nl (Provinciaal Blad en in de Staatscourant).

Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen gedurende 6 weken, van 4 september tot 16 oktober 2019 ter inzage in het Provinciehuis aan de Archimedeslaan 6, te Utrecht. De stukken kunnen elke werkdag van 09.00 – 16.00 uur worden ingezien bij het Servicecentrum.

Bezwaar

Dit besluit is een beslissing betreffende de procedure tot het voorbereiden van de goedkeuring van gedeputeerde staten van het projectplan voor de dijkversterking Vianen -Hazelaarplein, bedoeld in artikel 5.7, eerste lid, van de Waterwet.

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Indien u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u uw bezwaarschrift binnen 6 weken indienen bij gedeputeerde staten van de provincie Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Adviescommissie Bezwaarschriften G.S., postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit kunnen instellen, kunnen zij hun bezwaren of beroep tegen dit besluit kenbaar maken in het kader van de inspraak en/of rechtsbeschermingsprocedures, zoals die openstaan in de procedure van de Waterwet.

Voor nadere inlichtingen over de m.e.r.-beoordelingsprocedure kunt u terecht bij de provincie Utrecht, mevr. T. Buurman (030 2583168). Voor informatie over de goedkeuring van het Projectplan in het kader van de dijkversterking kunt u contact opnemen met mevr. S. Spano (030 - 258 2236).

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Namens hen,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dhr. J.P.C. Krancher,
Teamleider Milieu,
Domein Leefomgeving

