

Gemeente Hollands kroon
De heer M. Dudink
Postbus 8
1760 AA ANNA PAULOWNA

VERZONDEN 16 JULI 2019

Behandelaar: ing. J.P. Rovers
Zaaknummer: OD.267376
Betreft: Agriport 570, Middenmeer
Advies ontwerpbeschikking omgevingsvergunning milieu m.b.t. uitbreiding datacenter

Geachte heer Dudink,

Op 12 december 2018 is een milieuvraagstuk gevraagd met betrekking tot een aanvraag voor een revisie-omgevingsvergunning onderdeel milieu voor het veranderen en inwerking hebben van een inrichting. De aanvraag is van Microsoft DC Netherlands BV gelegen aan de Agriport 570 in Middenmeer.

De aanvraag is op 29 november 2018 digitaal via het omgevingsloket ingediend, met kenmerk 4050069. Bij u heeft de aanvraag het volgende kenmerk: Z-218931. Bij de totstandkoming van ons advies hebben wij de volgende stukken betrokken:

- Aanvraagformulier omgevingsloket online, onderdeel milieu (revisie), kenmerk 4050069, datum 29 november 2019;
- Tekeningenpakket, AMS11 & AMS12, 8.00.2018, 26.1009.000, project P.15968 and P.15969.;
- Vooronderzoek bodemkwaliteit, Witteveen+Bos, 24 oktober 2018, kenmerk 110280/18-016.285;
- Verkennend- en nulsituatie bodemonderzoek, 7 december 2018, 110280/18-019.099;
- Nulsituatie bodemonderzoek Agriport A7 (nabij nr 601) te Middenmeer (gemeente Hollands Kroon, Kobessen milieu, P2062.01, datum 28 juni 2013);
- Generator Fuel Tank Change for AMS07, datum 25-01-2019, version-03;
- Toelichting aanvraag, DGMR, M2018098800R003_toelichting, MSFT Campus AMS05-AMS12, versie 001, datum 27 november 2018;
- M2018098800B001_beantwoording verzoek om aanvullingen, DGMR 5 maart 2019;
- Locatie tekening, AMS11-12-A-B-000 - SITE MASTERPLAN;
- Inrichtingstekening inclusief AMS 11 en 12, date 26 10 18, 30% Non-Reliant Issue;
- AMS Generator Fuel Storage Management Plan, EIS AMS Campus Fuel Storage details_FINAL EN-NL version_04 date 20 11 2018;
- PUE Statement, project 100701, Microsoft – AMS11-12;
- Tekening Watertreatment building, Microsoft Water Storage Facility, Water under surface waterstorage 3-4, date 30-08-2018;
- Toelichting lozing water koeling, Uncia, AMS-WSF-GEN-DOC-004-NL, project 58171025, date 4-3-2019;
- Beantwoording CCRO-concentraat-vragen TAUW, L001-1266407BLJ V01-mdg-NL, datum 5 maart 2019;
- Akoestisch Onderzoek, definitief, M.2018.0988.00R001, versie 002, datum 6 december 2018;
- Joulz, UP1255 5 en 6^e Transformator, Elektromagnetische velden, 11 maart 2019
- AMS Campus Substation Development & MV Distribution, AMS Campus transformator station ontwikkeling & MV distributie;
- Onderzoek luchtkwaliteit, 6 februari 2019, M.2018.0988.00.R002, DGMR;
- Onderzoek stikstofdepositie, M.2018.0988.R003, datum 15 februari 2019;
- Advies HHNK, kenmerk 19.0004624, datum 25 januari 2019;
- Aanvullend advies HHNK, datum 19-01-2019;

- Advies Rioolbeheerder gemeente Hollands Kroon, datum 20 juni 2019;
- Aanvulling e-mail DGMR, datum 25 juni 2019;
- Aanvulling e-mail, datum 1 juli 2019.

Advies

De aanvrager is door u in de gelegenheid gesteld om de om de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. De aanvraag is (inmiddels) volledig. Hieronder volgt het inhoudelijk advies.

Procedure

Op de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo is op grond van artikel 3.10, eerste lid, onder c van genoemde Wet afdeling 3.4, de uitgebreide voorbereidingsprocedure, van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Overig

Wij adviseren de vergunning voor het veranderen van de inrichting te verlenen onder het opleggen van voorschriften. In de bijlage is de tekst voor de omgevingsvergunning onderdeel milieu opgenomen.

De voor deze toestemming relevante stukken dienen als gewaarmerkte documenten opgenomen te worden in de omgevingsvergunning.

Naast de aanvrager (en/of gemachtigde) dient een afschrift van de omgevingsvergunning te worden verzonden aan:

1. OD NHN via postbus@odnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer OD.267376;
2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de heer J.P. Van Diepen, Postbus 250, 1700 AG in Heerhugowaard.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ing. J.P. Rovers, telefoonnummer 088-10 21 736 of e-mail jrovers@odnhn.nl.

Hoogachtend,

J.C.M. Blok
Afdelingsmanager Regulering Leefomgeving a.i.
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN)

Bijlage: omgevingsvergunning milieu