

WATERVERGUNNING

2019-015198/D2019-09-000065



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 6 september 2019
Datum aanvraag: 7 augustus 2019
Aanvulling aanvraag: e-mails, d.d. 2 september 2019
OLO nummer: 4532351
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Aanvrager: BAAK EPCM v.o.f., Postbus 8270, 3439LM, Rotterdam
Vergunninghouder: BAAK EPCM v.o.f., Postbus 8270, 3439LM Rotterdam
Locatie activiteit: Maassluissedijk, Vlaardingen
Betreft: inrichting spoorzone project Schoon -

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Waterzuivering De Grootte Lucht wordt in het kader van Project SCHOON voorzien van een extra zuiveringsstap, namelijk de Zoetwaterfabriek. Het effluent vanuit deze Zoetwaterfabriek wordt via een helofytenfilter, welke de Waterharmonica wordt genoemd, teruggebracht op het oppervlaktewater. Zodoende wordt beoogd een gesloten waterkringloop te creëren binnen het beheersgebied van Delfland waarmee bijgedragen wordt aan de waterkwaliteit in de zwemplas "De Krabbenplas" en waarmee verdroging wordt tegengegaan.

Vooruitlopend op de *definitieve* inrichting van de Waterharmonica worden bestaande rietputten verondiept en voorzien van grondwallen. In de spoorzone wordt alvast grondwerk verricht wat op termijn, samen met de rietputten, onderdeel uit zal gaan maken een groter samenhangend watersysteem, namelijk de Waterharmonica. Deze vergunning, voor een deel een tijdelijke situatie, is dan ook vooruitlopend op de nog te realiseren definitieve Waterharmonica waarvoor apart nog een vergunning aangevraagd zal worden.

Het grondwerk in de spoorzone betreft de realisatie van een aarden wal met een tweetal overlopen naar het bestaande watersysteem zodat overtollig regenwater afgevoerd kan worden. Verder worden er vier bestaande duikerverbindingen verwijderd, bestaande watergangen gedempt en er wordt (tijdelijk) compenserend water gegraven.

Omdat alle oorspronkelijke (vier) duikerverbindingen tussen het secundaire- en het primaire watersysteem komen te vervallen, zal er één nieuwe verbinding tot stand gebracht worden. Dit alles binnen éénzelfde peilgebied.

Vanuit de Krabbenplas wordt er gebiedseigen "donorriet" gewonnen, wat vervolgens in de rietputten en in de spoorzone aangebracht zal worden.

Het tijdelijke karakter komt voort uit het feit dat met de inwerkingtreding van de waterharmonica het gehele vak permanent watervoerend zal worden en waarmee het huidige waterpeil zal wijzigen.

De hiervoor beschreven handelingen zijn vergunningplichtig, omdat het:

- Volgens artikel 6.2 lid 1 sub a van de waterwet verboden is om zonder vergunning stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam.
- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland verboden is om zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Beleidsregels Dempden en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Het verondiepen van- en realiseren van grondwallen rondom de rietputten en de realisatie van het rietmoeras in de spoorzone heeft geen negatief effect op het watersysteem. Dit omdat er voorzieningen zijn getroffen om overtollig regenwater vanuit het tijdelijke rietmoeras, middels een tweetal overlopen in de ringkade, af te laten vloeien op het bestaande watersysteem.

Het secundaire systeem waarin het rietmoeras in de spoorzone gerealiseerd zal worden blijft ook in de toekomstige situatie (tot de realisatie van de definitieve en gehele Waterharmonica) een verbinding behouden met het primaire watersysteem waardoor overtollig water uit het gebied af kan blijven vloeien. Hiertoe zal aan de rechterzijde van het rietmoeras één nieuwe (tijdelijke) (duiker)verbinding gerealiseerd worden.

De overige bestaande rietputten zijn individuele waterpartijen die geen verbinding hebben met een groter samenhangend watersysteem. Het verondiepen daarvan heeft dan ook geen enkele (negatieve) invloed op de waterhuishouding. De plassen blijven watervoerend en behouden daarmee hun bergende vermogen.

Gebruikmaking van streekeigen plantmateriaal heeft vanuit ecologisch oogpunt een grotere kans van slagen en draagt (op termijn) bij aan de ecologie van het watersysteem en daarmee aan het functioneren van de Waterharmonica en het project SCHOON.

De werkzaamheden, waarop deze vergunning betrekking heeft, voldoen aan het beleid en hebben geen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren**4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

- 1 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 2 Het te verbreden secundaire oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Te verbreden watergang in rietvak spoorzone:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	minimaal 3,2 m
Lengte	550 m
Bodembreedte	Minimaal 1 m
Leggerdiepte	0,4 m is NAP -2,97 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -2,57 m

- 3 Er moet ten minste 384 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 384 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 4 Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een enkelzijdige beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
- 5 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 6 De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
- 7 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.3 Overige werken

4.3.1 Rietvak spoorzone

- 1 In verband met de realisatie van het rietvak in de spoorzone moeten een viertal duikerverbindingen worden verwijderd. Zoals aangegeven in tekening BF9628-101-100-TE-1137-DO-220 en tekening BF9628-101-100-TE-1137-DO-2205, d.d. 2 juli 2019. Het rietvak wordt omsloten door een grondwal.
- 2 Om de afwatering van het secundaire watersysteem, waarin het rietvak in de spoorzone gelegen is, mogelijk te houden moet de éérstvolgende watergang aan de oostelijke zijde van het te realiseren rietvak door middel van een duikerverbinding of open verbinding doorgetrokken worden. Dit moet dan het primaire en secundaire watersysteem in hetzelfde peilvak met elkaar verbinden.
- 3 In het rietvak mag alleen streekeigen rietvegetatie afkomstig uit de Krabbeplas aangebracht worden.
- 4 Om de afwatering van het rietvak zelf bij hevige regenval mogelijk te maken worden (in grond) twee overlopen aangebracht op een hoogte van NAP -2,10 m. die aansluiten op het bestaande watersysteem.

4.3.2 Rietputten 2 en 3

- 1 De bodem van rietput 2 wordt verondiept naar NAP 0,3 m.
- 2 De bodem van rietput 3 wordt verondiept naar NAP 0,05 m.
- 3 De rietputten worden omsloten door een grondwal.
- 4 In de rietputten mag alleen streekeigen rietvegetatie afkomstig uit de Krabbeplas aangebracht worden.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan BAAK EPCM v.o.f., voor het verondiepen van de rietputten 2 en 3 en de realisatie van een rietvak in de spoorzone.
- b De documenten behorende bij de aanvraag, d.d. 1 augustus 2019, deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
BF9628-101-100-TE-1137-DO-2204, d.d. 2 juli 2019
BF9628-101-100-TE-1137-DO-2205, d.d. 2 juli 2019
BF9628-101-100-TE-1137-DO-8204, d.d. 2 juli 2019
BF9628-101-100-TE-1137-DO-8202, d.d. 21 november 2018

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.