

WATERVERGUNNING

2019-014318/D2019-09-001065



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 11 september 2019
Datum aanvraag: 22 juli 2019
OLO nummer: OLO 4560855
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvulling aanvraag: n.v.t.
Aanvrager: Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV, Kanaalweg 171, 2321JZ
Leiden
Vergunninghouder: Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV, Kanaalweg 171, 2321JZ
Leiden
Locatie activiteit: Stadhouderskade kruising Stadhouderslaan, Schiedam
Betreft: Duikerverbinding Stadhouderslaan Schiedam

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Ter hoogte van de Stadhouderslaan te Schiedam zijn momenteel duikers aanwezig met een te geringe doorstroomcapaciteit. Dit kan ervoor zorgen dat er wateroverlast ontstaat in het nabij gelegen Julianapark. Om deze wateroverlast in de toekomst te voorkomen is besloten de bestaande duikerverbinding te vervangen. Echter bevindt de locatie zich in stedelijk gebied en zal het vervangen van de bestaande duikers door traditionele duikers in een open ontgraving voor veel overlast in de omgeving zorgen. Daarnaast is er veel ondergrondse infrastructuur aanwezig, die bij een traditionele methode zullen moeten worden omgelegd of tijdelijk onderbroken. Om deze redenen is ervoor gekozen om een sifonverbinding te realiseren. Voor de sifonverbinding is op 21 november 2018 een projectplan opgesteld, "Projectplan Sifon Schiedam West Gemeente Schiedam", projectnummer: 701908. Op dit projectplan is door de afdeling Regulering en Plandadvisering een positief advies gegeven. Dit plan richt zich specifiek op de sifonconstructie zelf. Voor het aanbrengen van de tijdelijke bouwkuipen, werkpontons en de tijdelijke pompinstallatie is echter een watervergunning noodzakelijk. Deze werkzaamheden worden in de huidige watervergunning behandeld.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregel Kunstwerken in wateren van december 2009;
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012;

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Tijdens de uitvoering neemt het waterbergend vermogen tijdelijk af, dit door het aanbrengen van de tijdelijke bouwkuipen. Door gebruik te maken van pontons in plaats van een demping rondom de tijdelijke bouwkuipen wordt dit effect zo veel mogelijk beperkt. De pontons kunnen vrij meebewegen met het waterpeil. De bijlage "Tijdelijke dammen en versmallingen" uit de Beleidsregel Dempen & Graven biedt ook ruimte voor een tijdelijke demping, met als uitgangspunt dat de doorstroming en waterberging niet mag verslechteren. In dit specifieke geval worden de werken aan het einde van de Julianasingel en achter een brughoofd van de Westerhavenbrug, buiten het doorstroomprofiel onder de brug, aangebracht. De tijdelijke doorstroming wordt met een tijdelijke pompinstallatie verzorgd. Hierdoor worden er geen negatieve effecten verwacht. De afname van het waterbergend vermogen binnen het peilgebied worden in de tijdelijke situatie als verwaarloosbaar beschouwd.

De pontons kunnen meebewegen met een eventuele peilstijging en ook deze worden buiten het doorstroomprofiel aangebracht.

Met de uitvoeringsmethode is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Door het gebruik van pontons en bouwputten wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt en wordt eveneens voorkomen dat een belangrijke verkeersader (deels) wordt afgesloten.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit specifieke geval zijn deze standaard bepalingen niet voldoende en zijn er aanvullende voorschriften in deze watervergunning opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning. De pontons en tijdelijke bouwkuipen mogen ten hoogste voor een aaneengesloten periode van 5 maanden aanwezig zijn.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het

- instandhouden van de constructie van de tijdelijke pompinstallatie
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstromingen en werking van de tijdelijke pompinstallatie

4.1.4 Rechtsopvolging

In afwijking van artikel 6.24 Waterwet geldt deze vergunning niet voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke bouwkuipen

- 1 De tijdelijke bouwkuipen moeten conform tekening: "Duikerverbinding Schiedam, Ruimtebeslag ponton/plateau en TPI" van 3 juli 2017 worden aangebracht.
- 2 Voordat de tijdelijke bouwkuipen worden aangebracht moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 3 De vergunninghouder moet zorgen dat dieren welke zich in de tijdelijke bouwkuip bevinden worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat de bouwkuipen worden droog gepompt.
- 4 De bouwkuipen moeten zoveel mogelijk waterdicht worden uitgevoerd om lekkage vanuit het oppervlaktewater te voorkomen.
- 5 Het onttrekken van grondwater en eventueel lekkage water vanuit de bouwkuip valt niet onder deze watervergunning.
- 6 Voordat de damwanden van de tijdelijke bouwkuip kunnen worden getrokken, moet eventueel aanwezig afval en bodemvreemd materiaal worden verwijderd.
- 7 Nadat de bouwkuip is verwijderd moet de oever in aansluiting met de omgeving worden gebracht en in oorspronkelijke staat (behoudens de sifon constructie) worden gebracht.

4.2.3 Tijdelijke pompinstallatie

- 1 De tijdelijke pompinstallatie dient voldoende capaciteit te hebben teneinde de afvoer van water van de Julianasingel te garanderen. Dit dient de vergunninghouder af te stemmen met de directievoerder vanuit Hoogheemraadschap van Delfland.
- 2 De pomprichting van de installatie moet van de Julianasingel richting de Westerhaven zijn.
- 3 Zowel de aanzuigkant als de uitstroomzijde moeten dusdanig zijn geconstrueerd dat op werveling van de waterbodem zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- 4 Aan de zijde van de Julianasingel moet een vlotterinstallatie worden aangebracht welke de tijdelijke pompinstallatie in- en uitschakelt. De schakelniveaus moeten in overleg met de directievoerder van Hoogheemraadschap van Delfland worden vastgesteld.
- 5 Op de tijdelijke pompinstallatie moet een alarmering zijn aangebracht, welke bij een storing of een laag brandstofniveau direct een alarm afgeeft naar een medewerker van de vergunninghouder die de storing direct dient te verhelpen.
- 6 Het aanzuigpunt van de pompinstallatie moet dusdanig zijn geconstrueerd, dat voorkomen wordt dat in het waterlevende dieren worden aangezogen.

4.2.4 Pontons

- 1 Zowel aan de zijde van de Juliasingel als aan de Westerhaven mogen pontons worden aangebracht. Deze pontons moeten conform tekening: "Duikerverbinding Schiedam, Ruimtebeslag ponton/plateau en TPI" van 3 juli 2017 worden aangebracht.

- 2 De pontons mogen aan de zijde van de Westerhaven niet buiten de doorstroomopening van de Westerhavenavenbrug komen.
- 3 De pontons moeten op eerste aanzegging van het Hoogheemraadschap van Delfland worden verwijderd.
- 4 Op de pontons moet de opslag en gebruik van materiaal en materieel dusdanig plaatvinden dat er geen vervuiling van het oppervlaktewater kan ontstaan.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Aannemingsbedrijf Gebroeders Schouls BV, voor het:
 - tijdelijk aanbrengen van een tweetal bouwkuipen;
 - tijdelijk hebben en in werking houden van een pompinstallatie teneinde de doorstroming van de Julianasingel richting de Westerhaven te garanderen;
 - Tijdelijk hebben van pontons in zowel de Julianasingel als de Westerhaven te Schiedam.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening: "Duikerverbinding Schiedam, Ruimtebeslag ponton/plateau en TPI" ,tekeningnummer: VO-01, datum 03-07-2019.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.