




Tweede Walstraat 14
6511 LV Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Datum
23 september 2019

Ons kenmerk
OD50 /
W.Z19.107260.02 /
D190540644

Contactpersoon

Onderwerp
Goedkeuring
Uitgangspuntendocument
AdBlue, K1 en K3 opslagtank
EG Fuel (Kampen terminal) B.V.)

Datum uw brief

Telefoonnummer

Adres
Genuakade 4 te Kampen

Geachte,

Op 20 augustus 2019 hebben wij van u het uitgangspuntendocument (UPD) ontvangen van:
- AdBlue, K1 en K3 opslagtank EG Fuel (Kampen terminal) B.V.) d.d. 5 april 2019
(Antheagroup projectnummer 0432077.00 definitief 06).

In het UPD zijn uitgangspunten van het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblus-systeem (VBB-systeem) van de tankput met K3-stoffen, nieuwe tankput met K1-stoffen, en het productieplan van AdBlue beschreven. De rapportage is door de Veiligheidsregio IJsselland (d.d. 28 augustus 2019) en de ODRN beoordeeld.

De rapportage is eerder door de Veiligheidsregio IJsselland (d.d. 12 december 2018, kenmerk V18.010718) beoordeeld. Zij zagen geen aanleiding om het eerdere advies ter herzien.

De beoordeling van het UPD heeft plaatsgevonden aan de hand van de beschreven uitgangspunten die staan vermeld in de PGS 29: "Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks" versie 1.1 (12-2016) (verder PGS29: 2016), aangezien deze PGS de beste beschikbare techniek geeft.

Overwegingen

Uit het UPD blijkt dat het doel (het bestrijden van het scenario waarbij de gehele inhoud in 10 minuten vrijkomt) van het aanwezige VBB-systeem voldoende geborgd is. Verder is de sprinkler uitgevoerd conform de normen die gelden voor de werkelijke situatie.

Na uitvoering van de maatregelen die zijn genoemd in het UPD is voldaan aan voorschriften aan voorschrift 4.2.13 en het daarbij behorende beleidskader H van de PGS29:2016.

Het UPD zegt dat de beoordeling zal worden gedaan door de inspectie-instelling met behulp van inspectieschema's op basis van afgeleide doelstellingen. Met dit onderdeel kunnen wij niet akkoord gaan, omdat nu de inspectieschema's PGS zijn vastgesteld.

(<https://hetccv.nl/certificatie-inspectie/brandveiligheid/brandbeveiliging-opslag-gevaarlijke-stoffen/inspectieschemas-pgs/>) Het inspectierapport nr. 329858-F met "Ja-conclusie" kan daarom niet meegenomen worden bij de goedkeuring van het UPD.

Conclusie

Uit het UPD blijkt dat het doel (waarbij de gehele inhoud in 10 minuten vrijkomt) van het aanwezige VBB-systeem voldoende geborgd is. Het UPD van AdBlue, K1 en K3 opslagtank EG Fuel (Kampen terminal) B.V.) d.d. 5 april 2019 (Antheagroup projectnummer 0432077.00 definitief 06) behoudens het gekozen inspectieschema kan worden goedgekeurd.

Besluit

Wij besluiten:

- het door EG-Fuel B.V. voorgelegd document (UPD "AdBlue, K1 en K3 opslagtank EG Fuel (Kampen terminal) B.V.) d.d. 5 april 2019 (Antheagroup projectnummer 0432077.00 definitief 06) goed te keuren;
- voor te schrijven dat het UPD beoordeeld moet worden met het CCV-inspectieschema¹: "Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen volgens PGS (UPD-PGS)".

In de Bijlage 'Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening' is aangegeven wie en waar bezwaar kan worden gemaakt.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op.

Zaaknummer

Uw dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z19.107260.02. Vermeld alstublieft dit nummer, als u contact met ons opneemt.

Hoogachtend,

Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

¹ Inspectieschema UPD-PGS is bedoeld voor de inspectie van het uitgangspuntendocument voor de brandbeveiliging. Het schema beschrijft de beoordeling van een uitgangspuntendocument op doeltreffendheid en de uitvoering van een 5-jaarlijkse toets van de actualiteit van de in het uitgangspuntendocument gebruikte normatieve verwijzingen. Beoordeling is gericht op vaststelling of met de specificaties in het uitgangspuntendocument doeltreffende brandbeveiliging van de opslag van gevaarlijke stoffen kan worden gerealiseerd.

BIJLAGE

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Overijssel op de website www.overijssel.nl/loket/kennisgeving.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Overijssel, t.a.v. team juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (telefoonnummer 088 361 55 55). Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.