

# BRANDWEER



Gemeente Lingewaard  
Mevrouw G. Boonstra  
Postbus 15  
6680 AA Bommel  
G.Boonstra@lingewaard.nl

Postbus 5364  
6802 EJ Arnhem  
0800 8446 000  
[www.brandweer.nl/gelderland-midden](http://www.brandweer.nl/gelderland-midden)

Datum	13 juni 2018	Contactpersoon	Erald Willems
Ons kenmerk	180613-0023	Telefoon	088-3555429
Uw kenmerk		E-mail	Erald.Willems@vggm.nl

Onderwerp Bestemmingsplan Loostraat 8 appartementen Loostraat 8 te Bommel

Geachte mevrouw Boonstra,

Op 5 juni 2018 hebben wij uw verzoek ontvangen voor het uitbrengen van een advies voor Bestemmingsplan Loostraat 8 appartementen Loostraat 8 Bommel. Wij hebben het plan getoetst aan de voorwaarden in de Wet Veiligheidsregio's van oktober 2010 en het daarbij behorende Besluit Veiligheidsregio's en de voorwaarden in de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid van Brandweer Nederland van november 2012. Het plan is niet getoetst aan het Bouwbesluit.

In deze brief infomeer ik u over onze bevindingen ten aanzien van de bereikbaarheid, de opkomsttijd, de bluswatervoorziening en de aanwezigheid van risico's met betrekking tot Externe Veiligheid.

## **Bereikbaarheid**

Voor wat betreft de bereikbaarheid wordt voldaan aan de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid. Wij zien daarom geen aanleiding om hieraan aanvullende voorwaarden te stellen.

## **Opkomsttijd**

In de Wet veiligheidsregio's worden eisen gesteld aan de opkomsttijden van de brandweer. Deze zijn als norm vastgelegd in het bijbehorende Besluit. De opkomsttijd is de totale tijd die verstrijkt vanaf het moment dat de brandweer gealarmeerd wordt tot het moment dat de brandweer bij het betreffende adres arriveert. De maximale opkomsttijd is gerelateerd aan de gebruiksfunctie.

De opkomstnorm voor een standaardfunctie is maximaal 8 minuten.

De werkelijke opkomsttijd voor Loostraat 8 Bommel bedraagt 6 minuten.

De werkelijke opkomsttijd van de brandweer valt in dit geval binnen de norm zoals die in het Besluit veiligheidsregio's is vastgelegd. Daarom zijn er geen aanvullende voorwaarden noodzakelijk.

### **Bluswatervoorziening**

Voor een adequate brandbestrijding dient de brandweer tijdig over voldoende bluswater te kunnen beschikken. Ook hiervoor zijn voorwaarden gesteld.

#### *Primair*

Voor dit plan betekent dat, dat het brandweervoertuig de hoofdtoegang tot maximaal 20 meter moet kunnen naderen (opstelplaats).

Vervolgens dient de brandweer binnen een afstand van maximaal 100 meter vanaf de opstelplaats over een primaire bluswatervoorziening (brandkraan) met een capaciteit van minimaal 30 m3 per uur te kunnen beschikken.

In dit plan bevindt de dichtstbijzijnde primaire bluswatervoorziening, in de vorm van een ondergrondse brandkraan met een capaciteit van 30 m3 per uur, zich op een afstand van 40 meter.

De primaire bluswatervoorziening voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid. Om die reden zijn er geen aanvullende voorwaarden nodig. Er zijn voldoende brandkranen in de omgeving van het object waardoor er geen secundaire bluswatervoorziening noodzakelijk is.


### **Externe Veiligheid**

In het kader van Externe Veiligheid hebben wij getoetst of het plan op zich zelf een risicobron vormt voor de omgeving of dat er in de omgeving risicobronnen aanwezig zijn die van invloed zijn op het plan. Dit blijkt niet het geval. Ten aanzien van Externe Veiligheid zijn dan ook geen nadere voorwaarden van toepassing.

### **Afsluitend**

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Erald Willems te bereiken op telefoonnummer 088-3555429.

Met vriendelijke groet,



Robert Polman  
Afdelingshoofd Risicobeheersing