



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WIJZIGING WATERVERGUNNING 20672

Voor het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van nieuwbouwlocatie Haarzicht te Vleuten

Zaaknummer

48686

Datum



BESLUIT

Op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 en hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten wij de verleende watervergunning d.d. 20 februari 2018 met zaaknummer 20672 te wijzigen. De wijzigingen zijn aangegeven in bijlage 2.

Voor het overige blijft de watervergunning onverkort van kracht.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
Teamleider Vergunningverlening



OVERWEGINGEN

Beschrijving wijziging

De aangevraagde wijziging betreft een aangepaste hoogteligging van de 4 duikerbruggen die op de "Tekening overzicht duikers" in de oorspronkelijke vergunning zijn genummerd als 1, 3, 4 en 5. De reden dat de duikers iets lager komen te liggen is dat er anders niet voldoende gronddekking op de duikers aanwezig is.

Toetsing wijziging

De binnen-onderkant van de duikers wijzigt van N.A.P. -0,70 meter naar N.A.P. -0,92 meter. De duikers hebben een inwendige hoogte van 1,25 meter. Het waterpeil volgens het peilbesluit is N.A.P. +0,05 meter. Dat betekent dat de duikers met 0,28 meter lucht komen te liggen. Dat is ruim voldoende.

PROCEDURE

Gegevens aanvraag

De wijziging van de vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 26 september 2019;
- ingekomen op 26 september 2019 en ingeboekt onder zaaknummer 48686.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een (wijziging) watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welk besluit het gaat en waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van het besluit, uw naam en adres en een dagtekening.

Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €174,- en voor rechtspersonen €345,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.

Afschriften

Afschriften van dit besluit zijn verstuurd naar:

- Gemeente Utrecht
- Gemachtigde



BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van dit besluit:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
OV-01 Wijziging C	Tekening duikerbruggen	16-07-2019



BIJLAGE 2 WIJZIGINGEN WATERVERGUNNING

In hoofdstuk 2.2 (Activiteiten en maatregelen) wordt voorschrift 4.1 vervangen door onderstaand voorschrift.

4.1 De verschillende typen definitieve duikers, die zijn aangegeven op de tekening overzicht duikers in bijlage 2, voldoen aan de volgende maatvoering:

nr.	vorm	afmetingen b x h of diameter (meter)	b.o.b. (meter t.o.v. N.A.P.)	opmerking
1	rechthoekig	1,50 x 1,25	-0,92*	-
2	rond	0,50	-0,30	-
3	rechthoekig	1,50 x 1,25	-0,92*	-
4	rechthoekig	1,50 x 1,25	-0,92*	-
5	rechthoekig	1,50 x 1,25	-0,92*	-
6	rond	0,50	-0,30	-
7	rechthoekig	3,50 x 2,00	-0,95	doorvaarbaar
8	rechthoekig	3,50 x 2,00	-0,95	doorvaarbaar
9	rechthoekig	2,50 x 1,50	-0,95	-
10	rechthoekig	3,50 x 2,00	-0,95	doorvaarbaar
11	rechthoekig	3,50 x 2,00	-0,95	doorvaarbaar
12	rechthoekig	3,50 x 2,00	-0,95	doorvaarbaar
13	rechthoekig	3,50 x 2,00	-0,95	doorvaarbaar
14	Betreft open water. Zie voorschrift 3.7			
15	rond	0,80	-0,50	-
16	rond	0,30	-0,30	voorzien van afsluiter
17	rond	0,30	-0,30	voorzien van afsluiter
18	rond	0,50	-0,30	-
* <i>Maat is gewijzigd</i>				

In Bijlage 2 (Tekening en andere documenten) wordt onderstaande tekening toegevoegd.

Kenmerk	Soort bijlage	Datum
OV-01 Wijziging C	Tekening duikerbruggen	16-07-2019