

Plaatselijke Verordening

Besluit, 28 oktober 2019

Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor het organiseren van 12½ bruiloftsfeest.

Activiteit : Brandveilig gebruik (melding)

Start evenement : 16 november 2019 van 19.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend

Eindtijden : Eindtijd muziek is een half uur voor eindtijd evenement

Eindtijd drankverstrekking is gelijktijdig aan eindtijd evenement

Eindtijd eetgelegenheden is half uur na eindtijd evenement

Projectadres : Velswijkweg 56, 7021KT Zelhem

Kadastraal bekend : Gemeente Zelhem, Sectie T, Nummer 912

Ontvangst aanvraag : 9 oktober 2019

Kenmerk : 18763032

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

A. Brandveilig gebruik van een tent

Meldingsplicht

Een gebruiksmelding is nodig omdat de aanvraag gaat over een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een tent) die is bestemd voor meer dan 150 personen (Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, art. 2.1).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag en de daarbij behorende bijlagen voldoen aan de gestelde indieningsvereisten:

- de melding is ingediend op een door het bevoegd gezag beschikbaar gesteld formulier, waarvan het model is vastgesteld bij ministeriële regeling
- bij de gebruiksmelding is een situatieschets ingediend en een plattegrondtekening die voldoet aan de indieningsvereisten

(Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, artikel 2.2. Indienen gebruiksmelding en 2.3. Indieningsvereisten).

Voorschriften

In het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening zijn voorschriften opgenomen die van toepassing zijn bij het gebruiken van een verblijfsruimte. Deze voorschriften zijn te raadplegen via www.overheid.nl.

In het bijzonder wijzen wij op het voorschrift Basishulpverlening en ontruimingsplan:

- De organisatie moet maatregelen treffen gericht op het verlenen van eerste hulp, ontruimen, bestrijden van een beginnende brand en het alarmeren, opvangen en informeren van de hulpverleningsdiensten. Daarvoor moet de organisatie een ontruimingsplan opstellen en ervoor zorgen dat er voldoende personen aangewezen en aanwezig zijn die de maatregelen kunnen uitvoeren, en dat het ontruimingsplan bij hen bekend is.

Documenten

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebruik gemaakt van:

- Aanvraagformulier ingediend d.d. 09-10-2019
- Indeling tent ingediend d.d. 21-10-2019
- Situatie ingediend d.d. 21-10-2019

De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning:

- Voorschriften behorende bij het besluit met kenmerk: 18763032

Advies Brandweer

Op 22 oktober 2019 is advies gevraagd aan de brandweer en is positief advies weer ontvangen.

De brandweer adviseert de vergunning te verlenen onder de volgende voorwaarden:

- de minimale afstand van 5 meter moet worden gehanteerd tussen de tent en andere bebouwing/belendingen
- Certificaat tentdoek is niet aangeleverd. Wij doen de aanname dat de tent voldoet aan de brandklasse B en rookklassen 2
- De gevraagde 250 personen mogen worden toegelaten

Deze voorwaarden zijn in de voorschriften opgenomen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

- uw naam en adres
- de datum
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- redenen voor het maken van bezwaar
- uw handtekening

meer weten? Zie https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-regelen_45201/product/bezwaar-maken_275.html.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

cluster Omgeving

Bijlage

Voorschriften n.a.v. advies Brandweer

Deze voorschriften behoren bij het besluit met kenmerk: 18763032

- de minimale afstand van 5 meter moet worden gehanteerd tussen de tent en andere bebouwing/belendingen
- Certificaat tentdoek is niet aangeleverd. Wij doen de aanname dat de tent voldoet aan de brandklasse B en rookklassen 2
- De gevraagde 250 personen mogen worden toegelaten