



Van de Kolk Ontwikkeling B.V.
De heer W.H. Westerlaken
Koningsweg 29
3886 KC GARDEREN

Onderwerp
Controle constructie bouwplan

Datum
18 oktober 2019

Ons kenmerk
2019W1725

Nummer omgevingsloket
4556935

Behandeld door
Ing. A. Ali
Tel. 088 1169902
e-mail a.ali@oddevallei.nl

Geachte heer Westerlaken,

U heeft constructiegegevens ingediend met betrekking tot het bouwplan voor het bouwen van 8 woningen op het perceel Zuidakker 0 in Garderen.

Controle gegevens

Wij hebben de volgende gegevens gecontroleerd:

- 2019W1725_Statische_berekening_blok A;
- 2019W1725_Statische_berekening_blok B;
- 2019W1725_Statische_berekening_blok C;
- 2019W1725_Statische_berekening_blok D;
- 2019W1725-CD100c_Overzicht constructie Blok A;
- 2019W1725-CD100c_Overzicht constructie Blok B;
- 2019W1725-CD100c_Overzicht constructie Blok C;
- 2019W1725-CD100c_Overzicht constructie Blok D;
- 2019W1725_CU200a_Principe_details

Wij hebben de constructie gecontroleerd op uitgangspunten en veiligheid en niet op maatvoering of verdere overeenstemming met de originele vergunning.

Na controle van deze gegevens hebben wij de volgende opmerkingen:

1. De optredende grondspanning is bij verschillende funderingsstroken veel hoger van 100 kN/m². Omdat er geen sondeerrapport aanwezig is, is deze grondspanning onacceptabel als uitgangspunt voor de berekening van de fundering.

Nog in te dienen gegevens

De volgende gegevens (gewaarmerkt door de hoofdconstructeur) moet u nog indienen:

- Sondeerrapport;
- Constructieberekening en tekeningen van de prefab onderdelen.

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



gemeente
Barneveld



gemeente **wageningen**

provincie
Gelderland

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

Als u de aanvraag digitaal heeft ingediend via het Omgevingsloket, verzoeken wij u om de aanvullende of gewijzigde gegevens ook via het Omgevingsloket te uploaden. Heeft u uw aanvraag anders ingediend, stuur dan de aanvullende gegevens naar wabo-constructie@oddevallei.nl.

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust contact op met mevrouw A. Ali van het team Vergunningverlening. De contactgegevens vindt u in deze brief. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om ons kenmerk te noemen?

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld,
namens deze,



R.P. Guldemon
Teammanager Vergunningverlening Omgevingsdienst de Vallei