

800 - BVO			810 - VVO		
Niveau	Naam	Oppervlakte	Niveau	Naam	Oppervlakte
00. begane grond	Hal	18.838,48 m²	00. begane grond	Hal	18.686,80 m²
00. begane grond	Kantoor	211,75 m²	00. begane grond	Kantoor	153,08 m²
00. begane grond	Sprinkler	193,58 m²	00. begane grond	Kantoor	29,11 m²
		19.243,82 m²			18.869,99 m²
01. kantoorvloer	Mezzanine	1.754,89 m²	01. kantoorvloer	Mezzanine	1.713,72 m²
01. kantoorvloer	Kantoor	203,65 m²	01. kantoorvloer	Kantoor	159,39 m²
		1.958,54 m²	01. kantoorvloer	Kantoor	29,75 m²
BVO Totaal:		21.202,36 m²	VVO Totaal:		1.881,36 m²
					20.750,35 m²

MATERIALEN

- | | |
|---|--|
| | stalen sandwichpaneel in kleur; dikte vlg. Rc.; brandwerendheid vlg. tekening. |
|  | gewapend beton; afmeting vlg. tekening. |
|  | metalstud voorzetwand; dikte vlg. tekening. |
|  | metalstud wanden, geluid geïsoleerd. |
|  | aanrijbeveiliging hoogte/ type zie tekening |
|  | alle sanitaire ruimten te voorzien van vloertegelwerk; tevens wanden over volledige hoogte betegelen; en een gipsvrij plafond; voldoet aan Bouwbesluit art. 3.23 |
|  | stellingen: door gebruiker |

gezet stalen (deur)kozijnen conform kozijnstaat, min dagmaat 850mm

N.O. / HWA:

 noodoverstorten / hwa afvoeren d.m.v. inpassdijg systeem volgens adviseur
 stalen dakplaat + isolatie, dikte vlg. Rc-waarde: Rc topv. hvl 3,5; tpo. kantoor 6,0
 kanaalplaat van beton
 richting dakafschot, afschot 16mm/ meter
 aansluitpunten dakbeveiliging
 geïsoleerde lichtstraat, dagmaat 1000x10600 mm. met geïsoleerde stalen opstanden.

TRAPPEN:	trap voldoet aan paragraaf 2.5.1. (bouwbesluit 2012)
	hoogte traphekje >800mm en <1000mm
	hoogte vloerafscheiding >1000mm
VENTILATIE:	mechanische afvoer en natuurlijke toevoer conform rapportage installatie advies
TOEGANKELIJKHEID:	drempels in een vloer van een toegankelijkheidssector heeft een hoogteverschil niet groter dan 20mm t.a.v. de aansluitende vloer

Met betrekking tot de normen op gebied van Constructies, E- en W-Installaties en Brandveiligheid.
Zie de rapportages van de desbetreffende adviseur.
Voor de overige normen:
Zie het bestek behorende bij dit werk.

Alle brandcompartimentering voorzien van brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking en een ontruimingsalarminstallatie
Gehele gebouw voorzien van gecertificeerde automatische sprinklerinstallatie

Bouwmaterialen voldoen aan:

- aan de binnenzijde: brandklasse D en rookklasse s2 (Dfl en Sfl voor vloeren en trappen)
- aan de buitenzijde: brandklasse D, deuren en ramen etc.
- aan de buitenzijde: brandklasse B, geveloppervlak tot 2,5 en boven 13 meter hoogte, boven aansluitend terrein
- dakoppervlak niet brandgevaarlijk vlg. NEN 6063
- alle doorvoeringen door brandwerende scheidingen constructies dienen brandwerend te worden afgewerkt