




VOORAANZICHT




RECHTER ZIJAANZICHT




ACHTERAANZICHT




LINKER ZIJAANZICHT



PLATTEGROND



PALENPLAN



DOORSNEDE D-D

SPECIFICATIE: MKP630D
Gewicht: ± 7,0 ton (ledig), ± 10,0 ton (geïnstalleerd)
Betonkwaliteit: Gewapend-getrild-beton minimaal C 30/37
Wapening: Minimaal BST 500 S+M, profielstaal ST 37
Milieuklasse: Minimaal XC4, XD3, XF4, XA3 en XS3
Ventilatieklasse: K20 voor een 630 kVA transformator

UITVOERING UITWENDIG:	UITVOERING UITWENDIG:
Dak	Uitgewassen beton
Wanden	Uitgewassen beton
Kelder	onbehandeld
UITVOERING INWENDIG:	UITVOERING INWENDIG:
Wanden en plafond	Onbehandeld
Kelder	Onbehandeld
Deuren:	Aluminium ge-elozeerd
Ventilatie-rooster:	Aluminium ge-elozeerd IP430 type: ZW-lamellen
Hijsankers:	4 stuks Rd 36 in de vloer van het station
Dakhijsankers:	4 stuks Rd 16 met medelevering van 4 ringmoeren M16

Heipalen op hoogte afheien en het
hoogteverschil uitvullen met staalvilt

Nieuwveens Jaagpad \ Nieuwveen Behuizing nr. 9 022 679 Stationstekening Nieuwveens Jaagpad 63 / AKA MKP630D				Beheerkaart :		
				Datum : 31-7-2018		
				Status : Voorbereiding		
				Schaal : N.v.t.		
				Discipline : E-LS/E-MS		
 onderdeel van alliaander	Gemeente: Nieuwkoop			Blad nr:	2/2	Formaat: A3
	Get. : Dijk, Peter van			CS nr: 3090566		
	Datum: 25-07-2019			Regio: NHZ & Rijnland - IPZ		
	Wijz. A : Gest. boringen vervangen voor MB					
	Datum: 06-06-2019 Par.: PvD					
	Wijz. B : Par.:			Case nr: 184275		
	Datum:					
Wijz. C : Par.:						
Datum:						
Engineer : Dijk, Peter van			Tel. nr : 06-21175698			