

BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSALARMSYSTEEM



Gemeente Breda



Certificaatnummer
07456-02-inspcert2019-01

Bijlage 9 bij besluit
Z2019-005648-V1 *V&L*

Locatiegegevens
KMA Koninklijke Militaire Academie
Kasteel van Breda - tijdelijke legeringsunits
Kasteelplein 10
4811 XC Breda

Het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een brandmeldinstallatie inclusief een ontruimingsalarminstallatie en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstelling(en):

- Een beginnende brand tijdig ontdekken, lokaliseren en signaleren, waarna de aangesloten brandbeveiligingsvoorzieningen tijdig in werking worden gesteld, binnen de context van het basisontwerp
- tijdig in voldoende mate akoestisch en/of optisch informatie geven aangaande de ontruiming, om veilig vluchten te initiëren, binnen de context van het basisontwerp

Inspectieschema's	:	CCV Inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 9.0 CCV Inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 9.0 CCV Inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 12.0
Inspectierapport	:	nr. 07456-02-in2019-01
Inspecteur	:	
Datum inspectie	:	12 september 2019, inspectie basisontwerp, inspectie detailontwerp en initiële inspectie 23 september 2019, herinspectie detailontwerp en administratieve afhandeling
Volgende inspectie voor*	:	12 september 2022
Omvang beveiliging	:	Brandmeldsysteem: Gehele gebouw Volledige bewaking Ontruimingsalarmsysteem: Gehele gebouw Luid alarm type B



Inspectie-Instelling
R2B Inspecties B.V.
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel

Dit inspectiecertificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport. Dit certificaat blijft eigendom van R2B Inspecties B.V. De inspectie is gebaseerd op steekproeven. Geldigheid van accreditatie kan nagegaan worden bij www.rva.nl

** gebaseerd op wet- en regelgeving en inspectiefrequentie als vermeld in het basisontwerp*

