

Registratienummer 101218

Aanleg Vloeistofdichte Voorziening

Onder certificaat conform de Nationale Beoordelingsrichtlijn 2362

Hiermee verklaart Ecocare Milieutechniek de aanleg van de vloeistofdichte voorziening conform BRL2362 ter plaatse van:

Tankstation Eijk, Oosterhoutseweg 16, Teteringen

- vloeistofdichte voorziening: betonvloer 142 m²
- uitgangspunten ontwerp

bedrijfsactiviteit	tankplaats
(vloeistoffen)	olie/benzine
ontwerplevensduur (jaar)	10
mechanische belasting	wielbelasting vrachtauto's
chemische belasting	continue
thermische belasting	invloeden van buitenaf



Gemeente Breda

Bijlage 16 bij besluit
Z2018-008410-V1

V&L

- | | | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|
| • bedrijfsriolering | <u>type</u> | <u>product en materiaal</u> | <u>certif.nr.</u> |
| ☒ olie-afscheider en slibvangput | 3 ltr/sec | ECO-Beton | K10977/01 |
| ☒ buizen | 110 mm | Geberit, PE-50 | K4146/96 |
| ☒ verbindingen buizen | 110 mm | Geberit, PE-50 | K4145/96 |
| ☒ lijnafwatering | RVS | Directie levering | |
| ☐ kolken | | | |
-
- | | | |
|--|------------------|---|
| • opbouw constructie | <u>laagdikte</u> | <u>leverancier en materiaal</u> |
| ☐ (verbeterde) ondergrond | | cm |
| ☒ zandbed | 30 | cm Bestaand, aanvulzand |
| ☒ fundering | 20 | cm Van Bentum, puingranulaat |
| ☐ tussenlaag | | cm |
| ☒ verharding | | <u>producent en materiaal</u> <u>certif.nr.</u> |
| - beton | × ×20 | cm Mebin-Noord-Brabant, beton 2805-04 |
| ☐ voegvullingsmassa | × | cm ² |
| ☐ vloeistofkering | × | cm ² |

datum melding van aanleg	datum oplevering
1 september 2004	1 oktober 2004

uitvoering

ondernemer

handtekening

registratie Kiwa N.V.

Ecocare Milieutechniek



kiwa
vloeistofdicht

15 OKT. 2004

certificaatnummer

datum

Registratie

K11266

15 oktober 2004

kiwa
gecertificeerd



Verklaring bestemd voor:

Aannemer

ODI

Kiwa N.V.