



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Distributiecentrum Mainfreight Docks NLD
Datum besluit : 15 februari 2019
Onderwerp : Verandering inrichting:
– Vakkenindeling handling ADR limited quantities
pand MACK;
– Verhoging opslag peroxide 100 naar 500 kg in
pand MACK;
– Uitvoering afwatering hemelwater docks pand
Deborah.

Gemeente / locatie : Montferland / Industriestraat 10 te 's-Heerenberg
en Weteringstraat 4 te 's-Heerenberg

OLO-nummer : 4045429
Zaaknummer : W.Z18.110332.01
Activiteit(en) : Milieu

BESLUIT

Onderwerp

Op 20 november 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Mainfreight Netherlands Coöperatief U.A..

De vergunning wordt verleend om de hierna volgende wijzigingen door te voeren:

- Opslag peroxiden max. 500 kg in veiligheidskast (Crossdock (pand MACK), Industriestraat 10 's-Heerenberg);
- Plan voor vakkenindeling handling ADR limited quantities (Crossdock (pand MACK) Industriestraat 10 's-Heerenberg);
- Uitvoering afwatering hemelwater docks (pand Deborah Weteringstraat 4, 's-Heerenberg).

Besluit

Wij besluiten gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 3.10 derde lid van de Wabo:

- De omgevingsvergunning voor 10 jaar te verlenen voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo juncto artikel 2:23 van de Wabo);
- Onder intrekking van:
 - o Omgevingsvergunning d.d. 17 december 2014 met kenmerk: Z14.038505
 - o voorschriften 7.1.2 en 7.5.1 van de omgevingsvergunning d.d. 21 oktober 2013 met kenmerk 2012-018304/ MPM25964;
- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden zoals opgenomen in dit besluit.

Ondertekening

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Namens deze,

Hoofd afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaaloket). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

INHOUDSOPGAVE:

BESLUIT	2
VOORSCHRIFTEN	5
OVERWEGINGEN	7
BIJLAGE BEGRIPPEN	14

VOORSCHRIFTEN

1

In de hallen van pand MACK mogen naast gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in voorschrift 5.2.1 van de PGS15:2016, de volgende ADR-categorieën worden opgeslagen:

- Maximaal 3500 kg aan gasflessen ADR-klasse 2;
- 500 kg klasse 5.2 (waarbij geen temperatuurbeheersing is vereist);
- 1500 kg verpakkingsgroep I klasse 3, 4.2, 4.3, 5.1 en 6.1;
- ADR-Klasse 7, UN 2908, UN 2909, UN 2910, UN 2911 radioactieve stoffen, vrijgesteld collo – instrumenten of industriële voorwerpen.

2

De overslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de PGS15:2016 moet in de speciaal daarvoor bestemde locaties plaatsvinden en moet, voor zover niet anders geregeld in de hierna volgende voorschriften voldoen aan de voorschriften van paragraaf 5.2, paragraaf 5.4 en 5.7 van de PGS15:2016, met uitzondering van de voorschriften van paragrafen 3.9, 3.15, 3.17 en 3.19.

3

In afwijking van voorschrift 2 geldt voor zendingen met limited quantities dat deze niet in de speciale ADR vakken hoeven te worden neergezet, maar deze worden neergezet conform

- Tekening: 1245 04 01 BELIJNING BEGANE GROND MARIA d.d. 29-08-2018;
- Tekening: 1245 08 01 BELIJNING KATHY BEGANE GROND d.d. 29-08-2018;
- Tekening: 1245 PG-02 belijning CHRISTA BEGANE GROND d.d. 29-08-2018.

4

Binnen 2 meter van de automatisch gestuurde deuren in de hallen van pand Mack, die zijn weergegeven op de voorzieningen tekeningen van RBG Adviesbureau van Brandveiligheid d.d. 26-03-2013, kenmerk 113005r01, mogen geen brandbare objecten aanwezig zijn of permanent vrachtwagens in de bijbehorende docks zijn gestationeerd.

5

Vijf jaar na het van kracht worden van dit voorschrift moeten de getroffen maatregelen worden herbeoordeeld door middel van een risicoanalyse. Uit de risicoanalyse moet blijken of de getroffen maatregelen nog voldoende effectief zijn en of er andere of extra maatregelen moeten worden getroffen.

6

Twee maanden na het in werking treden van dit voorschrift moet de rapportage '*Resultaat rookberekening, ADR locaties gebouw M.A.C.K. Wim Bosman te 's-Heerenberg'*', uitgevoerd door RBG Adviesbureau voor brandveiligheid, rapportnr. 113005r01, datum 26 maart 2013, versie 002 voor complex MACK zijn geactualiseerd op het aspect brandveiligheid.

7

Er mogen alleen gevaarlijke stoffen staan binnen de vakken, aangegeven door belijning, in pand MACK als er toezicht is door personeel of camera.

8

Een zending gevaarlijke stoffen (ADR en EQ/LQ) moet zo snel mogelijk naar de ontvanger doorgestuurd worden. Een zending mag maximaal 168 uur (7 dagen maal 24 uur) binnen de inrichting aanwezig zijn.

Toelichting

Bedoeld wordt dat een zending niet permanent aanwezig mag zijn, omdat het anders verkapte opslag wordt.

9

Rondom de opslagkast voor peroxide moet een vrije ruimte van tenminste 3,5 m zijn.

10

De drie hemelwaterrioolafsluiters in het riool van pand MACK en Deborah dienen bij calamiteiten gelijktijdig te worden gesloten.

OVERWEGINGEN

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 20 november 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Mainfreight Netherlands Coöperatief U.A. (verder: Mainfreight)

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Door Mainfreight wordt een veranderingsvergunning aangevraagd voor een inrichting voor transport, op- en overslag van stukgoed. De wijzigingen zijn:

- Opslag peroxiden max. 500 kg in veiligheidskast (Crossdock (pand MACK), Industriestraat 10 's-Heerenberg);
- Plan voor vakkenindeling handling ADR limited quantities (Crossdock (pand MACK) Industriestraat 10 's-Heerenberg);
- Uitvoering afwatering hemelwater docks (pand Deborah Weteringstraat 4, 's-Heerenberg)

Een projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt op grond van artikel 2.1, eerste lid onder e van de Wabo vergunning gevraagd voor de activiteit milieu.

1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 4045429;
- M20181120 D01 aanvraag veranderingen omgevingsvergunning inrichting I;
- XL-LINE-90 pag. 160-161;
- Inspectie opslagkast AsecosXL 04-04-2018;
- Brief ODRN 15122017 milieucontrole;
- 1245 04 01 BELIJNING MARIA 29082018;
- 1245 08 01 BELIJNING KATHY 29082018;
- 1245 PG-02 belijning CHRISTA 29082018.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.4 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisie-vergunning (Wabo)	21 oktober 2013	2012-018304	Het veranderen en in werking hebben van een inrichting voor transport, op- en overslag van stukgoed.
Veranderings-	8 augustus	Z14.0183	Verplaatsen van

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
vergunning	2014	22	werkzaamheden (lossen, sorteren, stapelen en weer laden van pallets)
Milieuneutrale wijziging	17 december 2014	Z14.0385 05	Wijzigen van een deel van de inrichting op het adres Industriestraat. (andere classificatie gevaarlijke stoffen)
Milieuneutrale wijziging	27 augustus 2015	Z15.0287 66	Uitbreiding hal voor opslag machine (onderdelen/ terugbrengen bedrijfstijden.
Milieuneutrale wijziging	26 september 2016	WZ16.10 2970.01	Opslag aerosolen in pand Ans
Milieuneutrale wijziging	10 januari 2018	W.Z17.10 6531.03	Buiten gebruik stellen pand Industriestraat 9 en in gebruik nemen pand Weteringstraat 25 tot en met 27.

1.5 Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C (de) categorie(ën) 4.1 onder a, 4.4 onder j, 28.1 onder a juncto 4 en 28.4 onder 5 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). Op grond van categorie 4.4 en 28.4 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft verder een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Ook om deze reden is sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I onderdeel B artikel 1.

Als laatste valt de inrichting onder het Bevi en daarmee is -volgens het bepaalde in Bijlage I onderdeel B artikel 1 van het Bor- ook sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6 Bevoegd gezag

Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor.

1.7 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.overheid.nl.

1.8 Adviezen, aanwijzing Minister, Verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente s'-Heerenberg;
- Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG);
- Waterschap Rijn en IJssel;
- Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid;
- Inspectie Leefomgeving en Transport.

Wij hebben advies ontvangen van:

- Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland d.d. 4 met kenmerk: 18-39705 / 19-063347;
- Waterschap Rijn en IJssel d.d. 11 december 2018 met kenmerk: WRIJVERG-2-98126.

De adviezen hebben betrekking op lozen van hemelwater en maatregelen ter bescherming voor het ontstaan van brand. De adviezen zijn meegenomen in de betreffende hoofdstukken en de bij beoordeling en de verwerking van dit besluit.

1 OVERWEGINGEN MILIEU

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. Voor deze aanvraag geldt dat er geen activiteiten worden aangevraagd die onder de werkingsfeer van het Activiteitenbesluit vallen.

1.3 Toetsing milieuneutraal

Toets andere of grotere nadelige milieugevolgen dan vergund

Externe veiligheid

Wijziging vakindeling crossdock pand MACK

Mainfreight wil de vakindeling in de crossdock van pand MACK wijzigen omdat nu zendingen onder de ADR-classificatie vallen terwijl het gaat om pallets met een klein gedeelte aan Limited Quantities (LQ). Deze zendingen dienen in de zogenaamde ADR-vakken te worden geplaatst, terwijl het gaat om een relatief laag veiligheidsrisico.

Hierdoor ontstaat ruimtegebrek en kunnen stoffen die daadwerkelijk een risico opleveren niet worden op juiste wijze worden neergezet.

Mainfreight verzoekt om andere maatregelen te treffen dan die in hoofdstuk 5 van de publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (versie 1.0 september 2016) (PGS15:2016) zijn voorgeschreven. Zij doet hiermee een beroep op het gelijkwaardigheidsbeginsel uit de PGS15:2016. (zie onder toets gelijkwaardigheid).

Toets gelijkwaardigheid

Mainfreight wil de vakindeling in de crossdock van pand MACK wijzigen omdat nu zendingen onder de ADR-classificatie vallen terwijl het gaat om pallets met Limited Quantities (LQ) of een klein gedeelte aan LQ. Deze zendingen dienen nu in de zogenaamde ADR-vakken te worden geplaatst, terwijl het gaat om een relatief laag veiligheidsrisico. Hierdoor ontstaat ruimtegebrek voor de "echte" ADR-geclassificeerde stoffen en kunnen de stoffen die daadwerkelijk een risico opleveren niet op juiste wijze worden neergezet.

Met deze aanvraag vraagt Mainfreight om de bestaande ADR-vakken in stand te houden en voor de koopmansgoederen en LQ's nieuwe vakken te creëren. Tussen de vakken zal een vrije ruimte worden gecreëerd om brandoverslag te voorkomen. Verder zullen de vakken maximaal 100 m² zijn.

Mainfreight geeft in haar aanvraag aan dat het pand MACK voldoet aan beschermingsniveau 2a en daarmee aan voorschrift 4.8.2 van de PGS15:2016.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

De veiligheidsregio zegt in haar advies dat het pand MACK niet voldoet aan beschermingsniveau 2a. Wij zijn het eens met deze conclusie. Veiligheidsregio adviseert om aan te sluiten bij het beschermingsniveau 2a, maar dat er aanvullend maatregelen moeten worden getroffen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te hebben.

Voor beschermingsniveau 2a zijn de brandcompartimenten in MACK te groot (de grens is 1.000 m²) en is er geen expliciete productopvang. In het complex zijn bovendien geen brand beheersende voorzieningen aangebracht, zoals bijvoorbeeld een sprinkler. Verder is de beschikbaarheid van koelwater te gering en voldoet de aanwezige branddetectie niet aan het gestelde in de PGS15:2016.

Ondanks dat niet wordt voldaan aan beschermingsniveau 2a achten wij de getroffen maatregelen voldoende om risico's te beperken. De getroffen maatregelen zijn het in acht nemen van de bestaande ADR vakken en nieuwe vakken voor de LQ, zodat brandoverslag wordt voorkomen. Deze worden middels belijning weergegeven op tekeningen die aan dit besluit worden verbonden. Wij vinden dit gelijkwaardig aan beschermingsniveau 2a. Uit het advies van de veiligheidsregio blijkt dat ook zij hiermee kunnen instemmen.

Wij verbinden voorschriften aan dit besluit om te borgen dat de aangegeven maatregelen daadwerkelijk worden getroffen.

Verder betrekken wij bij de beoordeling de mogelijkheden die het Brzo2015 biedt om de risico's van brand te minimaliseren.

Besluit risico's zware ongevallen 2015

In pand MACK vinden activiteiten plaats die onder het Brzo2015 kunnen worden geschaard. Hierdoor is binnen de inrichting een veiligheidsbeheerssysteem aanwezig die mede zorgdraagt dat implementatie van maatregelen ten aanzien van veiligheid is geborgd. Ondanks dat niet wordt voldaan aan beschermingsniveau 2a kunnen wij instemmen met het verzoek, omdat de beschreven vakindeling een bijdrage levert aan het beheersen van brand. De veiligheidsregio kan hiermee instemmen, omdat Mainfreight onder het Brzo-regime valt en dat er een VBS aanwezig is die borgt dat alle maatregelen om een ongeval te voorkomen zijn getroffen. Dit wordt regelmatig geïnspecteerd.

Het is echter een verouderd pand, waardoor beperkte mogelijkheden zijn om voldoende maatregelen te treffen. Om deze reden stemmen wij in met het advies van de veiligheidsregio dat deze situatie slechts tijdelijk kan worden toegestaan voor de duur van 10 jaar. Wij gaan er vanuit dat dit voldoende tijd is om het gebouw aan te passen aan de stand der techniek en dat aan de PGS15:2016.

Met de in de aanvraag genoemde aanvullende maatregelen wordt een risiconiveau behaald dat als gelijkwaardig gezien kan worden aan het risico dat PGS15:2016 nastreeft.

Verder hebben wij in de vergunning een voorschrift opgenomen dat 5 jaar na het van kracht worden van dit besluit beoordeeld moet worden of de beschreven maatregelen de risico's in voldoende mate beperkt.

Als laatste schrijven wij voor dat de rapportage '*Resultaat rookberekening, ADR locaties gebouw M.A.C.K. Wim Bosman te 's-Heerenberg*', uitgevoerd door RBG Adviesbureau voor brandveiligheid, rapportnr. 113005r01, datum 26 maart 2013, versie 002 voor het pand (brandcompartimenten, detectie en RWA) moet worden aangepast naar de actuele situatie. Uit deze herbeoordeling zal blijken of nog extra maatregelen moeten worden getroffen.

Risico brand

De hoeveelheden gevaarlijke stoffen die kunnen vrijkomen uit verpakking die onder gelimiteerde (LQ) of vrijgestelde hoeveelheden (E) vallen zullen gering zijn. Echter kunnen de LQ wel een bijdrage leveren aan escalatie tot brand. Een brandscenario kan dus in tijd/tempo ontwikkeling sterk worden beïnvloed. Een snelle escalatie van het brandscenario is niet waarschijnlijk. Daarentegen is een tijdige detectie of ontdekking van de brand juist wel waarschijnlijk als er toezicht is. Om deze reden worden voorschriften verbonden die borgen dat er voldoende toezicht is en de pakketten niet langer aanwezig zijn dan strikt noodzakelijk.

Conclusie gelijkwaardigheid

Wij achten de gevraagde afwijking van PGS15:2016, met aanvullende voorwaarden, voldoende gelijkwaardig aan het gestelde in de PGS15:2016.

De activiteiten in pand MACK veranderen niet ten opzichte van de vergunde situatie, maar enkel de LQ (minimale gevaarsaspecten) worden anders verdeeld binnen het pand. Deze activiteiten hoeven niet te worden meegenomen in een kwantitatieve risico analyse en zal daarmee niet van invloed zijn op de berekende $PR10^{-6}$ contour en het berekende groepsrisico.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Wijziging hoeveelheid peroxide opslag van 100 kg naar 500 kg

De opslag vindt plaats in een brandveiligheidskast, waar conform de PGS15:2016 maximaal 250 kg mag worden opgeslagen. Indien de hoeveelheid groter is dan 250 kg moet worden voldaan aan de vereisten uit hoofdstuk 3 van de PGS15:2016.

Dit betekent in het geval van Mainfreight dat het om een in pandige opslag gaat waar maximaal 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen in mogen worden opgeslagen. De WBDBO van de opslagkast moet minimaal 60 minuten zijn en Mainfreight moet zorgen dat incidenten niet van de ene naar de andere opslagvoorziening kunnen verplaatsen.

Aan beide voorwaarden wordt voldaan. Tevens zal de opslagvoorziening van 500 kg niet bijdragen aan een verhoogd risico buiten de inrichting en zal de berekende PR-contouren en groepsrisico niet wijzigen ten opzichte van de vergunde situatie.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Uitvoering afwater hemelwater

Als laatste vraagt Mainfreight de uitvoering van afwatering van het hemelwater (pand Deborah Weteringstraat 4) goed te keuren.

Om invulling te geven aan voorschrift 4.2.1. van de vigerende milieuvergunning is de afvoer van pand Deborah niet aangesloten op het vuilwaterriool. Er is gekozen voor een andere oplossing om vrije afstroom van regenwater en mogelijke verontreinigingen naar oppervlaktewater via hemelwaterriool bij laden en lossen te voorkomen.

Het hemelwater wordt geloosd via hemelwaterriool – indirect- naar Grenskanaal. In de hemelwaterafvoer zijn in totaal drie afsluiters geplaatst. De afsluiters van het riool kunnen bij spills via een handmelder van afstand elektrisch worden bediend. Er is altijd gekwalificeerd personeel aanwezig bij de laad- en losactiviteiten bij Deborah (PGS-15 opslag). Hiermee wordt vrije afstroom van (regenwater met) mogelijke verontreinigingen naar oppervlaktewater (Grenskanaal) via de indirecte lozing op het hemelwaterriool, bij laden en lossen voorkomen. De veiligheidsmaatregelen zijn geborgd in de bedrijfsvoering.

Wij achten deze maatregel gelijkwaardig en daarmee leidt de verandering niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Wel schrijven wij voor dat bij calamiteiten de afsluiters gelijktijdig gesloten moeten worden.

Overige milieuaspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde verandering omvat geen activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage C of in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Voor de verandering geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

1.4 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor de verandering van activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE BEGRIPPEN

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
Brzo2015	Besluit risico's zware ongevallen 2015
MER	Milieueffectrapportage
Afvalwater en waterbesparing	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Externe Veiligheid	
PGS 15:2016	Opslag verpakte gevaarlijke stoffen versie 1.0 (september 2016)
QRA	Quantitative Risk Assessment oftewel kwantitatieve risico-analyse.