



Het verzwaren van E aansl 3x35A  
 naar 3x63A  
 dmv oude demonteren en maken een  
 nieuwe aansl 3x63A met 4x16mm2

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast		Opmerkingen/Tracélengte;			
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord		<b>STEDIN</b> 20190129 Trace Elektra Noord-Linschoterzandweg 35, Snelrewaard LS-PLAN Detailontwerp/Vergunning E	Wijz: #0	Get: G.Urban	
ELEKTRA BESTAAND	---- Kabel nieuw	+++ Kabel te rijden	/// Kabel te rooien	// Buiten Bedrijf	--- Kadaster					
	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds		Mof			Bescherming
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV		10/13 kV			
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV					
Buiten Bedrijf		Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning		Formaat: A3 Schaal: 1:500 Volgend bladnr: nvt		Project: 930000106193 KGK Aanvraag Ordernr: 50164713 Documentnr: 20190129-0000-055 Status: Voor uitvoering	Bladnr: 055	