

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4990161
Aanvraagnaam	Brandveilig gebruik Gentiaan College
Uw referentiecode	19-785
Ingediend op	28-02-2020
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Apeldoorn
Bezoekadres:	Marktplein 1 7311LG Apeldoorn
Postadres:	Postbus 9033 7300ES Apeldoorn
Telefoonnummer:	14055
E-mailadres:	gemeente@apeldoorn.nl
Website:	www.apeldoorn.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwwerk brandveilig gebruiken

- Brandveilig gebruik

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7322CZ
Huisnummer	804
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Gentiaanstraat
Plaatsnaam	Apeldoorn
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Brandveilig gebruik

1 Situaties

Welke vergunningplichtige situatie(s) zijn van toepassing?

- ☐ U verschaft bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen
- ☐ U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar
- ☒ U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap

Welke meldingplichtige situatie(s) zijn van toepassing?

- ☒ Het gebouw of het bouwwerk is bedoeld voor het verblijf van meer dan 50 personen
- ☐ Er is sprake van kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden
- ☐ Er wordt met behulp van een gelijkwaardige oplossing aan de rechtstreeks werkende voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voldaan
- ☐ Geen van bovenstaande situaties

2 Naam

Naam van het bouwwerk Gentiaan College

3 Locatie

Postcode 7322CZ

Huisnummer 804

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Gentiaanstraat

Plaatsnaam Apeldoorn

Kadastrale aanduiding -

4 Algemene gegevens

Hoeveel bouwlagen heeft het bouwwerk? 3

Wat is de totale bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2? 7993

Wat is de hoogte van de hoogste vloer boven maaiveld in dm? 770

Voor hoeveel personen is het bouwwerk bestemd? 400

5 Aanvang en einde van het gebruik

Op welke datum zal het bouwwerk in gebruik worden genomen? 03-02-2020

Geef eventueel een toelichting op de datum van in gebruikname reeds in gebruik

Gaat het om seizoensgebonden gebruik? ☐ Ja ☒ Nee

Is het gebruik tijdelijk? ☐ Ja ☒ Nee

6 Daadwerkelijk gebruik

Voor welk gebruik vraagt u een gebruiksvergunning aan of doet u een gebruiksmelding? Speciaal voorgezet onderwijs

Welk ander gebruik heeft het bouwwerk? Verhuur aan talentencentrum - cursus 20 personen wekelijks, Verhuur aan eetclub - cursus 10 personen wekelijks, Gymzalen
Toevoeging activiteiten (i.v.m. beperkte invulmogelijkheid): Vergadering MR, 8x per jaar, 8 personen

Voor welke activiteiten wordt het bouwwerk incidenteel gebruikt?

Nr	Activiteit	Aantal keer per jaar	Aantal deelnemers/ bezoekers
1.	Ouderavond	5	100
2.	Ouderlezing	1	80
3.	Winterkerstmarkt	1	400
4.	Schoolfeest	1	175
5.	Evt slapen (hoge uitzondering)	1	40
6.	Diplomauitreiking	1	300

7 Brandmeldinstallaties

Welke brandveiligheidsinstallaties zijn er in het bouwwerk aanwezig? ☒ Brandmeldinstallatie ☐ Andere brandveiligheidsinstallaties ☐ Er zijn geen installaties aanwezig

Heeft de brandmeldinstallatie een automatische doormelding? ☒ Nee ☐ Ja, naar de brandweer ☐ Ja, naar een particuliere alarminstallatie

Welk soort detectie heeft de brandmeldinstallatie? ☐ Niet automatische detectie (alleen handmelders) ☒ Gedeeltelijke detectie (automatische melders in de verkeersruimten en handmelders) ☐ Volledige detectie (automatische melders in het gehele gebouw en handmelders)

8 Algemeen

Ruimte voor aanvullende informatie -

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
entiaan_College_Apeldoorn_21-02-2020_.pdf	19-785 GV-Gentiaan College Apeldoorn 21-02-2020.pdf	Plattegrond brandveilig gebruik	2020-02-28	In behandeling